Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9307.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 162 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 162 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207800-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207800 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,225 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1998
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0908
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=67,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=36,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24.00	-	33,67	40,86	-7,19	51,16	51,89	-0,73	7,00	5,00	0,00	7,19	-	-	7,34	-	7,34	-	49,69	-	0,36			0,36
02.07.16	24.00	-	319,09	313,88	5,21	69,50	67,04	2,46	7,00	5,00	0,79	5,21	-	-	5,32	-	5,32	-	69,45	-	0,36			1,15
03.07.16	24.00	-	323,45	317,16	6,29	72,69	70,15	2,54	7,00	5,00	0,82	6,29	-	-	6,42	-	6,42	-	72,64	-	0,46			1,28
04.07.16	24.00	-	324,54	318,85	5,69	67,89	65,77	2,12	7,00	5,00	0,69	5,69	-	-	5,81	-	5,81	-	67,83	-	0,39			1,08
05.07.16	24.00	-	237,41	221,96	15,45	46,91	45,92	0,99	7,00	5,00	0,23	15,45	-	-	15,77	-	15,77	-	46,86	-	0,72			0,96
06.07.16	24.00	-	91,64	87,70	3,94	32,46	31,87	0,59	7,00	5,00	0,06	3,94	-	-	4,02	-	4,02	-	32,44	-	0,13			0,18
07.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	19,75	19,64	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,22	-	0,00			0,00
08.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,95	18,86	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,31	-	0,00			0,00
09.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,60	18,51	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,97	-	0,00			0,00
10.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,56	18,45	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,99	-	0,00			0,00
11.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,72	18,58	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,17	-	0,00			0,00
12.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	19,06	18,90	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,57	-	0,00			0,00
13.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	19,13	18,97	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,59	-	0,00			0,00
14.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	19,05	18,90	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,49	-	0,00			0,00
15.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,96	18,83	0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,38	-	0,00			0,00
16.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,93	18,79	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,31	-	0,00			0,00
17.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,82	18,67	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,26	-	0,00			0,00
18.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,87	18,72	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,34	-	0,00			0,00
19.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,75	18,58	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,19	-	0,00			0,00
20.07.16	24.00	-	19,83	15,96	3,87	53,39	45,87	7,52	7,00	5,00	0,12	3,87	-	-	3,95	-	3,95	-	53,40	-	0,21			0,33
21.07.16	24.00	-	28,24	44,09	-15,85	41,40	42,26	-0,86	7,00	5,00	0,00	15,85	-	-	16,17	-	16,17	-	39,63	-	0,63			0,63
22.07.16	24.00	-	265,24	262,77	2,47	65,05	63,08	1,97	7,00	5,00	0,53	2,47	-	-	2,52	-	2,52	-	65,15	-	0,16			0,69
23.07.16	24.00	-	349,36	338,20	11,16	68,78	66,58	2,20	7,00	5,00	0,76	11,16	-	-	11,39	-	11,39	-	68,75	-	0,77			1,53
Среднее	24,00	-	86,63	85,28	1,35	35,45	34,56	0,89	7,00	5,00	0,17	3,35	-	-	3,42	-	3,42	-	35,55	-	0,18	-	-	0,36
Итого	552,00		1992,47	1961,43	31,04						4,00	77,12	0,00	0,00	78,69	0,00	78,69	0,00			4,18	0,00	0,00	8,17

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 03:00	135739,22	131452,03	115020,87	-	117830,26	-	1076,54	-	-
	24.07.16 04:00	137058,36	132744,07	116123,40	-	118952,20	-	1080,65	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -1,40 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,78** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **78,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя
_____ /_____/

печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 29 ИЮЛ 2016 г.

ОСТ ТЭКУ ГОЗ