Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 59 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 59
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14594-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14594 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 17,16

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 4С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 2С	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hxв)-m2*(h2-hxв) лето: Qгвс=m3*(h3-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	*	13,25	0,00	13,25	56,94	44,04	12,90	5,20	4,00	-0,02	13,80	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	-	56,37	0,00	0,78			0,76
02.07.16	24,00	*	12,76	0,00	12,76	62,10	45,67	16,42	5,20	4,00	-0,03	13,31	0,00	0,00	13,55	0,00	13,55	-	61,44	0,00	0,82			0,79
03.07.16	24,00	*	11,47	0,00	11,47	62,50	46,61	15,88	5,20	4,00	-0,04	12,25	0,00	0,00	12,47	0,00	12,47	-	61,77	0,00	0,76			0,72
04.07.16	24,00	*	11,90	0,00	11,90	63,31	46,12	17,19	5,20	4,00	-0,04	12,75	0,00	0,00	12,98	0,00	12,98	-	62,60	0,00	0,80			0,75
05.07.16	24,00	*	12,42	0,00	12,42	62,65	45,04	17,61	5,20	4,00	-0,04	13,26	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	-	61,96	0,00	0,82			0,78
06.07.16	24,00	*	12,18	0,00	12,18	61,40	44,34	17,07	5,20	4,00	-0,04	13,06	0,00	0,00	13,29	0,00	13,29	-	60,68	0,00	0,79			0,75
07.07.16	24,00	*	12,49	0,00	12,49	61,21	44,86	16,35	5,20	4,00	-0,05	13,41	0,00	0,00	13,64	0,00	13,64	-	60,52	0,00	0,81			0,77
08.07.16	24,00	*	14,29	0,00	14,29	62,99	44,98	18,01	5,20	4,00	-0,05	15,22	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	-	62,36	0,00	0,95			0,90
09.07.16	24,00	*	13,21	0,00	13,21	62,96	45,31	17,64	5,20	4,00	-0,05	14,12	0,00	0,00	14,37	0,00	14,37	-	62,29	0,00	0,88			0,83
10.07.16	24,00	*	13,06	0,00	13,06	62,81	45,45	17,36	5,20	4,00	-0,04	13,91	0,00	0,00	14,16	0,00	14,16	-	62,15	0,00	0,87			0,82
11.07.16	24,00	*	12,47	0,00	12,47	62,67	45,85	16,83	5,20	4,00	-0,04	13,30	0,00	0,00	13,54	0,00	13,54	-	61,98	0,00	0,83			0,78
12.07.16	24,00	*	13,84	0,00	13,84	63,98	46,65	17,33	5,20	4,00	-0,05	14,78	0,00	0,00	15,05	0,00	15,05	-	63,33	0,00	0,94			0,89
13.07.16	24,00	*	12,41	5,51	6,89	63,65	65,38	-1,73	5,20	4,00	-0,33	12,13	0,00	0,00	12,35	0,00	12,35	-	62,22	0,00	0,76			0,43
14.07.16	24,00	*	12,73	0,00	12,73	63,97	46,95	17,02	5,20	4,00	-0,03	13,38	0,00	0,00	13,63	0,00	13,63	-	63,20	0,00	0,85			0,82
15.07.16	24,00	*	12,72	0,00	12,72	64,29	47,26	17,03	5,20	4,00	-0,02	13,23	0,00	0,00	13,48	0,00	13,48	-	63,58	0,00	0,84			0,82
16.07.16	24,00	*	11,92	0,00	11,92	63,86	47,20	16,66	5,20	4,00	-0,02	12,38	0,00	0,00	12,61	0,00	12,61	-	63,15	0,00	0,78			0,76
17.07.16	24,00	*	13,85	0,00	13,85	65,18	47,74	17,44	5,20	4,00	-0,04	14,64	0,00	0,00	14,92	0,00	14,92	-	64,53	0,00	0,95			0,90
18.07.16	24,00	*	12,32	0,00	12,32	64,96	48,25	16,71	5,20	4,00	-0,05	13,18	0,00	0,00	13,44	0,00	13,44	-	64,24	0,00	0,85			0,80
19.07.16	24,00	*	11,82	0,00	11,82	64,94	48,15	16,79	5,20	4,00	-0,05	12,69	0,00	0,00	12,94	0,00	12,94	-	64,18	0,00	0,82			0,77
20.07.16	24,00	*	11,81	0,00	11,81	64,44	47,16	17,28	5,20	4,00	-0,05	12,67	0,00	0,00	12,91	0,00	12,91	-	63,70	0,00	0,81			0,76
21.07.16	24,00	*	12,07	0,00	12,07	64,01	47,06	16,95	5,20	4,00	-0,05	12,95	0,00	0,00	13,19	0,00	13,19	-	63,28	0,00	0,82			0,77
22.07.16	24,00	*	12,32	0,00	12,32	64,35	47,25	17,10	5,20	4,00	-0,05	13,17	0,00	0,00	13,42	0,00	13,42	-	63,61	0,00	0,84			0,79
23.07.16	24,00	*	12,84	0,00	12,84	64,62	47,58	17,04	5,20	4,00	-0,04	13,56	0,00	0,00	13,82	0,00	13,82	-	63,94	0,00	0,87			0,83
Среднее	24,00	-	12,62	0,24	12,38	63,21	47,17	16,04	5,20	4,00	-0,05	13,35	-	-	13,60	-	13,60	-	62,48	-	0,84	-	-	0,78
Итого	552,00		290,15	5,51	284,64						-1,21	307,15	0,00	0,00	312,76	0,00	312,76	0,00			19,21	0,00	0,00	18,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 00:00	68262,78	68550,72	8037,05	0,00	8210,24	0,00	1428,23	544,47	13736,75
	24.07.16 04:00	68516,41	68556,23	8305,88	0,00	8484,04	0,00	1444,02	561,39	14219,75

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,16 °С = -5,27 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **13,94** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **312,76** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«_____» 29 ИЮЛ 2016 г.