Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 72 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 72
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14866-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 14866 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 17,16

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Qот=m1*(h1-hхв)-m2*(h2-hхв) лето: Qгвс=m3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,228
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177,12 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	*	19,68	0,00	19,68	63,05	67,00	-3,95	5,00	4,00	0,02	19,44	0,00	0,00	19,80	0,00	19,80	-	62,79	0,00	1,22			1,24
02.07.16	24,00	*	16,82	0,00	16,82	70,13	67,66	2,47	5,00	4,00	0,01	16,79	0,00	0,00	17,16	0,00	17,16	-	69,77	0,00	1,17			1,18
03.07.16	24,00	*	16,88	0,00	16,88	70,69	68,26	2,42	5,00	4,00	0,01	16,84	0,00	0,00	17,22	0,00	17,22	-	70,32	0,00	1,18			1,19
04.07.16	24,00	*	17,43	0,00	17,43	71,31	68,43	2,88	5,00	4,00	0,02	17,30	0,00	0,00	17,70	0,00	17,70	-	70,99	0,00	1,23			1,24
05.07.16	24,00	*	16,64	0,00	16,64	70,35	66,91	3,45	5,00	4,00	0,01	16,63	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	-	69,99	0,00	1,16			1,17
06.07.16	24,00	*	17,75	0,00	17,75	69,06	65,47	3,59	5,00	4,00	0,01	17,66	0,00	0,00	18,05	0,00	18,05	-	68,75	0,00	1,21			1,23
07.07.16	24,00	*	19,02	0,00	19,02	69,19	66,89	2,31	5,00	4,00	0,01	18,92	0,00	0,00	19,34	0,00	19,34	-	68,90	0,00	1,30			1,32
08.07.16	24,00	*	18,35	0,00	18,35	70,31	67,64	2,67	5,00	4,00	0,01	18,35	0,00	0,00	18,76	0,00	18,76	-	69,97	0,00	1,28			1,29
09.07.16	24,00	*	19,75	0,00	19,75	71,07	68,61	2,46	5,00	4,00	0,01	19,70	0,00	0,00	20,15	0,00	20,15	-	70,75	0,00	1,39			1,40
10.07.16	24,00	*	18,24	0,00	18,24	70,84	67,96	2,88	5,00	4,00	0,00	18,27	0,00	0,00	18,68	0,00	18,68	-	70,49	0,00	1,29			1,29
11.07.16	24,00	*	17,87	0,00	17,87	70,85	68,44	2,41	5,00	4,00	0,01	17,83	0,00	0,00	18,24	0,00	18,24	-	70,51	0,00	1,26			1,27
12.07.16	24,00	*	17,25	0,00	17,25	71,57	68,98	2,59	5,00	4,00	0,01	17,21	0,00	0,00	17,61	0,00	17,61	-	71,21	0,00	1,23			1,23
13.07.16	24,00	*	18,16	0,00	18,16	71,54	68,36	3,18	5,00	4,00	0,01	18,08	0,00	0,00	18,50	0,00	18,50	-	71,20	0,00	1,29			1,30
14.07.16	24,00	*	18,05	0,00	18,05	72,07	69,54	2,53	5,00	4,00	0,01	17,98	0,00	0,00	18,40	0,00	18,40	-	71,74	0,00	1,29			1,30
15.07.16	24,00	*	17,74	0,00	17,74	72,65	69,63	3,02	5,00	4,00	0,01	17,63	0,00	0,00	18,05	0,00	18,05	-	72,30	0,00	1,27			1,29
16.07.16	24,00	*	17,51	0,00	17,51	72,49	69,78	2,71	5,00	4,00	0,01	17,45	0,00	0,00	17,87	0,00	17,87	-	72,13	0,00	1,26			1,27
17.07.16	24,00	*	18,93	0,00	18,93	73,00	70,51	2,49	5,00	4,00	0,01	18,88	0,00	0,00	19,34	0,00	19,34	-	72,66	0,00	1,37			1,38
18.07.16	24,00	*	16,64	0,00	16,64	73,53	70,95	2,58	5,00	4,00	0,01	16,63	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	-	73,14	0,00	1,22			1,22
19.07.16	24,00	*	18,20	0,00	18,20	72,56	37,43	35,13	5,00	4,00	0,01	18,16	0,00	0,00	18,59	0,00	18,59	-	72,22	0,00	1,31			1,32
20.07.16	24,00	*	19,73	0,00	19,73	70,29	25,44	44,85	5,00	4,00	0,02	19,44	0,00	0,00	19,88	0,00	19,88	-	70,10	0,00	1,36			1,39
21.07.16	24,00	*	18,47	0,00	18,47	69,54	24,41	45,13	5,00	4,00	0,01	18,35	0,00	0,00	18,76	0,00	18,76	-	69,24	0,00	1,27			1,28
22.07.16	24,00	*	19,45	0,00	19,45	69,88	24,14	45,74	5,00	4,00	0,02	19,32	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75	-	69,59	0,00	1,34			1,36
23.07.16	24,00	*	17,94	0,00	17,94	69,27	24,10	45,18	5,00	4,00	0,02	17,73	0,00	0,00	18,12	0,00	18,12	-	68,96	0,00	1,22			1,24
Среднее	24,00	-	18,11	-	18,11	70,66	59,41	11,25	5,00	4,00	0,01	18,03	-	-	18,44	-	18,44	-	70,34	-	1,27	-	-	1,28
Итого	552,00		416,49	0,00	416,49						0,27	414,58	0,00	0,00	424,01	0,00	424,01	0,00			29,14	0,00	0,00	29,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 00:00	177579,35	155658,68	18914,26	0,00	19340,02	0,00	4364,35	1312,62	-
	24.07.16 04:00	177943,23	155658,68	19276,56	0,00	19710,65	0,00	4390,20	1388,24	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,16 °С = -7,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **22,30** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **424,01** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.