Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 76 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 9147.038.1
Строит.Адрес: Седова 76
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208187-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208187 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 17,16

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,343 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2618
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,119
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=103,44 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=47,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	15,29	0,00	15,29	66,98	24,94	42,04	7,00	5,00	0,01	15,18	-	-	15,51	-	15,51	-	66,53	-	1,01			1,03
02.07.16	24,00	-	13,80	0,00	13,80	70,44	23,61	46,83	7,00	5,00	0,02	13,71	-	-	14,00	-	14,00	-	69,94	-	0,96			0,98
03.07.16	24,00	-	15,50	0,00	15,50	71,17	24,16	47,01	7,00	5,00	0,02	15,30	-	-	15,64	-	15,64	-	70,70	-	1,08			1,10
04.07.16	24,00	-	13,49	0,00	13,49	71,44	24,31	47,13	7,00	5,00	0,02	13,24	-	-	13,52	-	13,52	-	70,94	-	0,94			0,96
05.07.16	24,00	-	14,55	0,00	14,55	70,40	22,64	47,76	7,00	5,00	0,03	14,20	-	-	14,53	-	14,53	-	69,94	-	1,00			1,02
06.07.16	24,00	-	15,19	0,00	15,19	69,28	21,05	48,23	7,00	5,00	0,03	14,93	-	-	15,23	-	15,23	-	68,80	-	1,03			1,05
07.07.16	24,00	-	15,47	0,00	15,47	69,75	21,59	48,16	7,00	5,00	0,03	15,15	-	-	15,50	-	15,50	-	69,29	-	1,05			1,08
08.07.16	24,00	-	15,57	0,00	15,57	70,74	21,85	48,89	7,00	5,00	0,03	15,19	-	-	15,52	-	15,52	-	70,31	-	1,07			1,10
09.07.16	24,00	-	15,64	0,00	15,64	71,44	21,98	49,46	7,00	5,00	0,03	15,33	-	-	15,69	-	15,69	-	70,96	-	1,09			1,12
10.07.16	24,00	-	16,36	0,00	16,36	71,10	22,35	48,75	7,00	5,00	0,03	16,05	-	-	16,43	-	16,43	-	70,63	-	1,13			1,17
11.07.16	24,00	-	16,49	0,00	16,49	71,44	22,45	48,99	7,00	5,00	0,03	16,16	-	-	16,53	-	16,53	-	70,99	-	1,15			1,18
12.07.16	24,00	-	14,82	0,00	14,82	71,88	22,81	49,07	7,00	5,00	0,03	14,46	-	-	14,81	-	14,81	-	71,44	-	1,03			1,07
13.07.16	24,00	-	14,79	0,00	14,79	71,81	23,22	48,59	7,00	5,00	0,03	14,49	-	-	14,84	-	14,84	-	71,32	-	1,03			1,06
14.07.16	24,00	-	13,85	0,00	13,85	72,44	23,32	49,12	7,00	5,00	0,00	14,05	-	-	14,37	-	14,37	-	71,97	-	1,01			1,01
15.07.16	24,00	-	12,40	0,00	12,40	72,58	23,39	49,19	7,00	5,00	0,03	12,02	-	-	12,29	-	12,29	-	72,12	-	0,87			0,90
16.07.16	24,00	-	13,81	0,00	13,81	72,80	23,34	49,46	7,00	5,00	0,03	13,52	-	-	13,84	-	13,84	-	72,31	-	0,98			1,01
17.07.16	24,00	-	15,50	0,00	15,50	73,35	23,54	49,81	7,00	5,00	0,03	15,19	-	-	15,56	-	15,56	-	72,85	-	1,11			1,14
18.07.16	24,00	-	15,94	0,00	15,94	74,04	23,74	50,30	7,00	5,00	0,03	15,61	-	-	16,01	-	16,01	-	73,57	-	1,15			1,18
19.07.16	24,00	-	14,86	0,00	14,86	73,81	23,84	49,97	7,00	5,00	0,03	14,54	-	-	14,91	-	14,91	-	73,33	-	1,07			1,10
20.07.16	24,00	-	14,03	0,00	14,03	72,70	23,69	49,01	7,00	5,00	0,03	13,72	-	-	14,04	-	14,04	-	72,21	-	0,99			1,02
21.07.16	24,00	-	16,44	0,00	16,44	72,46	23,79	48,67	7,00	5,00	0,03	16,11	-	-	16,49	-	16,49	-	72,01	-	1,16			1,19
22.07.16	24,00		15,11	0,00	15,11	72,99	23,77	49,22	7,00	5,00	0,03	14,79	-	-	15,15	-	15,15	-	72,52	-	1,07	-	-	1,10
23.07.16	24,00		15,11	0,00	15,11	72,99	23,77	49,22	7,00	5,00	0,03	14,79	-	-	15,15	-	15,15	-	72,52	-	1,07	-	-	1,10
Среднее	24,00	-	14,96	-	14,96	71,65	23,18	48,47	7,00	5,00	0,03	14,68	-	-	15,02	-	15,02	-	71,18	-	1,05	-	-	1,07
Итого	552,00		344,01	0,00	344,01						0,62	337,73	0,00	0,00	345,55	0,00	345,55	0,00			24,04	0,00	0,00	24,67

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 05:00	37489,93	30199,09	3942,48	-	8874,68	-	1320,95	-	-
	22.07.16 04:00	37759,55	30199,09	4206,85	-	9145,22	-	1340,33	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,16 °С = -5,80 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **18,87** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **345,55** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись представителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «___» 29 ИЮЛ 2016 г.