Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9148.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 80 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 80 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206921-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 206921 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 17,16

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,395 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33804
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,102
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=119,04 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,8

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	17,59	3,84	13,75	67,85	28,05	39,80	7,00	5,00	-0,11	17,73	-	-	18,10	-	18,10	-	67,49	-	1,20			1,09
02.07.16	24,00	-	17,00	3,84	13,16	71,76	27,59	44,17	7,00	5,00	-0,09	16,90	-	-	17,28	-	17,28	-	71,40	-	1,21			1,12
03.07.16	24,00	-	18,79	3,84	14,95	72,48	28,15	44,33	7,00	5,00	-0,09	18,68	-	-	19,12	-	19,12	-	72,15	-	1,35			1,26
04.07.16	24,00	-	16,47	3,84	12,63	72,92	28,74	44,18	7,00	5,00	-0,10	16,44	-	-	16,83	-	16,83	-	72,55	-	1,19			1,09
05.07.16	24,00	-	19,20	5,02	14,18	71,92	42,17	29,75	7,00	5,00	-0,05	17,03	-	-	17,42	-	17,42	-	71,51	-	1,22			1,17
06.07.16	24,00	-	17,67	3,84	13,83	70,63	26,74	43,89	7,00	5,00	-0,09	17,60	-	-	17,98	-	17,98	-	70,27	-	1,24			1,14
07.07.16	24,00	-	19,01	3,84	15,17	71,18	25,41	45,77	7,00	5,00	-0,09	19,01	-	-	19,45	-	19,45	-	70,84	-	1,35			1,26
08.07.16	24,00	-	16,44	4,36	12,08	71,99	36,25	35,74	7,00	5,00	-0,14	16,35	-	-	16,72	-	16,72	-	71,64	-	1,17			1,03
09.07.16	24,00	-	16,75	3,84	12,91	72,74	27,32	45,42	7,00	5,00	-0,09	16,58	-	-	16,99	-	16,99	-	72,37	-	1,20			1,12
10.07.16	24,00	-	19,30	3,84	15,46	72,40	26,39	46,01	7,00	5,00	-0,09	19,23	-	-	19,68	-	19,68	-	72,07	-	1,39			1,30
11.07.16	24,00	-	22,95	4,05	18,90	72,83	34,78	38,05	7,00	5,00	-0,12	22,71	-	-	23,26	-	23,26	-	72,57	-	1,65			1,53
12.07.16	24,00	-	16,26	3,84	12,42	73,25	31,23	42,02	7,00	5,00	-0,10	16,13	-	-	16,51	-	16,51	-	72,88	-	1,18			1,07
13.07.16	24,00	-	15,91	3,84	12,07	73,02	27,21	45,81	7,00	5,00	-0,09	15,76	-	-	16,15	-	16,15	-	72,65	-	1,15			1,06
14.07.16	24,00	-	30,96	15,54	15,42	74,19	38,47	35,72	7,00	5,00	0,35	18,40	-	-	18,85	-	18,85	-	73,57	-	1,35			1,70
15.07.16	24,00	-	16,13	0,16	15,97	74,16	59,60	14,56	7,00	5,00	0,01	15,97	-	-	16,36	-	16,36	-	73,61	-	1,18			1,19
16.07.16	24,00	-	14,56	0,00	14,56	74,04	28,72	45,32	7,00	5,00	0,02	14,46	-	-	14,82	-	14,82	-	73,38	-	1,06			1,08
17.07.16	24,00	-	17,30	0,16	17,14	74,68	28,90	45,78	7,00	5,00	0,02	17,14	-	-	17,57	-	17,57	-	74,04	-	1,27			1,29
18.07.16	24,00	-	17,09	0,00	17,09	75,26	30,50	44,76	7,00	5,00	0,03	16,85	-	-	17,26	-	17,26	-	74,70	-	1,26			1,29
19.07.16	24,00	-	15,64	0,00	15,64	75,03	29,43	45,60	7,00	5,00	0,04	15,25	-	-	15,64	-	15,64	-	74,39	-	1,14			1,18
20.07.16	24,00	-	16,84	0,00	16,84	74,11	29,97	44,14	7,00	5,00	0,03	16,53	-	-	16,95	-	16,95	-	73,57	-	1,22			1,25
21.07.16	24,00	-	15,39	0,00	15,39	73,64	28,13	45,51	7,00	5,00	0,04	15,00	-	-	15,38	-	15,38	-	73,07	-	1,10			1,13
22.07.16	24,00	-	14,93	0,00	14,93	73,87	27,86	46,01	7,00	5,00	0,01	14,86	-	-	15,25	-	15,25	-	73,21	-	1,09			1,10
23.07.16	24,00	-	14,15	0,00	14,15	73,79	27,77	46,02	7,00	5,00	0,01	14,09	-	-	14,43	-	14,43	-	73,17	-	1,03			1,04
Среднее	24,00	-	17,67	2,94	14,72	72,95	31,28	41,67	7,00	5,00	0,03	16,90	-	-	17,30	-	17,30	-	72,48	-	1,22	-	-	1,19
Итого	552,00		406,33	67,69	338,64						0,70	388,70	0,00	0,00	398,00	0,00	398,00	0,00			28,15	0,00	0,00	27,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.07.16 04:00	11432,03	6429,52	5500,97	-	6211,70	-	555,39	-	-
	24.07.16 04:00	11476,90	6429,52	5545,34	-	6257,19	-	558,69	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,16 °С = -6,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **21,48** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **398,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 29 ИЮЛ 2016 г.