Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 82 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Седова 82
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14862-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14862 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 17,16

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,432 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1253
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=129,6 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	*	15,33	0,00	15,33	56,38	30,03	26,34	7,50	3,90	0,00	15,54	0,00	0,00	15,77	0,00	15,77	-	55,89	0,00	0,87			0,86
02.07.16	24,00	*	12,22	0,00	12,22	61,34	30,99	30,35	7,50	3,90	0,00	12,30	0,00	0,00	12,51	0,00	12,51	-	60,75	0,00	0,75			0,75
03.07.16	24,00	*	13,28	0,00	13,28	62,39	31,92	30,47	7,50	3,90	0,00	13,43	0,00	0,00	13,67	0,00	13,67	-	61,81	0,00	0,83			0,83
04.07.16	24,00	*	13,64	0,00	13,64	63,25	29,90	33,34	7,50	3,90	-0,01	13,87	0,00	0,00	14,13	0,00	14,13	-	62,69	0,00	0,87			0,86
05.07.16	24,00	*	13,97	0,00	13,97	62,47	28,27	34,20	7,50	3,90	0,00	14,13	0,00	0,00	14,38	0,00	14,38	-	61,90	0,00	0,87			0,87
06.07.16	24,00	*	16,15	0,00	16,15	62,31	28,34	33,98	7,50	3,90	-0,01	16,45	0,00	0,00	16,74	0,00	16,74	-	61,78	0,00	1,02			1,01
07.07.16	24,00	*	14,05	0,00	14,05	61,82	28,81	33,01	7,50	3,90	0,00	14,23	0,00	0,00	14,48	0,00	14,48	-	61,28	0,00	0,87			0,87
08.07.16	24,00	*	15,59	0,00	15,59	62,98	28,99	33,99	7,50	3,90	-0,01	15,82	0,00	0,00	16,11	0,00	16,11	-	62,43	0,00	0,99			0,98
09.07.16	24,00	*	13,16	0,00	13,16	62,49	29,56	32,93	7,50	3,90	-0,01	13,39	0,00	0,00	13,63	0,00	13,63	-	61,91	0,00	0,83			0,82
10.07.16	24,00	*	14,62	0,00	14,62	63,28	30,09	33,19	7,50	3,90	-0,01	14,87	0,00	0,00	15,14	0,00	15,14	-	62,73	0,00	0,93			0,93
11.07.16	24,00	*	14,69	0,00	14,69	63,15	30,45	32,70	7,50	3,90	-0,01	14,92	0,00	0,00	15,20	0,00	15,20	-	62,60	0,00	0,93			0,93
12.07.16	24,00	*	13,40	0,00	13,40	63,67	30,16	33,52	7,50	3,90	0,00	13,60	0,00	0,00	13,86	0,00	13,86	-	63,10	0,00	0,86			0,85
13.07.16	24,00	*	12,60	0,00	12,60	62,49	30,14	32,35	7,50	3,90	-0,01	12,89	0,00	0,00	13,12	0,00	13,12	-	61,83	0,00	0,80			0,79
14.07.16	24,00	*	13,53	0,00	13,53	63,53	30,80	32,73	7,50	3,90	0,00	13,71	0,00	0,00	13,96	0,00	13,96	-	63,01	0,00	0,86			0,86
15.07.16	24,00	*	11,93	0,00	11,93	63,07	30,53	32,54	7,50	3,90	0,00	12,11	0,00	0,00	12,33	0,00	12,33	-	62,49	0,00	0,76			0,75
16.07.16	24,00	*	13,08	0,00	13,08	63,55	31,51	32,04	7,50	3,90	0,00	13,26	0,00	0,00	13,50	0,00	13,50	-	62,94	0,00	0,83			0,83
17.07.16	24,00	*	14,01	0,00	14,01	64,40	31,38	33,03	7,50	3,90	0,00	14,19	0,00	0,00	14,46	0,00	14,46	-	63,84	0,00	0,91			0,90
18.07.16	24,00	*	12,98	0,00	12,98	64,43	30,60	33,83	7,50	3,90	-0,01	13,21	0,00	0,00	13,46	0,00	13,46	-	63,81	0,00	0,84			0,84
19.07.16	24,00	*	13,43	0,00	13,43	64,82	31,01	33,81	7,50	3,90	-0,01	13,66	0,00	0,00	13,92	0,00	13,92	-	64,21	0,00	0,88			0,87
20.07.16	24,00	*	15,29	0,00	15,29	65,14	30,73	34,41	7,50	3,90	-0,01	15,53	0,00	0,00	15,83	0,00	15,83	-	64,59	0,00	1,00			1,00
21.07.16	24,00	*	15,44	0,00	15,44	64,63	30,67	33,95	7,50	3,90	-0,01	15,69	0,00	0,00	15,99	0,00	15,99	-	64,09	0,00	1,01			1,00
22.07.16	24,00	*	13,65	0,00	13,65	63,73	30,96	32,77	7,50	3,90	-0,01	13,87	0,00	0,00	14,13	0,00	14,13	-	63,14	0,00	0,88			0,87
23.07.16	24,00	*	12,96	0,00	12,96	63,38	31,38	32,00	7,50	3,90	0,00	13,09	0,00	0,00	13,33	0,00	13,33	-	62,80	0,00	0,82			0,82
Среднее	24,00	-	13,87	-	13,87	62,99	30,31	32,67	7,50	3,90	0,00	14,08	-	-	14,33	-	14,33	-	62,42	-	0,88	-	-	0,87
Итого	552,00		319,02	0,00	319,02						-0,10	323,75	0,00	0,00	329,65	0,00	329,65	0,00			20,20	0,00	0,00	20,11

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 00:00	88093,89	68077,01	17693,92	0,00	18066,35	0,00	4914,42	1180,64	-
	24.07.16 04:00	88372,55	68077,01	17976,89	0,00	18354,55	0,00	4933,11	1198,42	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,16 °C = -5,56 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,55** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **329,65** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.