Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9904.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 87-3 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Седова 87-3 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205544-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205544 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	8,46	5,49	2,97	42,96	49,15	-6,19	7,00	5,00	-0,42	11,62	-	-	11,73	-	11,73	-	45,35	-	0,53			0,10
02.07.16	24,00	-	76,49	67,94	8,55	66,38	62,85	3,53	7,00	5,00	0,20	9,04	-	-	9,22	-	9,22	-	67,82	-	0,61			0,81
03.07.16	24,00	-	77,65	70,37	7,28	69,82	66,42	3,40	7,00	5,00	0,19	7,88	-	-	8,05	-	8,05	-	70,91	-	0,56			0,75
04.07.16	24,00	-	77,79	70,36	7,43	65,98	63,13	2,85	7,00	5,00	0,16	8,15	-	-	8,31	-	8,31	-	65,23	-	0,53			0,69
05.07.16	24,00	-	46,33	40,53	5,80	48,18	46,59	1,59	7,00	5,00	0,05	6,35	-	-	6,40	-	6,40	-	47,01	-	0,30			0,35
06.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,34	20,42	-1,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,82	-	0,00			0,00
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,29	19,06	-0,77	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,62	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,95	18,42	-0,47	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,20	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,74	18,10	-0,36	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	17,98	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,00	18,24	-0,24	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,27	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,11	18,29	-0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,41	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,54	18,60	-0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,78	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,59	18,65	-0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,86	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,61	18,62	-0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,89	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,59	18,61	-0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,90	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,61	18,61	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,89	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,49	18,50	-0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,88	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,64	18,62	0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,98	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,51	18,49	0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	18,82	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	0,00	7,00	-7,00	23,44	47,50	-24,06	7,00	5,00	-0,66	7,08	-	-	7,14	-	7,14	-	47,00	-	0,33			-0,32
21.07.16	24,00	-	0,00	14,55	-14,55	32,16	41,39	-9,23	7,00	5,00	-1,19	14,71	-	-	14,82	-	14,82	-	41,01	-	0,61			-0,58
22.07.16	24,00	-	5,67	8,73	-3,06	62,07	43,99	18,08	7,00	5,00	-0,66	12,86	-	-	12,99	-	12,99	-	49,74	-	0,64			-0,02
23.07.16	24,00	-	9,31	0,53	8,78	65,74	58,31	7,43	7,00	5,00	-0,04	9,58	-	-	9,77	-	9,77	-	65,43	-	0,63			0,58
Среднее	24,00	-	13,12	12,41	0,70	31,95	32,20	-0,25	7,00	5,00	-0,10	3,79	-	-	3,84	-	3,84	-	33,17	-	0,21	-	-	0,10
Итого	552,00		301,70	285,50	16,20						-2,37	87,27	0,00	0,00	88,43	0,00	88,43	0,00			4,74	0,00	0,00	2,37

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 05:00	13762,45	12069,97	1770,72	-	1811,55	-	335,63	-	-
	23.07.16 23:00	13884,45	12196,36	1827,51	-	1869,00	-	336,16	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -1,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,15** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **88,43** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «____» 29 ИЮЛ 2016 г.

печать энергосбыта

Дет. тэц ГОЗ

Бракм. по акту