Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Седова 91-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Седова 91-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14925-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14925 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,59 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1099
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1099
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=177 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00		19,12	26,98	-7,87	53,93	56,41	-2,48	6,00	3,00	10,37	19,75	0,00	0,00	20,02	0,00	20,02	-	53,60	0,00	1,06			11,43
02.07.16	24,00	*	164,47	148,41	16,06	68,40	68,48	-0,07	6,00	3,00	0,06	15,57	0,00	0,00	15,89	0,00	15,89	-	66,48	0,00	1,03			1,10
03.07.16	24,00	*	181,64	167,83	13,82	71,98	71,90	0,08	6,00	3,00	0,05	13,40	0,00	0,00	13,72	0,00	13,72	-	71,96	0,00	0,96			1,02
04.07.16	24,00	*	181,05	167,91	13,14	68,97	68,98	-0,01	6,00	3,00	0,02	13,24	0,00	0,00	13,52	0,00	13,52	-	67,95	0,00	0,90			0,91
05.07.16	24,00	*	122,12	110,41	11,71	50,05	50,18	-0,13	6,00	3,00	0,01	11,82	0,00	0,00	11,96	0,00	11,96	-	48,36	0,00	0,57			0,58
06.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	21,87	21,13	0,74	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	22,64	0,00	0,00			0,00
07.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	21,68	21,42	0,26	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	22,14	0,00	0,00			0,00
08.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	20,55	20,22	0,33	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,06	0,00	0,00			0,00
09.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	21,00	20,74	0,26	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,24	0,00	0,00			0,00
10.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	21,13	21,04	0,09	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,30	0,00	0,00			0,00
11.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	21,11	20,99	0,12	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,31	0,00	0,00			0,00
12.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	21,34	21,27	0,07	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,50	0,00	0,00			0,00
13.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	21,49	21,40	0,09	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,68	0,00	0,00			0,00
14.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	21,61	21,44	0,17	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,82	0,00	0,00			0,00
15.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	21,55	21,45	0,10	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,77	0,00	0,00			0,00
16.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	21,68	21,51	0,17	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,91	0,00	0,00			0,00
17.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	21,81	21,70	0,12	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,98	0,00	0,00			0,00
18.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	21,15	20,98	0,17	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,48	0,00	0,00			0,00
19.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	21,61	21,45	0,15	6,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,83	0,00	0,00			0,00
20.07.16	24,00		74,57	64,11	10,47	55,57	55,68	-0,11	6,00	3,00	0,03	10,11	0,00	0,00	10,25	0,00	10,25	-	54,17	0,00	0,55			0,58
21.07.16	24,00		14,58	18,65	-4,07	43,93	43,81	0,12	6,00	3,00	10,95	8,87	0,00	0,00	8,95	0,00	8,95	-	42,94	0,00	0,38			11,33
22.07.16	24,00	*	21,40	28,42	-7,02	48,15	48,71	-0,56	6,00	3,00	16,54	6,82	0,00	0,00	6,90	0,00	6,90	-	48,40	0,00	0,33			16,87
23.07.16	24,00	*	17,39	23,93	-6,54	63,56	64,61	-1,05	6,00	3,00	16,47	6,18	0,00	0,00	6,30	0,00	6,30	-	64,50	0,00	0,40			16,87
Среднее	24,00	-	34,62	32,90	1,73	35,83	35,89	-0,06	6,00	3,00	2,37	4,60	-	-	4,67	-	4,67	-	35,74	-	0,27	-	-	2,64
Итого	552,00		796,34	756,64	39,70						54,50	105,76	0,00	0,00	107,50	0,00	107,50	0,00			6,19	0,00	0,00	60,69

ост. ТЭЦ ПЗ

ИСН

Qк=0,703

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 12:00	186829,71	165768,30	22258,94	0,00	22789,28	0,00	5098,69	1598,29	-
	24.07.16 04:00	187158,94	166087,53	22309,68	0,00	22840,70	0,00	5148,83	1600,96	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -1,92 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **4,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **107,50** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ «___» 29 ИЮЛ 2016 г.