

Абонент: ЖЭС2 Невского Района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Селова 98 / СЦО-ГВС  
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Исполник: Обуховский Э.А.

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭЗ за июль 2016  
 Договор: 9054.038.1  
 Строит. адрес: Селова 98  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Счета подполучения: Девушкинская  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Узел учета: СЦО-ГВС  
 Код УТЭЗ:  
 Рассматривать совместно с УТЭЗ:  
 График: 150/70

Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 208346  
 Подает: гр.(M1): расходомер: ПРЭМ 32  
 Обогрев: гр.(M2): расходомер: ПРЭМ 32  
 Тр.д. ГВС(M3): тр.шумк. ГВС(M4): расходомер: ПРЭМ 20  
 тр.подпитки(M5): расходомер: ПРЭМ 20  
 Расчетный алгоритм: энка: Q=M1\*(t1-tвх)-M2\*(t1-tнвх) ледот: Q=M1\*(t1-tвх)-M2\*(t1-tнвх)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qпр=0,184 Qотг=0,0924  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qдт=55,44 Qдтср=0,042 Qдтлг=0  
 Договорные расходы (ср.сут.), ГГДТ: Qдтср=55,44 Qдтлг=0 Qдтлгср=16,8  
 Фактические потребления за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016: Qдтср=0,0924 Qдтлг=0 Qдтлгср=16,8

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общие теплоты				
			M1	M2	дM	T1	T2	дT	С	Р1	Р2	Qотопл	M3	M4	дM	U3	V4	дV4	Uподп	T3	T4	Qвс.общ.	Qвс.кэл.	Qвс.гвс.		Q общ.			
01.07.16	24.00	-	4,63	9,87	-5,24	45,40	50,19	-4,79	7,00	5,00	0,00	9,38	-	-	9,50	-	-	9,50	-	47,85	-	-	47,85	-	-	0,45	0,45	0,45	0,45
02.07.16	24.00	-	68,62	61,00	7,62	66,55	61,74	4,81	7,00	5,00	0,33	7,22	-	-	7,41	-	-	7,41	-	66,57	-	-	66,57	-	-	0,48	0,48	0,48	0,81
03.07.16	24.00	-	69,56	62,67	6,89	70,29	65,43	4,86	7,00	5,00	0,32	6,63	-	-	6,77	-	-	6,77	-	70,27	-	-	70,27	-	-	0,47	0,47	0,47	0,79
04.07.16	24.00	-	70,02	62,15	7,87	66,46	62,23	4,23	7,00	5,00	0,31	7,45	-	-	7,59	-	-	7,59	-	63,71	-	-	63,71	-	-	0,48	0,48	0,48	0,63
05.07.16	24.00	-	52,18	40,93	11,25	46,69	44,29	2,40	7,00	5,00	0,14	11,07	-	-	11,15	-	-	11,15	-	43,14	-	-	43,14	-	-	0,13	0,13	0,13	0,17
06.07.16	24.00	-	19,76	15,62	4,14	33,28	31,23	2,05	7,00	5,00	0,04	4,20	-	-	4,22	-	-	4,22	-	32,62	-	-	32,62	-	-	0,13	0,13	0,13	0,17
07.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	17,27	17,15	0,12	7,00	5,00	0,00	0,14	-	-	0,14	-	-	0,14	-	16,99	-	-	16,99	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
08.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	17,01	16,93	0,08	7,00	5,00	0,00	0,08	-	-	0,08	-	-	0,08	-	17,42	-	-	17,42	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
09.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	17,34	17,32	0,02	7,00	5,00	0,00	0,08	-	-	0,08	-	-	0,08	-	17,73	-	-	17,73	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
10.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	17,66	17,57	0,09	7,00	5,00	0,00	0,08	-	-	0,08	-	-	0,08	-	18,10	-	-	18,10	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
11.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,08	18,05	0,03	7,00	5,00	0,00	0,02	-	-	0,02	-	-	0,02	-	18,46	-	-	18,46	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
12.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,22	18,15	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	18,10	-	-	18,10	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
13.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,23	18,16	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	18,24	-	-	18,24	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
14.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,17	18,14	0,03	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	18,24	-	-	18,24	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
15.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,24	18,23	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	18,20	-	-	18,20	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,25	18,17	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	18,20	-	-	18,20	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
17.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,33	18,28	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	18,20	-	-	18,20	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,32	18,20	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	18,20	-	-	18,20	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
19.07.16	24.00	-	0,00	0,00	0,00	18,30	18,36	0,06	7,00	5,00	0,02	13,13	-	-	13,28	-	-	13,28	-	48,92	-	-	48,92	-	-	0,64	0,64	0,64	0,66
20.07.16	24.00	-	13,50	0,00	13,50	48,99	40,19	8,80	7,00	5,00	0,01	10,94	-	-	11,00	-	-	11,00	-	40,09	-	-	40,09	-	-	0,44	0,44	0,44	0,45
21.07.16	24.00	-	11,17	0,00	11,17	40,19	18,91	21,28	7,00	5,00	0,01	10,94	-	-	9,83	-	-	9,83	-	47,24	-	-	47,24	-	-	0,46	0,46	0,46	0,47
22.07.16	24.00	-	9,96	0,00	9,96	47,50	19,36	28,14	7,00	5,00	0,02	8,96	-	-	9,11	-	-	9,11	-	57,67	-	-	57,67	-	-	0,52	0,52	0,52	0,53
23.07.16	24.00	-	9,16	0,00	9,16	58,09	20,25	37,84	7,00	5,00	0,05	3,93	-	-	3,93	-	-	3,93	-	32,59	-	-	32,59	-	-	0,20	0,20	0,20	0,25
Среднее	24.00	-	14,29	10,97	3,32	32,88	27,13	5,76	7,00	5,00	0,05	3,93	-	-	3,93	-	-	3,93	-	32,59	-	-	32,59	-	-	0,20	0,20	0,20	0,25
Итого	552,00	-	328,56	292,24	36,32	1,19	89,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00	-	4,55	-	-	4,55	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время		M1(Г)		M2(Г)		M3(Г)		M4(Г)		V3(кв.м)		V4(кв.м)		Q СЦО (Гкал)		Q ГВС (Гкал)		Таб. ч
	04.07.16 02:00	24.07.16 04:00	24162,04	24342,96	20109,96	20232,20	3701,74	3773,95	3855,26	3855,15	749,50	749,50	749,50	749,50	749,50	749,50	749,50	749,50	

Период расчета по среднему: 24.07.16 04:00  
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 18,13 Гкал  
 Объем теплотехниг. расчетный по среднему: 18,13 Гкал  
 Период превышения Г: 90,50 куб.м  
 Корректировка на температуру холодной воды с учетом корректировок с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: 18,13 Гкал = 4,12 Гкал  
 Итого по приборам учета: 90,50 куб.м = 90,50 куб.м

«ИнфраХит Монтаж»  
 ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 печать энергосбыта  
 ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 2 июля 2016