Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207114
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207114-ч(с)-0716.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Txв, гр.С= 17,16

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	97,11	89,79	7,32	67,08	66,87	0,21	7,00	5,00	0,09	6,35	-	-	6,51	-	6,51	-	67,38	-	0,43			0,52
02.07.16	24,00	-	96,01	88,56	7,45	71,46	71,27	0,19	7,00	5,00	0,11	6,32	-	-	6,47	-	6,47	-	71,39	-	0,45			0,55
03.07.16	24,00	-	90,56	83,27	7,29	72,09	71,89	0,20	7,00	5,00	0,10	6,24	-	-	6,38	-	6,38	-	71,97	-	0,45			0,55
04.07.16	24,00	-	90,02	83,39	6,63	72,63	72,42	0,21	7,00	5,00	0,11	5,49	-	-	5,63	-	5,63	-	72,38	-	0,40			0,50
05.07.16	24,00	-	90,22	82,59	7,63	71,64	71,43	0,21	7,00	5,00	0,12	6,29	-	-	6,43	-	6,43	-	71,35	-	0,45			0,57
06.07.16	24,00	-	85,52	78,68	6,84	70,34	70,13	0,21	7,00	5,00	0,11	5,61	-	-	5,74	-	5,74	-	70,04	-	0,39			0,50
07.07.16	24,00	-	85,82	76,02	9,80	70,54	70,29	0,25	7,00	5,00	0,11	8,55	-	-	8,76	-	8,76	-	70,63	-	0,60			0,71
08.07.16	24,00	-	88,81	80,74	8,07	71,51	71,29	0,22	7,00	5,00	0,12	6,76	-	-	6,93	-	6,93	-	71,42	-	0,48			0,60
09.07.16	24,00	-	92,42	85,02	7,40	72,29	72,08	0,21	7,00	5,00	0,12	6,07	-	-	6,26	-	6,26	-	72,19	-	0,44			0,56
10.07.16	24,00	-	92,64	85,01	7,63	71,97	71,77	0,20	7,00	5,00	0,11	6,46	-	-	6,62	-	6,62	-	71,73	-	0,46			0,57
11.07.16	24,00	-	91,28	83,63	7,65	72,18	71,96	0,22	7,00	5,00	0,12	6,28	-	-	6,45	-	6,45	-	72,10	-	0,45			0,57
12.07.16	24,00	-	92,08	84,14	7,94	72,78	72,57	0,21	7,00	5,00	0,11	6,72	-	-	6,88	-	6,88	-	72,67	-	0,49			0,60
13.07.16	24,00	-	94,06	85,98	8,08	72,56	72,36	0,20	7,00	5,00	0,10	6,95	-	-	7,12	-	7,12	-	72,33	-	0,50			0,61
14.07.16	24,00	-	94,53	87,43	7,10	73,15	72,95	0,20	7,00	5,00	0,09	6,11	-	-	6,26	-	6,26	-	73,01	-	0,45			0,54
15.07.16	24,00	-	94,93	87,50	7,43	73,70	73,50	0,20	7,00	5,00	0,08	6,60	-	-	6,77	-	6,77	-	73,56	-	0,49			0,57
16.07.16	24,00	-	94,83	88,35	6,48	73,59	73,39	0,20	7,00	5,00	0,08	5,72	-	-	5,85	-	5,85	-	73,41	-	0,42			0,50
17.07.16	24,00	-	93,96	87,46	6,50	74,05	73,84	0,21	7,00	5,00	0,08	5,73	-	-	5,86	-	5,86	-	73,90	-	0,42			0,50
18.07.16	24,00	-	94,86	88,02	6,84	74,65	74,44	0,21	7,00	5,00	0,09	5,92	-	-	6,10	-	6,10	-	74,50	-	0,44			0,53
19.07.16	24,00	-	93,73	86,38	7,35	74,79	74,58	0,21	7,00	5,00	0,08	6,56	-	-	6,74	-	6,74	-	74,61	-	0,49			0,57
20.07.16	24,00	-	91,94	83,77	8,17	73,95	73,74	0,21	7,00	5,00	0,08	7,40	-	-	7,60	-	7,60	-	73,78	-	0,55			0,62
21.07.16	24,00	-	87,88	81,44	6,44	73,37	73,15	0,22	7,00	5,00	0,08	5,66	-	-	5,83	-	5,83	-	73,24	-	0,42			0,49
22.07.16	24,00	-	86,15	77,91	8,24	73,72	73,49	0,23	7,00	5,00	0,08	7,48	-	-	7,68	-	7,68	-	73,58	-	0,55			0,63
23.07.16	24,00	-	84,62	77,90	6,72	73,68	73,45	0,23	7,00	5,00	0,09	5,86	-	-	5,99	-	5,99	-	73,53	-	0,43			0,52
Среднее	24,00	-	91,48	84,04	7,43	72,51	72,30	0,21	7,00	5,00	0,10	6,40	-	-	6,56	-	6,56	-	72,38	-	0,46	-	-	0,56
Итого	552,00		2103,98	1932,98	171,00						2,24	147,13	0,00	0,00	150,86	0,00	150,86	0,00			10,64	0,00	0,00	12,88

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Qгвс (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	16287,77	13288,53	1448,43	-	1484,76	-	463,21	-	-
	23.07.16 23:00	18093,80	14946,48	1575,95	-	1615,55	-	474,40	-	-

Период расчета по среднему: суток: -
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,16 °C = -2,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **10,35** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **150,86** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета и эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«_____» 29 ИЮЛ 2016 г.