Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 16 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор: 10647.038.1
Строит.Адрес: Фарфоровская 16
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208349-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208349 Режим (схема): 3001
Приборы УУТЭ поверены до _____
Txв, гр.С= 17,16

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв) лето: Q=M1*(n1-nхв)-M2*(n2-nхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,203 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1496
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,068
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=60,9 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,192

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	218,83	207,26	11,57	67,26	67,17	0,09	7,00	5,00	0,29	7,50	-	-	7,68	-	7,68	-	68,26	-	0,51			0,80
02.07.16	24,00	-	217,98	206,47	11,51	71,60	71,54	0,06	7,00	5,00	0,38	6,59	-	-	6,74	-	6,74	-	71,71	-	0,47			0,85
03.07.16	24,00	-	203,43	192,71	10,72	72,22	72,14	0,08	7,00	5,00	0,35	6,23	-	-	6,40	-	6,40	-	72,26	-	0,45			0,80
04.07.16	24,00	-	204,21	192,36	11,85	72,72	72,64	0,08	7,00	5,00	0,36	7,28	-	-	7,45	-	7,45	-	72,78	-	0,53			0,89
05.07.16	24,00	-	203,62	192,20	11,42	71,71	71,65	0,06	7,00	5,00	0,35	6,88	-	-	7,04	-	7,04	-	71,61	-	0,49			0,84
06.07.16	24,00	-	191,58	180,70	10,88	70,40	70,33	0,07	7,00	5,00	0,32	6,66	-	-	6,81	-	6,81	-	70,23	-	0,47			0,79
07.07.16	24,00	-	186,64	175,44	11,20	70,59	70,50	0,09	7,00	5,00	0,31	7,14	-	-	7,29	-	7,29	-	70,83	-	0,50			0,82
08.07.16	24,00	-	195,53	184,15	11,38	71,59	71,51	0,08	7,00	5,00	0,33	7,11	-	-	7,28	-	7,28	-	71,70	-	0,51			0,84
09.07.16	24,00	-	205,11	194,17	10,94	72,41	72,32	0,09	7,00	5,00	0,35	6,50	-	-	6,67	-	6,67	-	72,52	-	0,47			0,82
10.07.16	24,00	-	205,87	194,98	10,89	72,12	72,05	0,07	7,00	5,00	0,35	6,32	-	-	6,50	-	6,50	-	72,10	-	0,46			0,81
11.07.16	24,00	-	200,81	189,35	11,46	72,33	72,25	0,08	7,00	5,00	0,33	7,13	-	-	7,34	-	7,34	-	72,42	-	0,52			0,85
12.07.16	24,00	-	202,04	191,96	10,08	72,92	72,84	0,08	7,00	5,00	0,33	5,86	-	-	6,01	-	6,01	-	72,97	-	0,43			0,76
13.07.16	24,00	-	208,15	197,73	10,42	72,70	72,63	0,07	7,00	5,00	0,35	5,90	-	-	6,05	-	6,05	-	72,75	-	0,43			0,78
14.07.16	24,00	-	212,35	202,07	10,28	73,30	73,22	0,08	7,00	5,00	0,39	5,37	-	-	5,49	-	5,49	-	73,35	-	0,39			0,78
15.07.16	24,00	-	212,69	202,34	10,35	73,84	73,76	0,08	7,00	5,00	0,38	5,61	-	-	5,79	-	5,79	-	73,88	-	0,41			0,79
16.07.16	24,00	-	213,66	203,00	10,66	73,69	73,62	0,07	7,00	5,00	0,37	5,96	-	-	6,14	-	6,14	-	73,75	-	0,44			0,81
17.07.16	24,00	-	220,04	207,95	12,09	74,18	74,11	0,07	7,00	5,00	0,40	7,00	-	-	7,19	-	7,19	-	74,34	-	0,52			0,92
18.07.16	24,00	-	221,11	209,74	11,37	74,77	74,70	0,07	7,00	5,00	0,40	6,36	-	-	6,53	-	6,53	-	74,94	-	0,48			0,87
19.07.16	24,00	-	216,04	205,19	10,85	74,92	74,85	0,07	7,00	5,00	0,38	6,15	-	-	6,31	-	6,31	-	74,94	-	0,46			0,84
20.07.16	24,00	-	209,71	199,10	10,61	74,08	74,01	0,07	7,00	5,00	0,37	6,00	-	-	6,19	-	6,19	-	74,04	-	0,44			0,81
21.07.16	24,00	-	205,94	194,69	11,25	73,44	73,36	0,08	7,00	5,00	0,36	6,67	-	-	6,85	-	6,85	-	73,54	-	0,49			0,85
22.07.16	24,00	-	202,55	192,86	9,69	73,72	73,64	0,08	7,00	5,00	0,34	5,45	-	-	5,61	-	5,61	-	73,73	-	0,40			0,74
23.07.16	24,00	-	202,26	192,77	9,49	73,69	73,61	0,08	7,00	5,00	0,29	5,83	-	-	5,98	-	5,98	-	73,78	-	0,43			0,72
Среднее	24,00	-	206,96	196,05	10,91	72,62	72,54	0,08	7,00	5,00	0,35	6,41	-	-	6,58	-	6,58	-	72,71	-	0,47	-	-	0,81
Итого	552,00		4760,15	4509,19	250,96						8,04	147,50	0,00	0,00	151,34	0,00	151,34	0,00			10,70	0,00	0,00	18,74

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 01:00	36565,79	33334,99	3563,86	-	3638,18	-	647,49	-	-
	24.07.16 04:00	40703,38	37254,89	3691,21	-	3768,87	-	663,83	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,16 °С = -2,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **16,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **151,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта

ГУП ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.