Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205802-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 205802 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 17,16

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,167 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1342
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,061
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=50,4 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=24,48

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24.00	-	70,75	65,96	4,79	67,48	67,18	0,30	7,00	5,00	0,01	4,94	-	-	5,02	-	5,02	-	67,72	-	0,33			0,34
02.07.16	24.00	-	68,40	65,21	3,19	71,84	71,55	0,29	7,00	5,00	0,00	3,62	-	-	3,68	-	3,68	-	71,37	-	0,26			0,26
03.07.16	24.00	-	65,59	61,15	4,44	72,49	72,19	0,30	7,00	5,00	0,03	4,32	-	-	4,41	-	4,41	-	72,04	-	0,31			0,34
04.07.16	24.00	-	65,71	61,21	4,50	73,03	72,72	0,31	7,00	5,00	0,02	4,52	-	-	4,61	-	4,61	-	72,58	-	0,33			0,35
05.07.16	24.00	-	65,23	61,02	4,21	72,01	71,69	0,32	7,00	5,00	0,03	4,21	-	-	4,29	-	4,29	-	71,40	-	0,30			0,33
06.07.16	24.00	-	62,66	57,97	4,69	70,71	70,40	0,31	7,00	5,00	0,03	4,64	-	-	4,72	-	4,72	-	70,11	-	0,32			0,35
07.07.16	24.00	-	61,92	57,01	4,91	70,92	70,58	0,34	7,00	5,00	0,02	5,02	-	-	5,09	-	5,09	-	70,64	-	0,36			0,37
08.07.16	24.00	-	64,16	60,05	4,11	71,89	71,57	0,32	7,00	5,00	0,01	4,30	-	-	4,39	-	4,39	-	71,41	-	0,31			0,32
09.07.16	24.00	-	67,41	62,92	4,49	72,69	72,37	0,32	7,00	5,00	0,01	4,78	-	-	4,84	-	4,84	-	72,36	-	0,34			0,35
10.07.16	24.00	-	67,51	62,88	4,63	72,37	72,07	0,30	7,00	5,00	0,01	4,84	-	-	4,93	-	4,93	-	71,89	-	0,35			0,36
11.07.16	24.00	-	66,11	61,99	4,12	72,59	72,27	0,32	7,00	5,00	0,01	4,28	-	-	4,38	-	4,38	-	72,20	-	0,31			0,32
12.07.16	24.00	-	66,48	62,49	3,99	73,19	72,88	0,31	7,00	5,00	0,01	4,18	-	-	4,27	-	4,27	-	72,68	-	0,30			0,31
13.07.16	24.00	-	68,09	63,75	4,34	72,96	72,66	0,30	7,00	5,00	0,02	4,43	-	-	4,53	-	4,53	-	72,42	-	0,32			0,34
14.07.16	24.00	-	68,65	64,59	4,06	73,57	73,26	0,31	7,00	5,00	0,02	4,18	-	-	4,30	-	4,30	-	73,19	-	0,30			0,32
15.07.16	24.00	-	68,89	64,97	3,92	74,10	73,80	0,30	7,00	5,00	0,02	4,02	-	-	4,10	-	4,10	-	73,56	-	0,30			0,31
16.07.16	24.00	-	69,38	65,54	3,84	73,99	73,69	0,30	7,00	5,00	0,02	3,92	-	-	4,01	-	4,01	-	73,53	-	0,29			0,31
17.07.16	24.00	-	69,12	65,07	4,05	74,47	74,15	0,32	7,00	5,00	0,02	4,13	-	-	4,25	-	4,25	-	74,12	-	0,31			0,33
18.07.16	24.00	-	69,82	65,62	4,20	75,07	74,75	0,32	7,00	5,00	0,01	4,34	-	-	4,45	-	4,45	-	74,81	-	0,32			0,34
19.07.16	24.00	-	69,00	64,73	4,27	75,21	74,90	0,31	7,00	5,00	0,02	4,38	-	-	4,49	-	4,49	-	74,70	-	0,33			0,35
20.07.16	24.00	-	67,61	63,21	4,40	74,36	74,06	0,30	7,00	5,00	0,01	4,59	-	-	4,70	-	4,70	-	73,80	-	0,34			0,35
21.07.16	24.00	-	66,02	62,20	3,82	73,71	73,39	0,32	7,00	5,00	0,00	4,21	-	-	4,31	-	4,31	-	73,30	-	0,31			0,31
22.07.16	24.00	-	64,58	61,22	3,36	73,98	73,66	0,32	7,00	5,00	0,00	3,78	-	-	3,85	-	3,85	-	73,47	-	0,28			0,28
23.07.16	24.00	-	63,74	61,05	2,69	73,94	73,62	0,32	7,00	5,00	0,00	3,30	-	-	3,34	-	3,34	-	73,40	-	0,24			0,24
Среднее	24,00	-	66,82	62,69	4,13	72,89	72,58	0,31	7,00	5,00	0,01	4,30	-	-	4,39	-	4,39	-	72,47	-	0,31	-	-	0,32
Итого	552,00		1536,83	1441,81	95,02						0,31	98,93	0,00	0,00	100,96	0,00	100,96	0,00			7,15	0,00	0,00	7,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 01:00	11703,85	10341,20	1383,17	-	1408,87	-	308,58	-	-
	23.07.16 23:00	13027,91	11583,19	1468,66	-	1496,14	-	316,02	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,16 °С = -1,70 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **100,96** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя
_____ /_____/

ООО "ИнфраХит Монтаж"
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление энергосбытового учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
печать энергосбыта
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.