Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 24 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 24
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208260-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208260 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 17,16

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	93,99	88,66	5,33	67,64	67,47	0,17	7,00	5,00	0,00	5,57	-	-	5,66	-	5,66	-	67,70	-	0,38			0,38
02.07.16	24,00	-	93,11	88,04	5,07	71,95	71,80	0,15	7,00	5,00	0,00	5,55	-	-	5,69	-	5,69	-	71,49	-	0,40			0,40
03.07.16	24,00	-	89,12	83,39	5,73	72,61	72,44	0,17	7,00	5,00	0,00	6,26	-	-	6,42	-	6,42	-	72,23	-	0,45			0,45
04.07.16	24,00	-	88,70	83,32	5,38	73,15	72,97	0,18	7,00	5,00	0,00	5,77	-	-	5,92	-	5,92	-	72,72	-	0,42			0,42
05.07.16	24,00	-	88,10	83,03	5,07	72,14	71,97	0,17	7,00	5,00	0,00	5,63	-	-	5,76	-	5,76	-	71,55	-	0,40			0,40
06.07.16	24,00	-	84,83	79,03	5,80	70,85	70,69	0,16	7,00	5,00	0,00	6,38	-	-	6,50	-	6,50	-	70,35	-	0,45			0,45
07.07.16	24,00	-	83,42	77,79	5,63	71,06	70,87	0,19	7,00	5,00	0,00	6,30	-	-	6,46	-	6,46	-	70,79	-	0,45			0,45
08.07.16	24,00	-	87,17	81,74	5,43	72,04	71,85	0,19	7,00	5,00	0,00	6,17	-	-	6,33	-	6,33	-	71,61	-	0,44			0,44
09.07.16	24,00	-	91,30	85,50	5,80	72,81	72,63	0,18	7,00	5,00	0,00	6,45	-	-	6,63	-	6,63	-	72,44	-	0,47			0,47
10.07.16	24,00	-	91,33	85,37	5,96	72,48	72,32	0,16	7,00	5,00	0,00	6,40	-	-	6,55	-	6,55	-	72,02	-	0,46			0,46
11.07.16	24,00	-	89,89	84,03	5,86	72,71	72,53	0,18	7,00	5,00	0,00	6,27	-	-	6,44	-	6,44	-	72,31	-	0,46			0,46
12.07.16	24,00	-	89,65	84,66	4,99	73,30	73,13	0,17	7,00	5,00	0,00	5,26	-	-	5,36	-	5,36	-	72,78	-	0,38			0,38
13.07.16	24,00	-	92,64	86,44	6,20	73,07	72,90	0,17	7,00	5,00	0,00	6,39	-	-	6,55	-	6,55	-	72,70	-	0,46			0,46
14.07.16	24,00	-	93,32	87,56	5,76	73,67	73,49	0,18	7,00	5,00	0,00	6,21	-	-	6,37	-	6,37	-	73,16	-	0,45			0,45
15.07.16	24,00	-	92,67	87,96	4,71	74,21	74,03	0,18	7,00	5,00	0,00	5,20	-	-	5,33	-	5,33	-	73,72	-	0,38			0,38
16.07.16	24,00	-	94,31	88,31	6,00	74,10	73,92	0,18	7,00	5,00	0,00	6,49	-	-	6,66	-	6,66	-	73,67	-	0,48			0,48
17.07.16	24,00	-	93,30	87,48	5,82	74,57	74,39	0,18	7,00	5,00	0,00	6,24	-	-	6,41	-	6,41	-	74,24	-	0,46			0,46
18.07.16	24,00	-	94,69	88,26	6,43	75,18	74,99	0,19	7,00	5,00	0,00	7,02	-	-	7,20	-	7,20	-	74,98	-	0,53			0,53
19.07.16	24,00	-	91,77	87,07	4,70	75,30	75,12	0,18	7,00	5,00	0,00	5,26	-	-	5,39	-	5,39	-	74,75	-	0,39			0,39
20.07.16	24,00	-	90,48	85,05	5,43	74,46	74,27	0,19	7,00	5,00	0,00	5,93	-	-	6,08	-	6,08	-	73,88	-	0,44			0,44
21.07.16	24,00	-	88,62	83,03	5,59	73,82	73,62	0,20	7,00	5,00	0,00	6,17	-	-	6,32	-	6,32	-	73,42	-	0,45			0,45
22.07.16	24,00		90,29	85,05	5,24	74,53	74,34	0,19	7,00	5,00	0,00	5,79	-	-	5,93	-	5,93	-	74,02	-	0,43	-	-	0,43
23.07.16	24,00		90,29	85,05	5,24	74,53	74,34	0,19	7,00	5,00	0,00	5,79	-	-	5,93	-	5,93	-	74,02	-	0,43	-	-	0,43
Среднее	24,00	-	90,56	85,04	5,53	73,05	72,87	0,18	7,00	5,00	-	6,02	-	-	6,17	-	6,17	-	72,63	-	0,44	-	-	0,44
Итого	552,00		2082,99	1955,82	127,17						0,00	138,49	0,00	0,00	141,89	0,00	141,89	0,00			10,05	0,00	0,00	10,05

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,16 °С = -2,38 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,67** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **141,89** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /
подпись потребителя

ООО "ИнфраХит Монтаж" ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.
печать энергосбыта