Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 26 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 2я Невская котельная

Договор:
Строит.Адрес: Фарфоровская 26
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219384-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219384 Режим (схема): Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 17,16

Подающ.тр.(М1):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	0,00	6,46	-6,46	50,53	69,13	-18,60	7,00	5,00	-0,85	6,29	-	-	6,41	-	6,41	-	66,68	-	0,42			-0,42
02.07.16	24,00	-	0,00	5,76	-5,76	51,52	69,46	-17,94	7,00	5,00	-0,76	5,67	-	-	5,79	-	5,79	-	66,76	-	0,38			-0,38
03.07.16	24,00	-	0,00	6,56	-6,56	51,68	70,24	-18,56	7,00	5,00	-0,87	6,43	-	-	6,59	-	6,59	-	67,71	-	0,43			-0,44
04.07.16	24,00	-	0,00	6,72	-6,72	51,19	69,22	-18,03	7,00	5,00	-0,88	6,64	-	-	6,78	-	6,78	-	66,66	-	0,44			-0,44
05.07.16	24,00	-	0,00	7,12	-7,12	49,64	67,96	-18,32	7,00	5,00	-0,92	7,05	-	-	7,18	-	7,18	-	65,57	-	0,46			-0,46
06.07.16	24,00	-	0,00	6,74	-6,74	49,97	68,31	-18,34	7,00	5,00	-0,87	6,64	-	-	6,77	-	6,77	-	65,76	-	0,44			-0,44
07.07.16	24,00	-	0,00	7,49	-7,49	50,99	69,37	-18,38	7,00	5,00	-1,00	7,44	-	-	7,59	-	7,59	-	67,02	-	0,50			-0,50
08.07.16	24,00	-	0,00	5,79	-5,79	50,31	69,53	-19,22	7,00	5,00	-0,76	5,71	-	-	5,83	-	5,83	-	66,62	-	0,38			-0,38
09.07.16	24,00	-	0,00	7,29	-7,29	50,98	69,68	-18,70	7,00	5,00	-0,97	7,21	-	-	7,35	-	7,35	-	67,29	-	0,49			-0,48
10.07.16	24,00	-	0,00	6,25	-6,25	51,28	69,72	-18,44	7,00	5,00	-0,83	6,23	-	-	6,34	-	6,34	-	67,06	-	0,42			-0,41
11.07.16	24,00	-	0,00	6,36	-6,36	52,49	70,30	-17,81	7,00	5,00	-0,85	6,35	-	-	6,49	-	6,49	-	67,49	-	0,43			-0,42
12.07.16	24,00	-	0,00	6,36	-6,36	52,95	70,11	-17,16	7,00	5,00	-0,85	6,34	-	-	6,49	-	6,49	-	67,27	-	0,43			-0,42
13.07.16	24,00	-	0,00	6,22	-6,22	52,12	70,58	-18,46	7,00	5,00	-0,83	6,13	-	-	6,26	-	6,26	-	67,90	-	0,41			-0,42
14.07.16	24,00	-	0,00	6,12	-6,12	53,73	71,13	-17,40	7,00	5,00	-0,83	6,11	-	-	6,24	-	6,24	-	68,27	-	0,42			-0,41
15.07.16	24,00	-	0,00	4,68	-4,68	51,95	70,40	-18,45	7,00	5,00	-0,62	4,67	-	-	4,76	-	4,76	-	67,04	-	0,31			-0,31
16.07.16	24,00	-	0,00	5,99	-5,99	51,76	71,24	-19,48	7,00	5,00	-0,81	5,90	-	-	6,03	-	6,03	-	68,46	-	0,40			-0,40
17.07.16	24,00	-	0,00	6,15	-6,15	53,22	72,14	-18,92	7,00	5,00	-0,84	6,12	-	-	6,25	-	6,25	-	69,25	-	0,42			-0,42
18.07.16	24,00	-	0,00	6,46	-6,46	53,91	72,22	-18,31	7,00	5,00	-0,88	6,41	-	-	6,55	-	6,55	-	69,43	-	0,44			-0,44
19.07.16	24,00	-	0,00	6,46	-6,46	53,63	71,37	-17,74	7,00	5,00	-0,88	6,45	-	-	6,61	-	6,61	-	68,56	-	0,44			-0,44
20.07.16	24,00	-	33,05	32,03	1,02	73,50	73,00	0,50	7,00	5,00	-0,36	6,50	-	-	6,66	-	6,66	-	70,93	-	0,46			0,10
21.07.16	24,00	-	63,31	56,46	6,85	73,54	73,29	0,25	7,00	5,00	0,06	6,31	-	-	6,47	-	6,47	-	73,28	-	0,46			0,52
22.07.16	24,00	-	62,09	56,50	5,59	73,50	73,25	0,25	7,00	5,00	0,05	5,20	-	-	5,33	-	5,33	-	73,23	-	0,38			0,43
23.07.16	24,00		52,82	48,33	4,49	73,51	73,18	0,33	7,00	5,00	-0,08	6,00	-	-	6,15	-	6,15	-	72,48	-	0,43	-	-	0,35
Среднее	24,00	-	9,19	13,67	-4,48	55,56	70,64	-15,08	7,00	5,00	-0,71	6,25	-	-	6,39	-	6,39	-	68,29	-	0,43	-	-	-0,29
Итого	552,00		211,27	314,30	-103,03						-16,43	143,80	0,00	0,00	146,92	0,00	146,92	0,00			9,80	0,00	0,00	-6,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 11:00	413,43	413,88	72,24	-	73,50	-	0,46	-	
	24.07.16 04:00	579,78	672,82	196,62	-	200,58	-	-5,53	-	

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,16 °С = -2,47 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **7,34** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **146,92** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
печать потребителя _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.