Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9336.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Фарфоровская 28 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Фарфоровская 28 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208240-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208240 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 17,16

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,227 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1012
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,046
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=18,408

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	93,01	86,00	7,01	67,53	67,24	0,29	7,00	5,00	0,00	7,30	-	-	7,48	-	7,48	-	68,48	-	0,50			0,50
02.07.16	24,00	-	91,88	84,85	7,03	71,78	71,55	0,23	7,00	5,00	0,04	6,89	-	-	7,06	-	7,06	-	71,75	-	0,49			0,53
03.07.16	24,00	-	87,13	80,14	6,99	72,43	72,17	0,26	7,00	5,00	0,02	7,09	-	-	7,25	-	7,25	-	72,39	-	0,52			0,53
04.07.16	24,00	-	87,19	79,26	7,93	72,97	72,59	0,38	7,00	5,00	0,09	7,17	-	-	7,36	-	7,36	-	72,88	-	0,52			0,61
05.07.16	24,00	-	85,44	79,66	5,78	71,93	71,70	0,23	7,00	5,00	0,02	5,82	-	-	5,99	-	5,99	-	71,68	-	0,42			0,44
06.07.16	24,00	-	82,78	75,60	7,18	70,63	70,40	0,23	7,00	5,00	0,04	6,97	-	-	7,13	-	7,13	-	70,42	-	0,49			0,53
07.07.16	24,00	-	80,59	74,38	6,21	70,87	70,61	0,26	7,00	5,00	0,04	6,04	-	-	6,18	-	6,18	-	70,85	-	0,43			0,46
08.07.16	24,00	-	85,36	77,98	7,38	71,85	71,59	0,26	7,00	5,00	0,05	7,01	-	-	7,20	-	7,20	-	71,82	-	0,50			0,55
09.07.16	24,00	-	88,63	81,83	6,80	72,62	72,38	0,24	7,00	5,00	0,05	6,51	-	-	6,66	-	6,66	-	72,50	-	0,47			0,52
10.07.16	24,00	-	89,24	81,92	7,32	72,30	72,07	0,23	7,00	5,00	0,04	7,15	-	-	7,33	-	7,33	-	72,20	-	0,52			0,55
11.07.16	24,00	-	88,30	80,75	7,55	72,54	72,28	0,26	7,00	5,00	0,03	7,47	-	-	7,67	-	7,67	-	72,60	-	0,54			0,57
12.07.16	24,00	-	89,27	81,44	7,83	73,12	72,88	0,24	7,00	5,00	0,02	7,86	-	-	8,04	-	8,04	-	73,10	-	0,58			0,60
13.07.16	24,00	-	89,89	83,22	6,67	72,88	72,65	0,23	7,00	5,00	0,02	6,78	-	-	6,92	-	6,92	-	72,75	-	0,49			0,51
14.07.16	24,00	-	91,04	84,17	6,87	73,49	73,25	0,24	7,00	5,00	0,01	7,06	-	-	7,24	-	7,24	-	73,43	-	0,52			0,53
15.07.16	24,00	-	90,44	84,38	6,06	74,03	73,79	0,24	7,00	5,00	0,01	6,27	-	-	6,41	-	6,41	-	73,88	-	0,46			0,47
16.07.16	24,00	-	90,60	84,88	5,72	73,91	73,68	0,23	7,00	5,00	0,01	5,92	-	-	6,07	-	6,07	-	73,77	-	0,44			0,45
17.07.16	24,00	-	89,59	84,17	5,42	74,39	74,14	0,25	7,00	5,00	0,01	5,65	-	-	5,80	-	5,80	-	74,28	-	0,42			0,43
18.07.16	24,00	-	90,81	84,81	6,00	74,99	74,74	0,25	7,00	5,00	0,00	6,32	-	-	6,51	-	6,51	-	74,83	-	0,47			0,48
19.07.16	24,00	-	89,05	83,65	5,40	75,12	74,88	0,24	7,00	5,00	0,01	5,69	-	-	5,85	-	5,85	-	74,95	-	0,43			0,43
20.07.16	24,00	-	87,48	81,73	5,75	74,28	74,04	0,24	7,00	5,00	0,01	5,99	-	-	6,14	-	6,14	-	74,07	-	0,44			0,45
21.07.16	24,00	-	87,24	80,46	6,78	73,65	73,39	0,26	7,00	5,00	0,00	7,07	-	-	7,25	-	7,25	-	73,57	-	0,52			0,52
22.07.16	24,00	-	85,39	79,35	6,04	73,91	73,65	0,26	7,00	5,00	0,00	6,40	-	-	6,57	-	6,57	-	73,78	-	0,47			0,47
23.07.16	24,00	-	85,80	79,29	6,51	73,87	73,62	0,25	7,00	5,00	0,00	6,83	-	-	7,00	-	7,00	-	73,79	-	0,51			0,50
Среднее	24,00	-	88,09	81,47	6,62	72,83	72,58	0,25	7,00	5,00	0,02	6,66	-	-	6,83	-	6,83	-	72,77	-	0,48	-	-	0,51
Итого	552,00		2026,15	1873,92	152,23						0,48	153,26	0,00	0,00	157,11	0,00	157,11	0,00			11,14	0,00	0,00	11,63

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	13956,81	12498,34	2884,72	-	2973,23	-	341,20	-	-
	23.07.16 23:00	15696,86	14108,09	3015,78	-	3107,60	-	351,20	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,16 °С = -2,63 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **9,00** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **157,11** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.