Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Цимбалина 23 / ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Цимбалина 23
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 220998

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-220998-ч(с)-0716.txt
Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,13

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,45164
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,158
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=63,199

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-									-	25,19	0,00	25,19	25,70	-	25,70	-	72,94	22,31				1,84
02.07.16	24,00	-									-	20,19	0,00	20,19	20,60	-	20,60	-	73,54	22,56				1,49
03.07.16	24,00	-									-	23,51	0,00	23,51	23,99	-	23,99	-	74,70	23,09				1,76
04.07.16	24,00	-									-	23,10	0,00	23,10	23,57	-	23,57	-	75,07	23,11				1,74
05.07.16	24,00	-									-	24,38	0,00	24,38	24,88	-	24,88	-	74,52	21,43				1,82
06.07.16	24,00	-									-	25,92	0,00	25,92	26,45	-	26,45	-	74,42	20,09				1,93
07.07.16	24,00	-									-	24,88	0,00	24,88	25,39	-	25,39	-	74,20	20,16				1,85
08.07.16	24,00	-									-	24,50	0,00	24,50	25,00	-	25,00	-	74,37	20,04				1,82
09.07.16	24,00	-									-	24,33	0,00	24,33	24,83	-	24,83	-	74,66	19,99				1,82
10.07.16	24,00	-									-	26,47	0,00	26,47	27,01	-	27,01	-	75,46	20,32				2,00
11.07.16	24,00	-									-	25,81	0,00	25,81	26,34	-	26,34	-	75,34	20,67				1,95
12.07.16	24,00	-									-	23,97	0,00	23,97	24,46	-	24,46	-	74,54	21,05				1,79
13.07.16	24,00	-									-	26,61	0,00	26,61	27,15	-	27,15	-	67,29	21,06				1,79
14.07.16	24,00	-									-	5,31	0,00	5,31	5,42	-	5,42	-	28,06	20,49				0,15
15.07.16	24,00	-									-	4,40	0,00	4,40	4,49	-	4,49	-	19,61	19,79				0,09
16.07.16	24,00	-									-	4,00	0,00	4,00	4,08	-	4,08	-	19,27	19,39				0,08
17.07.16	24,00	-									-	4,40	0,00	4,40	4,49	-	4,49	-	19,20	19,17				0,09
18.07.16	24,00	-									-	4,00	0,00	4,00	4,08	-	4,08	-	19,26	19,17				0,08
19.07.16	24,00	-									-	4,00	0,00	4,00	4,08	-	4,08	-	19,07	19,01				0,08
20.07.16	24,00	-									-	3,80	0,00	3,80	3,88	-	3,88	-	18,96	18,96				0,08
21.07.16	24,00	-									-	4,00	0,00	4,00	4,08	-	4,08	-	18,85	18,82				0,08
22.07.16	24,00	-									-	3,80	0,00	3,80	3,88	-	3,88	-	18,92	18,89				0,08
23.07.16	24,00	-									-	3,60	0,00	3,60	3,67	-	3,67	-	19,01	19,02				0,07
Среднее	24,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,66	-	15,66	15,98	-	15,98	-	50,49	20,37	-	-	-	1,06
Итого	552,00		0,00	0,00	0,00						0,00	360,17	0,00	360,17	367,52	0,00	367,52	0,00			0,00	0,00	0,00	24,44

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	21.07.16 13:00	67968,52	0,00	0,00	-	0,00	-	4901,64	-	-
	24.07.16 04:00	67978,52	0,00	0,00	-	0,00	-	4901,84	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору: -
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -6,53 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **17,91** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **367,52** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«___» 29 ИЮЛ 2016 г.