Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 12 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016
Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 12
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 204780
Подающ.тр.(M1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(M2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(M3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(M4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204780-ч(с)-0716.txt
Режим (схема):

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 18,13

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	час		M1, т	M2, т	dM, т	T1, C	T2, C	dT, C	P1 гк/см2	P2 гк/см2	Qотопл Гкал	M3, т	M4, т	dM, т	V3 м.куб	V4 м.куб.	dVгвс м.куб.	Vподп м.куб	T3, C	T4, C	Qгвс общ. Гкал	Qгвс изл. Гкал	Qтех.гвс Гкал.	Q общ. Гкал.
01.07.16	24,00	-	8,56	15,79	-7,23	44,42	48,94	-4,52	7,00	5,00	-1,41	22,25	-	-	22,50	-	22,50	-	47,09	-	1,05			-0,37
02.07.16	24,00	-	5,52	14,09	-8,57	46,07	58,75	-12,68	7,00	5,00	-1,45	16,21	-	-	16,41	-	16,41	-	55,28	-	0,90			-0,55
03.07.16	24,00	-	5,69	13,62	-7,93	54,43	64,47	-10,04	7,00	5,00	-1,53	16,06	-	-	16,35	-	16,35	-	61,24	-	0,98			-0,55
04.07.16	24,00	-	6,22	13,99	-7,77	53,75	61,96	-8,21	7,00	5,00	-1,54	17,60	-	-	17,88	-	17,88	-	58,90	-	1,04			-0,51
05.07.16	24,00	-	9,30	15,45	-6,15	39,93	42,59	-2,66	7,00	5,00	-1,17	22,12	-	-	22,32	-	22,32	-	41,17	-	0,91			-0,26
06.07.16	24,00	-	2,77	5,10	-2,33	32,45	32,60	-0,15	7,00	5,00	-0,28	6,68	-	-	6,69	-	6,69	-	32,47	-	0,22			-0,07
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,24	19,72	0,52	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,44	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,34	18,89	0,45	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,49	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,10	18,66	0,44	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,28	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,43	18,98	0,45	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,73	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,69	19,10	0,59	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,04	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,02	19,58	0,44	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,39	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,86	19,49	0,37	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,22	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,95	19,55	0,40	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,34	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,88	19,50	0,38	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,22	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,70	19,34	0,36	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,03	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,95	19,50	0,45	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,39	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,04	19,61	0,43	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,42	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,67	19,27	0,40	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,08	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	6,90	4,65	2,25	30,08	41,27	-11,19	7,00	5,00	-0,36	10,72	-	-	10,78	-	10,78	-	35,43	-	0,38			0,02
21.07.16	24,00	-	19,10	2,69	16,41	41,38	42,04	-0,66	7,00	5,00	-0,21	21,24	-	-	21,43	-	21,43	-	41,45	-	0,88			0,68
22.07.16	24,00	-	11,17	6,18	4,99	49,68	56,99	-7,31	7,00	5,00	-0,63	16,28	-	-	16,50	-	16,50	-	51,90	-	0,85			0,21
23.07.16	24,00	-	7,92	9,68	-1,76	53,49	60,94	-7,45	7,00	5,00	-1,06	16,04	-	-	16,27	-	16,27	-	56,91	-	0,91			-0,15
Среднее	24,00	-	3,62	4,40	-0,79	30,55	33,12	-2,57	7,00	5,00	-0,42	7,18	-	-	7,27	-	7,27	-	32,30	-	0,35	-	-	-0,07
Итого	552,00		83,15	101,24	-18,09						-9,64	165,20	0,00	0,00	167,13	0,00	167,13	0,00			8,11	0,00	0,00	-1,54

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	62153,39	52790,75	9386,33	-	9603,83	-	1842,59	-	-
	23.07.16 23:00	62215,26	52846,56	9493,79	-	9712,42	-	1842,55	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -3,00 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **167,13** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.
печать энергосбыта

ост
ТЭЦ
ГОЗ