Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 01787
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-3 32 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-3 20 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-01787-ч(с)-0716.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: КТПТР-01
Термопреобр.: ТПТ-1-3
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 18,13

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	*	10,87	12,39	-1,53	49,53	43,35	6,19	8,00	3,00	0,00	16,80	0,00	0,00	16,97	0,00	16,97	-	45,88	0,00	0,77			0,77
02.07.16	24,00	*	82,50	72,56	9,94	68,29	67,82	0,47	8,00	3,00	0,00	12,85	0,00	0,00	13,11	0,00	13,11	-	66,45	0,00	0,85			0,85
03.07.16	24,00	*	90,06	80,33	9,73	71,51	71,00	0,52	8,00	3,00	0,00	12,50	0,00	0,00	12,78	0,00	12,78	-	69,91	0,00	0,87			0,87
04.07.16	24,00	*	91,51	80,66	10,85	67,94	67,71	0,23	8,00	3,00	0,00	13,52	0,00	0,00	13,79	0,00	13,79	-	65,15	0,00	0,88			0,88
05.07.16	24,00	*	74,02	59,40	14,62	47,23	47,66	-0,43	8,00	3,00	0,00	17,02	0,00	0,00	17,18	0,00	17,18	-	43,86	0,00	0,75			0,75
06.07.16	24,00	*	34,60	26,11	8,49	32,30	32,12	0,19	8,00	3,00	0,00	9,59	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63	-	31,91	0,00	0,31			0,31
07.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,42	17,40	0,02	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,59	0,00	0,00			0,00
08.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,32	17,33	-0,01	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,38	0,00	0,00			0,00
09.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,43	17,42	0,01	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,55	0,00	0,00			0,00
10.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,69	17,60	0,09	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,86	0,00	0,00			0,00
11.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,77	17,67	0,10	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	17,96	0,00	0,00			0,00
12.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,15	18,04	0,11	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,25	0,00	0,00			0,00
13.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,28	18,16	0,12	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,37	0,00	0,00			0,00
14.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,16	18,02	0,14	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,38	0,00	0,00			0,00
15.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,36	18,26	0,09	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,48	0,00	0,00			0,00
16.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,33	18,20	0,12	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,49	0,00	0,00			0,00
17.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,34	18,17	0,17	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,55	0,00	0,00			0,00
18.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,17	18,14	0,03	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,26	0,00	0,00			0,00
19.07.16	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,42	18,18	0,24	8,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,54	0,00	0,00			0,00
20.07.16	24,00	*	17,88	11,25	6,63	48,61	49,05	-0,44	8,00	3,00	0,00	7,23	0,00	0,00	7,31	0,00	7,31	-	45,78	0,00	0,33			0,33
21.07.16	24,00	*	6,57	10,07	-3,50	39,29	42,06	-2,77	8,00	3,00	0,00	7,12	0,00	0,00	7,18	0,00	7,18	-	40,58	0,00	0,29			0,29
22.07.16	24,00		12,23	10,66	1,57	43,95	45,56	-1,61	8,00	3,00	-0,01	7,18	-	-	7,24	-	7,24	-	43,18	-	0,31	-	-	0,31
23.07.16	24,00		12,23	10,66	1,57	43,95	45,56	-1,61	8,00	3,00	-0,01	7,18	-	-	7,24	-	7,24	-	43,18	-	0,31	-	-	0,31
Среднее	24,00	-	18,80	16,26	2,54	32,45	32,37	0,09	8,00	3,00	0,00	4,83	-	-	4,89	-	4,89	-	31,81	-	0,25	-	-	0,25
Итого	552,00		432,46	374,08	58,38						-0,01	110,99	0,00	0,00	112,44	0,00	112,44	0,00			5,67	0,00	0,00	5,67

ОСП ТЭЖ ПЭ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	.
	12.02.16 03:00	78072,90	70345,86	11767,77	0,00	12050,29	0,00	1631,35	847,91	.

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °C = -2,01 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,66** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **112,44** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
подпись потребителя

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29 ИЮЛ 2016
«____» _____ г.