Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8823.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 15 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 15 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-202229-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 202229 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,322 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12958
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0589
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=97,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,52

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	14,65	7,11	7,54	41,70	50,09	-8,39	7,00	5,00	-0,57	18,67	-	-	18,83	-	18,83	-	44,57	-	0,83			0,27
02.07.16	24,00	-	14,83	2,55	12,28	67,95	60,83	7,12	7,00	5,00	-0,12	14,46	-	-	14,75	-	14,75	-	67,62	-	0,98			0,86
03.07.16	24,00	-	14,30	2,67	11,63	70,72	64,47	6,25	7,00	5,00	-0,15	14,04	-	-	14,36	-	14,36	-	70,37	-	0,99			0,84
04.07.16	24,00	-	15,18	2,74	12,44	64,12	60,78	3,34	7,00	5,00	-0,14	14,88	-	-	15,18	-	15,18	-	63,82	-	0,95			0,81
05.07.16	24,00	-	20,34	2,57	17,77	41,53	41,61	-0,08	7,00	5,00	-0,08	19,92	-	-	20,10	-	20,10	-	41,44	-	0,83			0,74
06.07.16	24,00	-	7,66	1,00	6,66	31,14	30,85	0,29	7,00	5,00	-0,02	7,51	-	-	7,56	-	7,56	-	31,13	-	0,23			0,21
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,62	21,26	0,36	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	21,87	-	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,99	19,66	0,33	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	20,31	-	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,16	18,87	0,29	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,33	-	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,43	19,14	0,29	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,47	-	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,13	18,87	0,26	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,22	-	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,62	19,39	0,23	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,64	-	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,54	19,35	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,61	-	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,47	19,20	0,27	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,53	-	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,49	19,24	0,25	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,55	-	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,43	19,17	0,26	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,49	-	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,50	19,16	0,34	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,53	-	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,44	19,17	0,27	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,52	-	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,23	18,96	0,27	7,00	5,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	-	19,28	-	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	13,69	0,67	13,02	46,36	44,24	2,12	7,00	5,00	-0,02	13,50	-	-	13,64	-	13,64	-	46,03	-	0,62			0,60
21.07.16	24,00	-	4,76	12,11	-7,35	30,51	37,77	-7,26	7,00	5,00	-0,77	12,88	-	-	12,95	-	12,95	-	35,77	-	0,46			-0,30
22.07.16	24,00	-	15,08	3,77	11,31	62,70	54,03	8,67	7,00	5,00	-0,29	16,91	-	-	17,21	-	17,21	-	61,29	-	1,04			0,75
23.07.16	24,00	-	14,76	0,13	14,63	66,79	60,54	6,25	7,00	5,00	0,02	14,44	-	-	14,74	-	14,74	-	66,47	-	0,96			0,98
Среднее	24,00	-	5,88	1,54	4,34	33,85	32,90	0,95	7,00	5,00	-0,09	6,40	-	-	6,49	-	6,49	-	34,12	-	0,34	-	-	0,25
Итого	552,00		135,25	35,32	99,93						-2,14	147,21	0,00	0,00	149,32	0,00	149,32	0,00			7,89	0,00	0,00	5,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 02:00	21388,75	16465,23	6477,96	-	6627,44	-	844,28		-
	23.07.16 23:00	21477,85	16487,99	6575,69	-	6726,46	-	847,91		-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -2,67 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,22** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **149,32** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 29 ИЮЛ 2016 г. печать энергосбыта

ОСТ ГВС ГВЗ