Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 22 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 22
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204821-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204821
Режим (схема):
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 18,13

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Подающ.тр.(М1): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| Обратн.тр.(М2): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр-д. ГВС(М3): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.цирк.ГВС(М4): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |
| тр.подпитки(V5): | расходомер: | Gmin= | Gmax= | Термопреобр.: | Преобр.давления: |

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

| Дата | Ти | НС | Учет отопление (ТВ-1) | | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | Контрольные данные | | Общее теплопотр-е |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | M1, | M2, | dM, | T1, | T2, | dT, | P1 | P2 | Qотопл | M3, | M4, | dM, | V3 | V4 | dVгвс | Vподп | T3, | T4, | Qгвс общ. | Qгвс изл. | Qтех.гвс | Q общ. |
| | час | | т | т | т | С | С | С | гк/см2 | гк/см2 | Гкал | т | т | т | м.куб | м.куб. | м.куб. | м.куб | С | С | Гкал | Гкал | Гкал. | Гкал. |
| 01.07.16 | 24,00 | - | 14,46 | 14,72 | -0,26 | 49,80 | 52,12 | -2,32 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 11,89 | - | - | 12,03 | - | 12,03 | - | 47,53 | - | 0,57 | | | 0,57 |
| 02.07.16 | 24,00 | - | 52,27 | 44,05 | 8,22 | 66,60 | 66,11 | 0,49 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 8,76 | - | - | 8,94 | - | 8,94 | - | 67,13 | - | 0,59 | | | 0,59 |
| 03.07.16 | 24,00 | - | 53,30 | 45,22 | 8,08 | 69,74 | 69,34 | 0,40 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 8,68 | - | - | 8,88 | - | 8,88 | - | 69,73 | - | 0,61 | | | 0,61 |
| 04.07.16 | 24,00 | - | 55,30 | 45,00 | 10,30 | 65,33 | 65,34 | -0,01 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 10,92 | - | - | 11,13 | - | 11,13 | - | 63,86 | - | 0,70 | | | 0,70 |
| 05.07.16 | 24,00 | - | 44,52 | 31,61 | 12,91 | 44,93 | 45,93 | -1,00 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 13,27 | - | - | 13,39 | - | 13,39 | - | 42,06 | - | 0,56 | | | 0,56 |
| 06.07.16 | 24,00 | - | 16,35 | 11,69 | 4,66 | 32,37 | 32,49 | -0,12 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 4,84 | - | - | 4,85 | - | 4,85 | - | 31,83 | - | 0,16 | | | 0,16 |
| 07.07.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,82 | 17,55 | 0,27 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 18,22 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 08.07.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,05 | 16,93 | 0,12 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 17,42 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 09.07.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,83 | 16,77 | 0,06 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 17,20 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 10.07.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,92 | 16,87 | 0,05 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 17,35 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 11.07.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,01 | 16,92 | 0,09 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 17,47 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 12.07.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,36 | 17,27 | 0,09 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 17,83 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 13.07.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,47 | 17,34 | 0,13 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 17,94 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 14.07.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,49 | 17,33 | 0,16 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 18,00 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 15.07.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,55 | 17,40 | 0,15 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 18,05 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 16.07.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,56 | 17,38 | 0,18 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 18,07 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 17.07.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,47 | 17,25 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 17,99 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 18.07.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,59 | 17,40 | 0,19 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 18,14 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 19.07.16 | 24,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,53 | 17,31 | 0,22 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | - | 0,00 | - | 18,07 | - | 0,00 | | | 0,00 |
| 20.07.16 | 24,00 | - | 0,06 | 0,76 | -0,70 | 17,88 | 18,16 | -0,28 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 0,89 | - | - | 0,89 | - | 0,89 | - | 18,14 | - | 0,02 | | | 0,02 |
| 21.07.16 | 24,00 | - | 26,01 | 37,90 | -11,89 | 43,48 | 43,21 | 0,27 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 11,90 | - | - | 11,98 | - | 11,98 | - | 41,27 | - | 0,49 | | | 0,49 |
| 22.07.16 | 24,00 | | 26,01 | 37,90 | -11,89 | 43,48 | 43,21 | 0,27 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 11,90 | - | - | 11,98 | - | 11,98 | - | 41,27 | - | 0,49 | | | 0,49 |
| 23.07.16 | 24,00 | | 26,01 | 37,90 | -11,89 | 43,48 | 43,21 | 0,27 | 7,00 | 5,00 | 0,00 | 11,90 | - | - | 11,98 | - | 11,98 | - | 41,27 | - | 0,49 | | | 0,49 |
| Среднее | 24,00 | - | 13,66 | 13,34 | 0,33 | 30,55 | 30,56 | 0,00 | 7,00 | 5,00 | - | 4,13 | - | - | 4,18 | - | 4,18 | - | 30,25 | - | 0,20 | - | - | 0,20 |
| Итого | 552,00 | | 314,29 | 306,75 | 7,54 | | | | | | 0,00 | 94,95 | 0,00 | 0,00 | 96,05 | 0,00 | 96,05 | 0,00 | | | 4,67 | 0,00 | 0,00 | 4,67 |

| Показания счетчиков на момент снятия данных: | Дата, время | M1(т) | M2(т) | M3(т) | M4(т) | V3(м3) | V4(м3) | Q СЦО (Гкал) | Q ГВС (Гкал) | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |
| | 30.12.99 00:00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | - | 0,00 | - | - |

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -1,72 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **2,95** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **96,05** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.
печать энергосбыта

DEM
ТЭЦ
ГОЗ