Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8819.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 26 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 26 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Четырёхтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219193-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219193 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,164 Qвент.= Qтех.пот.=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=49,2 Gвент.=0 Gтех.пот.=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	12,14	5,92	6,22	50,70	53,78	-3,08	7,00	5,00	0,00	12,29	0,09	12,20	12,45	0,09	12,36	-	51,66	30,74	0,32			0,32
02.07.16	24,00	-	104,17	97,94	6,23	69,26	66,35	2,91	7,00	5,00	0,31	20,97	15,75	5,22	21,42	15,98	5,44	-	69,51	51,94	0,42			0,72
03.07.16	24,00	-	107,44	100,38	7,06	72,38	69,40	2,98	7,00	5,00	0,33	22,21	16,15	6,06	22,75	16,39	6,36	-	72,53	54,55	0,49			0,82
04.07.16	24,00	-	108,48	100,41	8,07	67,46	65,10	2,36	7,00	5,00	0,28	22,71	16,04	6,67	23,20	16,28	6,92	-	66,96	52,34	0,51			0,79
05.07.16	24,00	-	84,57	70,92	13,65	46,04	45,37	0,67	7,00	5,00	0,12	23,95	11,25	12,70	24,19	11,31	12,88	-	44,24	37,99	0,56			0,68
06.07.16	24,00	-	30,49	25,72	4,77	32,50	31,90	0,60	7,00	5,00	0,02	8,57	4,07	4,50	8,60	4,07	4,53	-	32,37	28,18	0,15			0,17
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	22,32	21,95	0,37	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	22,82	22,12	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	21,03	20,82	0,21	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,53	21,01	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,43	20,28	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,83	20,45	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,15	20,06	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,54	20,25	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,08	19,99	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,48	20,19	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,11	20,04	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,53	20,25	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,01	19,92	0,09	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,46	20,15	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,89	19,81	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,32	20,03	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,72	19,67	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,18	19,88	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,63	19,57	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,06	19,79	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,51	19,46	0,05	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,96	19,69	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,54	19,47	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,00	19,72	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,42	19,34	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,86	19,58	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	1,67	0,57	1,10	18,72	18,90	-0,18	7,00	5,00	0,00	0,61	0,16	0,45	0,61	0,16	0,45	-	18,74	18,65	0,02			0,02
21.07.16	24,00	-	26,21	26,29	-0,08	45,13	45,29	-0,16	7,00	5,00	0,00	0,61	0,04	0,57	0,61	0,04	0,57	-	40,79	28,32	0,00			0,00
22.07.16			106,70	99,58	7,12	69,70	66,95	2,75	7,00	5,00	0,30	21,96	15,98	5,98	22,46	16,22	6,24	-	69,67	52,94	0,47	-	-	0,77
23.07.16			106,70	99,58	7,12	69,70	66,95	2,75	7,00	5,00	0,30	21,96	15,98	5,98	22,46	16,22	6,24	-	69,67	52,94	0,47	-	-	0,77
Среднее	24,00	-	29,94	27,27	2,66	34,93	34,36	0,57	7,00	5,00	0,07	6,78	4,15	2,62	6,90	4,21	2,70	-	34,94	29,20	0,15	-	-	0,22
Итого	504,00		688,56	627,30	61,26						1,67	155,85	95,51	60,34	158,74	96,75	61,99	0,00			3,40	0,00	0,00	5,07

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	30.12.99 00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -1,09 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **3,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **61,99** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.

ОСП ТЭЦ ГОЗ