Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 37 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 37
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06057-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06057 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Txв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,088
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	*	14,03	16,85	-2,81	52,34	56,74	-4,40	7,30	3,80	-1,29	19,84	0,00	0,00	20,12	0,00	20,12	-	54,09	0,00	1,07			-0,22
02.07.16	24,00	*	72,32	59,12	13,20	68,40	68,33	0,07	7,30	3,80	0,01	13,60	0,00	0,00	13,89	0,00	13,89	-	66,62	0,00	0,91			0,91
03.07.16	24,00	*	79,34	66,44	12,90	71,99	71,72	0,27	7,30	3,80	0,00	13,28	0,00	0,00	13,59	0,00	13,59	-	71,67	0,00	0,95			0,95
04.07.16	24,00	*	81,84	66,54	15,30	68,66	68,76	-0,10	7,30	3,80	-0,02	15,97	0,00	0,00	16,31	0,00	16,31	-	66,94	0,00	1,07			1,05
05.07.16	24,00	*	59,59	42,14	17,45	49,76	50,33	-0,57	7,30	3,80	-0,01	17,93	0,00	0,00	18,13	0,00	18,13	-	47,97	0,00	0,86			0,85
06.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	21,68	23,81	-2,12	7,30	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	21,00	0,00	0,00			0,00
07.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,85	22,20	-2,35	7,30	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,82	0,00	0,00			0,00
08.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,08	21,52	-2,44	7,30	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,24	0,00	0,00			0,00
09.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,86	21,13	-2,27	7,30	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,01	0,00	0,00			0,00
10.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,95	20,98	-2,04	7,30	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,06	0,00	0,00			0,00
11.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,99	20,90	-1,91	7,30	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,11	0,00	0,00			0,00
12.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,16	20,72	-1,56	7,30	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,24	0,00	0,00			0,00
13.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,21	20,61	-1,40	7,30	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,32	0,00	0,00			0,00
14.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,17	20,44	-1,27	7,30	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,31	0,00	0,00			0,00
15.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,26	20,54	-1,29	7,30	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,36	0,00	0,00			0,00
16.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,21	20,24	-1,03	7,30	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,30	0,00	0,00			0,00
17.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,21	20,27	-1,05	7,30	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,31	0,00	0,00			0,00
18.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,13	19,96	-0,83	7,30	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,24	0,00	0,00			0,00
19.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,23	20,17	-0,95	7,30	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,34	0,00	0,00			0,00
20.07.16	24,00	*	28,13	15,94	12,19	54,77	53,34	1,43	7,30	3,80	0,01	12,49	0,00	0,00	12,67	0,00	12,67	-	54,53	0,00	0,68			0,69
21.07.16	24,00	*	10,98	24,39	-13,41	45,14	43,79	1,34	7,30	3,80	-1,50	21,20	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40	-	43,51	0,00	0,92			-0,57
22.07.16	24,00	*	64,87	56,57	8,30	63,59	61,82	1,77	7,30	3,80	-0,48	19,44	0,00	0,00	19,75	0,00	19,75	-	57,31	0,00	1,11			0,63
23.07.16	24,00	*	8,46	21,08	-12,62	62,27	65,10	-2,83	7,30	3,80	-1,76	14,23	0,00	0,00	14,51	0,00	14,51	-	64,26	0,00	0,92			-0,85
Среднее	24,00	-	18,24	16,05	2,20	35,13	36,24	-1,11	7,30	3,80	-0,22	6,43	-	-	6,54	-	6,54	-	34,72	-	0,37	-	-	0,15
Итого	552,00		419,56	369,07	50,49						-5,05	148,00	0,00	0,00	150,35	0,00	150,35	0,00			8,50	0,00	0,00	3,45

Дет. ТВ3 ГО3

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 01:00	52416,59	43370,67	10013,46	0,00	10251,36	0,00	1494,79	718,22	-
	24.07.16 05:00	52661,24	43592,83	10115,49	0,00	10354,88	0,00	1496,26	723,81	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -2,68 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,82** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **150,35** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ
печать потребителя

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отделение эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.
печать энергосбыта