Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 41 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Шелгунова 41
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-06069-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 06069 Режим (схема): 0;7
Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M3*(h3-hхв)-M4*(h4-hхв) лето: Q=M1*(h1-h2)+(M1-M2)*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,336 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,084
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=100,56 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	*	4,83	14,92	-10,09	49,77	53,78	-4,01	6,40	3,20	-1,45	17,09	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31	-	51,76	0,00	0,88			-0,56
02.07.16	24,00	*	65,62	54,96	10,66	68,04	67,38	0,66	6,40	3,20	-0,09	12,94	0,00	0,00	13,21	0,00	13,21	-	65,99	0,00	0,85			0,77
03.07.16	24,00	*	72,24	61,24	11,00	71,52	71,13	0,39	6,40	3,20	-0,02	11,72	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	-	71,16	0,00	0,83			0,82
04.07.16	24,00	*	72,87	62,17	10,71	68,45	68,36	0,08	6,40	3,20	-0,02	11,50	0,00	0,00	11,74	0,00	11,74	-	66,64	0,00	0,77			0,74
05.07.16	24,00	*	50,92	39,68	11,24	50,10	50,17	-0,07	6,40	3,20	-0,03	12,12	0,00	0,00	12,26	0,00	12,26	-	48,92	0,00	0,59			0,56
06.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	20,40	20,55	-0,15	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,23	0,00	0,00			0,00
07.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	19,41	19,41	0,01	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,46	0,00	0,00			0,00
08.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,76	18,73	0,02	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,79	0,00	0,00			0,00
09.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,47	18,40	0,06	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,50	0,00	0,00			0,00
10.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,65	18,45	0,19	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,55	0,00	0,00			0,00
11.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,53	18,42	0,10	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,63	0,00	0,00			0,00
12.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,78	18,60	0,17	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,76	0,00	0,00			0,00
13.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,81	18,65	0,16	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,84	0,00	0,00			0,00
14.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,63	18,52	0,12	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,71	0,00	0,00			0,00
15.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,66	18,54	0,12	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,78	0,00	0,00			0,00
16.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,58	18,47	0,12	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,63	0,00	0,00			0,00
17.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,59	18,42	0,17	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,71	0,00	0,00			0,00
18.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,62	18,47	0,14	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,66	0,00	0,00			0,00
19.07.16	24,00		0,00	0,00	0,00	18,47	18,38	0,09	6,40	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,60	0,00	0,00			0,00
20.07.16	24,00		19,59	13,82	5,76	53,27	33,93	19,33	6,40	3,20	-0,72	29,67	0,00	0,00	29,95	0,00	29,95	-	43,60	0,00	1,29			0,58
21.07.16	24,00	*	4,97	33,69	-28,72	44,64	44,21	0,43	6,40	3,20	-2,77	33,63	0,00	0,00	33,95	0,00	33,95	-	44,46	0,00	1,50			-1,27
22.07.16	24,00	*	52,76	47,13	5,63	62,96	60,63	2,33	6,40	3,20	-0,33	13,93	0,00	0,00	14,15	0,00	14,15	-	57,52	0,00	0,80			0,47
23.07.16	24,00	*	4,93	17,13	-12,20	59,29	63,33	-4,04	6,40	3,20	-1,60	12,71	0,00	0,00	12,95	0,00	12,95	-	63,14	0,00	0,80			-0,79
Среднее	24,00	-	15,16	14,99	0,17	34,41	33,69	0,71	6,40	3,20	-0,31	6,75	-	-	6,85	-	6,85	-	33,78	-	0,36	-	-	0,06
Итого	552,00		348,74	344,75	3,99						-7,02	155,31	0,00	0,00	157,51	0,00	157,51	0,00			8,33	0,00	0,00	1,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 00:00	52171,76	41353,13	11787,18	0,00	12057,37	0,00	1755,23	828,26	-
	24.07.16 05:00	52372,68	41564,64	11901,45	0,00	12173,09	0,00	1755,31	834,05	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -2,82 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **5,51** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **157,51** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

печать энергосбыта
ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 29 ИЮЛ 2016 г.

Дет ТЭЦ ГОЗ