Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9103.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 6 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 6 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-204763-ч(с)-0716.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 204763 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,048	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,209 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1285
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0584
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=62,7 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=23,352

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	12,12	13,33	-1,21	49,39	43,65	5,74	7,00	5,00	0,07	11,36	5,86	5,50	11,49	5,86	5,63	-	49,11	43,02	-0,04			0,03
02.07.16	24,00	-	155,23	145,84	9,39	69,09	65,92	3,17	7,00	5,00	0,49	104,89	96,50	8,39	107,19	98,38	8,81	-	69,25	64,67	0,63			1,12
03.07.16	24,00	-	158,82	149,89	8,93	72,14	68,87	3,27	7,00	5,00	0,52	107,10	99,47	7,63	109,67	101,61	8,06	-	72,29	67,57	0,62			1,14
04.07.16	24,00	-	158,61	150,29	8,32	67,93	65,12	2,81	7,00	5,00	0,46	106,52	100,14	6,38	108,81	102,06	6,75	-	68,06	63,99	0,53			0,99
05.07.16	24,00	-	119,27	105,02	14,25	46,89	45,54	1,35	7,00	5,00	0,23	82,10	69,23	12,87	82,96	69,92	13,04	-	46,83	44,88	0,59			0,82
06.07.16	24,00	-	40,79	36,47	4,32	32,76	31,93	0,83	7,00	5,00	0,04	28,00	24,04	3,96	28,15	24,14	4,01	-	32,84	31,64	0,14			0,17
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	20,32	20,07	0,25	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	20,72	20,43	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,48	19,38	0,10	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,88	19,64	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,03	18,96	0,07	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,38	19,21	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,98	18,90	0,08	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,27	19,12	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,09	18,98	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,40	19,20	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,35	19,23	0,12	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,65	19,45	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,35	19,24	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,72	19,47	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,37	19,23	0,14	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,69	19,47	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,39	19,24	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,71	19,48	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,29	19,18	0,11	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,61	19,43	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,10	18,95	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,38	19,19	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,39	19,21	0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,70	19,43	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	19,34	19,17	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,66	19,42	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	76,54	64,67	11,87	54,95	52,41	2,54	7,00	5,00	0,20	54,10	42,67	11,43	54,88	43,21	11,67	-	55,05	51,40	0,62			0,82
21.07.16	24,00	-	141,79	129,30	12,49	52,25	50,09	2,16	7,00	5,00	0,32	97,11	85,73	11,38	98,39	86,74	11,65	-	52,35	49,23	0,62			0,94
22.07.16	24,00	-	165,40	156,81	8,59	65,66	62,73	2,93	7,00	5,00	0,49	111,99	104,35	7,64	114,25	106,20	8,05	-	65,81	61,60	0,54			1,03
23.07.16	24,00	-	158,06	149,96	8,10	68,64	65,47	3,17	7,00	5,00	0,50	107,70	99,85	7,85	110,06	101,76	8,30	-	68,79	64,24	0,53			1,04
Среднее	24,00	-	51,59	47,89	3,70	36,14	34,85	1,29	7,00	5,00	0,14	35,26	31,65	3,61	35,91	32,17	3,74	-	36,35	34,57	0,21	-	-	0,35
Итого	552,00		1186,63	1101,58	85,05						3,33	810,87	727,84	83,03	825,85	739,88	85,97	0,00			4,76	0,00	0,00	8,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 04:00	69180,88	64920,26	47127,42	42776,96	48281,32	43697,66	910,35	-	-
	23.07.16 23:00	70001,59	65674,53	47688,24	43277,46	48851,48	44205,65	915,92	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = -1,51 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **6,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **85,97** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» печать потребителя ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ печать энергосбыта ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«_____» 29 ИЮЛ 2016 _____ г.

ОСТ ГВС ГВЗ