Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июль 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9104.038.1 | Телефон: | Узел учета: СЦО+ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Шелгунова 8 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Шелгунова 8 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208338-ч(с)-0716.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208338 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 18,13

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,1 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,96

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.07.2016 по 23.07.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.07.16	24,00	-	23,58	0,00	23,58	53,17	40,65	12,52	7,00	5,00	0,26	21,77	2,19	19,58	22,05	2,19	19,86	-	53,16	46,31	0,99			1,25
02.07.16	24,00	-	16,81	0,00	16,81	65,25	45,54	19,71	7,00	5,00	0,32	16,10	1,44	14,66	16,40	1,44	14,96	-	65,09	49,85	0,78			1,10
03.07.16	24,00	-	17,29	0,00	17,29	67,50	47,16	20,34	7,00	5,00	0,33	16,43	1,56	14,87	16,77	1,56	15,21	-	67,31	52,58	0,84			1,17
04.07.16	24,00	-	19,80	0,00	19,80	62,31	44,23	18,08	7,00	5,00	0,34	19,05	1,45	17,60	19,39	1,45	17,94	-	62,18	48,25	0,89			1,23
05.07.16	24,00	-	30,53	0,00	30,53	42,15	33,88	8,27	7,00	5,00	0,26	29,31	1,91	27,40	29,54	1,91	27,63	-	42,21	36,98	1,03			1,29
06.07.16	24,00	-	8,46	0,00	8,46	31,59	22,56	9,03	7,00	5,00	0,05	8,17	0,57	7,60	8,20	0,57	7,63	-	31,63	28,73	0,22			0,27
07.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,22	18,21	0,01	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,86	18,06	0,00			0,00
08.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,87	17,81	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,34	17,75	0,00			0,00
09.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	17,71	17,65	0,06	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,21	17,64	0,00			0,00
10.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,01	17,88	0,13	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,50	17,94	0,00			0,00
11.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,24	18,09	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	18,81	18,15	0,00			0,00
12.07.16	24,00	-	0,00	0,10	-0,10	18,69	18,71	-0,02	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,26	18,62	0,00			0,00
13.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,73	18,57	0,16	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,27	18,65	0,00			0,00
14.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,79	18,61	0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,40	18,72	0,00			0,00
15.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,77	18,60	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,37	18,70	0,00			0,00
16.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,71	18,56	0,15	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,26	18,65	0,00			0,00
17.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,57	18,38	0,19	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,16	18,46	0,00			0,00
18.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,72	18,55	0,17	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,32	18,65	0,00			0,00
19.07.16	24,00	-	0,00	0,00	0,00	18,71	18,53	0,18	7,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	19,29	18,65	0,00			0,00
20.07.16	24,00	-	39,55	15,72	23,83	53,19	47,17	6,02	7,00	5,00	0,21	40,08	16,19	23,89	40,62	16,37	24,25	-	53,23	47,51	1,15			1,36
21.07.16	24,00	-	50,32	31,33	18,99	51,67	45,09	6,58	7,00	5,00	0,31	50,93	32,44	18,49	51,57	32,76	18,81	-	51,70	45,30	0,88			1,19
22.07.16	24,00	-	52,72	37,96	14,76	64,42	55,34	9,08	7,00	5,00	0,46	53,29	39,34	13,95	54,32	39,96	14,36	-	64,46	55,58	0,84			1,30
23.07.16	24,00	-	51,33	37,21	14,12	67,21	57,95	9,26	7,00	5,00	0,47	51,98	38,58	13,40	53,09	39,22	13,87	-	67,25	58,20	0,83			1,30
Среднее	24,00	-	13,50	5,32	8,18	34,70	29,47	5,24	7,00	5,00	0,13	13,35	5,90	7,45	13,56	5,98	7,59	-	35,01	30,78	0,37	-	-	0,50
Итого	552,00		310,39	122,32	188,07						3,01	307,11	135,67	171,44	311,95	137,43	174,52	0,00			8,45	0,00	0,00	11,45

ОЕМ ГЭИ ГОЗ

Х+ХВ

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	04.07.16 04:00	34939,79	29835,51	5094,78	3215,92	5203,08	9528,70	1014,68	-	-
	23.07.16 23:00	35185,32	29954,77	5340,44	3342,96	5452,53	9657,44	1022,31	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 18,13 °С = ~~-5,57~~ -3,11 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **~~5,89~~** 8,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **174,52** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

печать организации

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ 29 ИЮЛ «____» _____ г.

печать энергосбыта