

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за июль 2016

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский 47-1, ТЦ-2 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Трёхтрубная
ГВС

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 201508
 расходомер

Подающий тр.
 Обратн.тр.
 тр-д. ГВС
 тр.цирк. ГВС
 Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____
 Gmax

Термопреобр.

Tхв = 17,4
 Преобр. давления

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
 Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=
 Фактические нагрузки: Gот ф.= т/сут Gгвс ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут
 Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод ГВС					Обратный трубопровод ГВС					V5, м.куб	dT, С	dV м.куб	Q Гкал
		fG3, %	T3, С	P3, кгс/см	V3, м.куб	Q3, Гкал	fG4, %	T4, С	P4, кгс/см	V4, м.куб	Q4, Гкал				
23.06.16	-		18,81	1,04	0,000	-	0,00	0,00	0,000	-	-	18,81	0,000	0,000	
24.06.16	-		19,29	1,04	0,000	-	0,00	0,00	0,000	-	-	19,29	0,000	0,000	
25.06.16	-		19,72	1,04	0,000	-	0,00	0,00	0,000	-	-	19,72	0,000	0,000	
26.06.16	-		20,44	1,04	0,000	-	0,00	0,00	0,000	-	-	20,44	0,000	0,000	
27.06.16	-		19,54	3,79	0,000	-	0,00	0,00	0,000	-	-	19,54	0,000	0,000	
28.06.16	-		60,64	6,84	40,260	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,64	40,260	2,441	
29.06.16	-		62,94	7,99	47,470	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,94	47,470	2,992	
30.06.16	-		62,45	8,02	43,760	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,45	43,760	2,735	
01.07.16	-		60,52	8,03	39,300	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,52	39,300	2,379	
02.07.16	-		61,95	8,04	39,040	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,95	39,040	2,420	
03.07.16	-		62,39	8,04	36,970	-	0,00	0,00	0,000	-	-	62,39	36,970	2,306	
04.07.16	-		61,51	7,63	38,310	-	0,00	0,00	0,000	-	-	61,51	38,310	2,357	
05.07.16	-		58,81	8,08	49,840	-	0,00	0,00	0,000	-	-	58,81	49,840	2,933	
06.07.16	-		57,00	8,07	46,930	-	0,00	0,00	0,000	-	-	57,00	46,930	2,678	
07.07.16	-		58,54	8,05	44,400	-	0,00	0,00	0,000	-	-	58,54	44,400	2,599	
08.07.16	-		57,88	8,05	45,460	-	0,00	0,00	0,000	-	-	57,88	45,460	2,633	
09.07.16	-		58,39	8,07	44,660	-	0,00	0,00	0,000	-	-	58,39	44,660	2,610	
10.07.16	-		60,43	8,04	49,120	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,43	49,120	2,970	
11.07.16	-		58,77	8,04	46,770	-	0,00	0,00	0,000	-	-	58,77	46,770	2,747	
12.07.16	-		58,65	8,06	44,380	-	0,00	0,00	0,000	-	-	58,65	44,380	2,606	
13.07.16	-		59,23	8,05	46,620	-	0,00	0,00	0,000	-	-	59,23	46,620	2,763	
14.07.16	-		59,45	8,05	44,800	-	0,00	0,00	0,000	-	-	59,45	44,800	2,666	
15.07.16	-		58,27	8,09	38,650	-	0,00	0,00	0,000	-	-	58,27	38,650	2,252	
16.07.16	-		59,80	8,06	42,850	-	0,00	0,00	0,000	-	-	59,80	42,850	2,843	
17.07.16	-		60,73	8,06	41,690	-	0,00	0,00	0,000	-	-	60,73	41,690	2,532	
18.07.16	-		58,27	8,07	44,360	-	0,00	0,00	0,000	-	-	58,27	44,360	2,587	
19.07.16	-		59,22	7,90	42,650	-	0,00	0,00	0,000	-	-	59,22	42,650	2,526	
20.07.16	-		59,00	8,10	41,960	-	0,00	0,00	0,000	-	-	59,00	41,960	2,477	
Среднее	-	-	53,08	6,92	36,362	-	0,00	-	-	-	-	53,08	36,362	2,173	
Итого	0,0				1090,870	0,000			0,000	0,000		0,00	1090,870	65,20	

Ориентировочно до конца месяца(+) 385,277
 Корректировка за прошлый месяц (-) 148,220
Итого за июль 2016 : 1327,927
 Показания счетчиков на момент снятия данных: 0,000 385,277 22,91
 0,000 148,220 9,272
 0,000 1327,927 78,838571

Дата и время	M3, т	Q3, Гкал	M4, т	Q4, Гкал	V5, м.куб	Q, Гкал
23.07.16 13:00	35002,780	-	0,000	-	-	2154,295
23.07.16 13:00	35002,780	-	0,000	-	-	2154,295

Время аварийных ситуаций: 0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв= 17,4
 Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета 56,19476 Гкал

Главный инженер
 (по доверенности абонента)

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Дирекция по сбыту тепловой энергии
 филиала «Невский» ОАО «ТГК-1»
 Отдел расчетов и анализа
 теплоснабжения
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 28.07.2016
 Дата _____