Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-02752-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 02752 | Режим (схема): 0;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.=3 Qтех.пот.=4 Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24.00	*	104,54	90,00	14,54	65,83	62,83	3,00	6,00	6,00	0,27	14,54			14,98		14,98	-	65,72		0,96			1,23
25.05.16	24.00	*	102,68	89,59	13,09	65,85	62,82	3,03	6,00	6,00	0,27	13,09			13,51		13,51	-	65,71		0,86			1,13
26.05.16	24.00	*	105,47	91,12	14,35	66,58	63,60	2,98	6,00	6,00	0,27	14,35			14,80		14,80	-	66,43		0,95			1,23
27.05.16	24.00	*	104,60	90,48	14,12	66,58	63,57	3,01	6,00	6,00	0,28	14,12			14,57		14,57	-	66,45		0,94			1,21
28.05.16	24.00	*	103,30	92,15	11,15	66,57	63,31	3,26	6,00	6,00	0,30	11,15			11,55		11,55	-	66,42		0,74			1,04
29.05.16	24.00	*	103,50	90,07	13,42	66,28	63,17	3,10	6,00	6,00	0,28	13,42			13,85		13,85	-	66,07		0,89			1,17
30.05.16	24.00	*	106,14	91,27	14,87	66,39	63,47	2,92	6,00	6,00	0,27	14,87			15,32		15,32	-	66,30		0,99			1,25
31.05.16	24.00	*	108,19	94,40	13,78	66,66	63,75	2,91	6,00	6,00	0,28	13,78			14,22		14,22	-	66,55		0,92			1,19
01.06.16	24.00	*	108,06	95,18	12,88	66,69	63,72	2,97	6,00	6,00	0,29	12,88			13,31		13,31	-	66,57		0,86			1,14
02.06.16	24.00	*	107,29	96,01	11,29	67,08	64,03	3,04	6,00	6,00	0,30	11,29			11,69		11,69	-	66,89		0,75			1,05
03.06.16	24.00	*	103,98	90,02	13,96	67,04	64,24	2,79	6,00	6,00	0,26	13,96			14,39		14,39	-	66,85		0,93			1,19
04.06.16	24.00	*	86,62	74,64	11,98	65,93	62,78	3,15	6,00	6,00	0,24	11,98			12,35		12,35	-	65,76		0,79			1,03
05.06.16	24.00	*	87,60	72,31	15,29	66,18	63,04	3,13	6,00	6,00	0,23	15,29			15,73		15,73	-	66,08		1,01			1,24
06.06.16	24.00	*	87,82	71,95	15,86	65,94	62,72	3,22	6,00	6,00	0,24	15,86			16,31		16,31	-	65,78		1,04			1,28
07.06.16	24.00	*	90,46	73,41	17,05	65,22	62,24	2,98	6,00	6,00	0,22	17,05			17,51		17,51	-	65,08		1,11			1,33
08.06.16	24.00	*	91,74	77,49	14,25	66,39	63,18	3,21	6,00	6,00	0,25	14,25			14,68		14,68	-	66,15		0,94			1,20
09.06.16	24.00	*	94,97	78,15	16,82	65,48	62,44	3,04	6,00	6,00	0,24	16,82			17,29		17,29	-	65,27		1,10			1,34
10.06.16	24.00	*	93,92	81,60	12,32	65,37	61,97	3,40	6,00	6,00	0,28	12,32			12,72		12,72	-	65,12		0,80			1,08
11.06.16	24.00	*	94,13	81,06	13,07	65,57	62,12	3,45	6,00	6,00	0,28	13,07			13,48		13,48	-	65,44		0,86			1,14
12.06.16	24.00	*	95,26	78,85	16,41	65,74	62,64	3,10	6,00	6,00	0,25	16,41			16,87		16,87	-	65,57		1,08			1,32
13.06.16	24.00	*	93,74	77,51	16,24	65,20	62,05	3,15	6,00	6,00	0,25	16,24			16,69		16,69	-	65,06		1,06			1,30
14.06.16	24.00	*	96,00	79,09	16,91	66,09	63,02	3,06	6,00	6,00	0,25	16,91			17,38		17,38	-	65,89		1,11			1,36
15.06.16	24.00	*	100,09	85,85	14,24	65,65	62,52	3,13	6,00	6,00	0,27	14,24			14,68		14,68	-	65,51		0,93			1,20
16.06.16	24.00	*	100,50	86,95	13,56	66,38	63,29	3,09	6,00	6,00	0,27	13,56			13,99		13,99	-	66,24		0,90			1,17
17.06.16	24.00	*	96,81	85,65	11,16	66,93	63,76	3,17	6,00	6,00	0,28	11,16			11,55		11,55	-	66,70		0,74			1,02
18.06.16	24.00	*	94,65	84,46	10,19	65,28	62,21	3,08	6,00	6,00	0,26	10,19			10,54		10,54	-	65,11		0,66			0,93
19.06.16	24.00	*	94,76	83,96	10,81	66,47	63,29	3,18	6,00	6,00	0,27	10,81			11,18		11,18	-	66,26		0,72			0,99
20.06.16	24.00	*	95,27	82,96	12,30	65,52	62,51	3,00	6,00	6,00	0,25	12,30			12,69		12,69	-	65,34		0,80			1,06
21.06.16	24.00	*	97,69	84,50	13,20	66,17	63,25	2,92	6,00	6,00	0,25	13,20			13,60		13,60	-	65,99		0,87			1,12
22.06.16	24.00	*	97,53	85,25	12,27	65,74	62,74	3,00	6,00	6,00	0,26	12,27			12,66		12,66	-	65,55		0,80			1,06
23.06.16	24.00	*	99,04	86,48	12,56	66,08	63,13	2,94	6,00	6,00	0,26	12,56			12,96		12,96	-	65,87		0,83			1,09
Среднее	24,00	-	98,27	84,59	13,68	66,09	63,01	3,08	6,00	6,00	0,26	13,68	-	-	14,10	-	14,10	-	65,93	-	0,90	-	-	1,16
Итого	744,00		3046,37	2622,41	423,96						8,16	423,96	0,00	0,00	437,05	0,00	437,05	0,00			27,94	0,00	0,00	36,10

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 01:00	61624,59	51251,58	16545,70	0,00	16906,06	0,00	1997,25	-
	24.06.16 00:00	64670,46	53873,59	17559,93	0,00	17940,68	0,00	2033,34	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,63 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 91,52 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -6,45 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **528,56** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016
«____» _____ г.