Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района, субабонент - банк
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9134.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная с циркуляцией ГВС

Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ: 023154
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/75

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15805-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15805 Режим (схема): 0;0
Приборы УУТЭ поверены до 12.08.2017
Txв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin= 0,16	Gmax= 72	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,6726 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,2792
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1058
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=215,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=42,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00		78,65	59,26	19,39	67,73	54,08	13,65	7,90	3,80	0,07	78,98	60,02	18,96	80,63	60,86	19,77	-	67,21	54,16	2,05	1,27	0,78	2,12
25.05.16	24,00		78,65	59,26	19,39	67,73	54,08	13,65	7,90	3,80	0,07	78,98	60,02	18,96	80,63	60,86	19,77	-	67,21	54,16	2,05	1,27	0,78	2,12
26.05.16	24,00		78,65	59,26	19,39	67,73	54,08	13,65	7,90	3,80	0,07	78,98	60,02	18,96	80,63	60,86	19,77	-	67,21	54,16	2,05	1,27	0,78	2,12
27.05.16	24,00		78,65	59,26	19,39	67,73	54,08	13,65	7,90	3,80	0,07	78,98	60,02	18,96	80,63	60,86	19,77	-	67,21	54,16	2,05	1,27	0,78	2,12
28.05.16	24,00		78,65	59,26	19,39	67,73	54,08	13,65	7,90	3,80	0,07	78,98	60,02	18,96	80,63	60,86	19,77	-	67,21	54,16	2,05	1,27	0,78	2,12
29.05.16	24,00		78,65	59,26	19,39	67,73	54,08	13,65	7,90	3,80	0,07	78,98	60,02	18,96	80,63	60,86	19,77	-	67,21	54,16	2,05	1,27	0,78	2,12
30.05.16	24,00	*	78,65	59,26	19,39	67,73	54,08	13,65	7,90	3,80	0,07	78,98	60,02	18,96	80,63	60,86	19,77	-	67,21	54,16	2,05	1,27	0,78	2,12
31.05.16	24,00	*	78,65	59,26	19,39	67,73	54,08	13,65	7,90	3,80	0,07	78,98	60,02	18,96	80,63	60,86	19,77	-	67,21	54,16	2,05	1,27	0,78	2,12
01.06.16	24,00		86,91	67,27	19,64	67,72	55,28	12,44	7,90	3,80	0,06	87,14	67,64	19,49	88,97	68,63	20,34	-	67,25	55,33	2,12	1,31	0,81	2,17
02.06.16	24,00		77,68	59,09	18,59	67,84	53,93	13,91	7,90	3,80	0,08	78,06	60,08	17,97	79,70	60,92	18,78	-	67,31	54,02	2,01	1,21	0,80	2,09
03.06.16	24,00		71,36	51,42	19,93	67,63	53,02	14,61	7,90	3,80	0,07	71,75	52,33	19,41	73,24	53,03	20,21	-	67,06	53,13	2,03	1,30	0,73	2,10
04.06.16	24,00		68,03	50,90	17,13	66,85	51,55	15,29	7,90	3,80	0,07	68,46	51,71	16,76	69,86	52,36	17,49	-	66,24	51,66	1,86	1,11	0,75	1,93
05.06.16	24,00		68,72	50,27	18,45	67,16	51,39	15,77	7,90	3,80	0,06	69,16	50,89	18,27	70,58	51,54	19,05	-	66,52	51,50	1,98	1,22	0,76	2,04
06.06.16	24,00		71,37	49,52	21,85	66,80	51,14	15,66	7,90	3,80	0,05	71,88	50,12	21,76	73,34	50,74	22,60	-	66,16	51,27	2,19	1,44	0,75	2,24
07.06.16	24,00	*	68,30	50,31	17,98	65,97	53,48	12,49	7,90	3,80	0,03	68,75	50,41	18,33	70,11	51,10	19,01	-	65,38	53,67	1,79	1,20	0,59	1,81
08.06.16	24,00		83,83	64,94	18,89	67,64	54,14	13,50	7,90	3,80	0,05	84,39	65,33	19,06	86,15	66,24	19,91	-	67,06	54,28	2,11	1,28	0,83	2,16
09.06.16	24,00		83,02	64,22	18,80	66,48	51,99	14,49	7,90	3,80	0,07	83,58	65,07	18,51	85,27	65,92	19,35	-	65,90	52,12	2,12	1,22	0,90	2,19
10.06.16	24,00		81,25	62,60	18,65	66,32	51,46	14,87	7,90	3,80	0,10	81,78	63,86	17,92	83,42	64,67	18,75	-	65,70	51,60	2,08	1,18	0,90	2,17
11.06.16	24,00		76,76	59,98	16,77	66,58	50,44	16,14	7,90	3,80	0,10	77,26	61,25	16,01	78,82	62,00	16,82	-	65,90	50,58	1,99	1,05	0,94	2,09
12.06.16	24,00		74,11	56,73	17,38	66,56	49,72	16,84	7,90	3,80	0,09	74,59	57,91	16,67	76,09	58,60	17,49	-	65,86	49,88	2,02	1,10	0,93	2,12
13.06.16	24,00		75,45	55,66	19,79	66,16	49,44	16,71	7,90	3,80	0,09	75,95	56,72	19,23	77,46	57,38	20,08	-	65,47	49,62	2,16	1,26	0,90	2,25
14.06.16	24,00		77,32	58,75	18,57	66,88	50,82	16,05	7,90	3,80	0,07	77,84	59,48	18,36	79,42	60,22	19,20	-	66,22	50,98	2,12	1,22	0,91	2,19
15.06.16	24,00		77,10	60,09	17,01	66,48	50,80	15,68	7,90	3,80	0,05	77,61	60,50	17,11	79,17	61,25	17,92	-	65,84	50,95	2,03	1,13	0,90	2,08
16.06.16	24,00		74,40	57,76	16,64	67,06	51,08	15,98	7,90	3,80	0,05	74,88	58,06	16,82	76,41	58,79	17,62	-	66,38	51,23	2,00	1,12	0,88	2,05
17.06.16	24,00		74,38	56,95	17,43	67,69	51,50	16,20	7,90	3,80	0,05	74,85	57,24	17,61	76,41	57,97	18,44	-	67,02	51,66	2,06	1,18	0,88	2,11
18.06.16	24,00		72,89	57,14	15,75	65,89	50,43	15,46	7,90	3,80	0,05	73,37	57,45	15,92	74,82	58,15	16,67	-	65,22	50,56	1,88	1,04	0,84	1,93
19.06.16	24,00		74,96	56,59	18,37	67,21	51,31	15,90	7,90	3,80	0,05	75,46	56,88	18,57	77,01	57,60	19,40	-	66,53	51,47	2,09	1,24	0,86	2,14
20.06.16	24,00		72,02	56,28	15,73	66,18	50,64	15,54	7,90	3,80	0,04	72,50	56,58	15,92	73,95	57,28	16,67	-	65,52	50,79	1,88	1,04	0,83	1,92
21.06.16	24,00		68,35	52,53	15,81	66,69	50,15	16,54	7,90	3,80	0,05	68,80	52,83	15,97	70,20	53,47	16,73	-	66,00	50,30	1,88	1,05	0,83	1,93
22.06.16	24,00		71,28	53,43	17,85	66,25	50,37	15,88	7,90	3,80	0,04	71,78	53,73	18,05	73,21	54,38	18,83	-	65,59	50,53	1,99	1,18	0,81	2,04
23.06.16	24,00		72,55	57,69	14,86	66,65	51,16	15,49	7,90	3,80	0,04	73,07	57,96	15,11	74,54	58,68	15,86	-	66,00	51,30	1,85	1,00	0,85	1,89
Среднее	24,00	-	75,85	57,56	18,29	67,05	52,19	14,86	7,90	3,80	0,06	76,28	58,20	18,08	77,85	58,96	18,88	-	66,44	52,31	2,02	1,20	0,82	2,08
Итого	744,00		2351,22	1784,27	566,96						1,95	2364,74	1804,22	560,53	2413,21	1827,82	585,40	0,00			62,66	37,26	25,41	64,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 01:00	378644,48	351437,53	90134,97	61749,24	92264,44	62732,85	7221,47	-
	24.06.16 00:00	384440,15	355114,69	93581,78	63120,15	95784,46	64121,61	7391,31	-

Период расчета по среднему: суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 14,56 ~~13,66~~ Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему ~~119,96~~ куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = ~~8,53~~ Гкал; -10,45
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~69,75~~ Гкал; 68,72
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~705,36~~ куб.м. 717,56
Q ГВС излива ~~28,73~~ куб.м. 35,21

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
печать энергосбыта
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«01» ИЮЛ 2016
Крындач Т. В.