

Агент: ЖЭС Невского района  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской фермы 4 / СЦО-ГВС  
 Организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"  
 Источники: Обуховский эл.

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за июнь 2016  
 Договор: 9136.038.1  
 Строит. адрес: Александровской фермы 4  
 Телефон: (812) 313-47-06  
 Схема подключения: Двухтрубная  
 Телефон: \_\_\_\_\_  
 Учет учета: ГВС  
 Код УЛТЗ: \_\_\_\_\_  
 Раскалывать совместно с УЛТЗ: \_\_\_\_\_  
 График: 150/70

Установленные приборы: ВКТ-7 № 253411  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 253411  
 Подает: тр.(М1): расходомер: ПРМ 40 Гипл= 0.1  
 Оборот: тр.(М2): расходомер: ПРМ 40 Гипл= 0.1  
 тр.д. ГВС(М3): тр.д. ГВС(М3): расходомер: ПРМ 32 Гипл= 0.12  
 тр.д. ГВС(М4): расходомер: Гипл= \_\_\_\_\_  
 тр.д. ГВС(М5): расходомер: Гипл= \_\_\_\_\_  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-t2)/k\*(t2-t3) лето: Q=M1\*(t1-t2)/k\*(t2-t3)  
 Договорные нагрузки (Гкал/час): Qпр=0,347 Qлет=0,089 Qгвс=0,1958  
 Договорные нагрузки (ср.сут.), Гкал/сут.: Qпр=104,64 Qлет=27,6 Qгвс=65,52  
 Договорные расходы (ср.сут.), Гкал/сут.: Qпр=104,64 Qлет=27,6 Qгвс=65,52  
 Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТБ-1)										Учет ГВС (ТБ-2)				Контрольные данные		Общие					
			М1	М2	дкв	Т1	Т2	ГТ	Р1	Р2	Отопл	М3	М4	дм	В3	В4	двкв	Упопл		Т3	Т4	Qпр общ	Qлет	Qгвс
24.05.16	24.00	-	124,70	110,66	14,04	67,74	62,33	5,41	7,00	5,00	0,61	14,04	-	-	-	14,69	-	67,68	-	0,95	-	67,68	-	1,56
25.05.16	24.00	-	123,73	110,08	13,65	67,82	62,40	5,42	7,00	5,00	0,60	13,65	-	-	-	13,94	-	67,75	-	0,92	-	67,75	-	1,53
26.05.16	24.00	-	125,25	110,59	14,66	68,59	63,16	5,43	7,00	5,00	0,60	14,66	-	-	-	15,04	-	68,50	-	1,00	-	68,50	-	1,61
27.05.16	24.00	-	122,33	109,60	12,73	68,52	63,00	5,52	7,00	5,00	0,61	12,73	-	-	-	13,24	-	68,44	-	0,87	-	68,44	-	1,48
28.05.16	24.00	-	122,13	111,68	10,45	68,61	63,07	5,54	7,00	5,00	0,62	10,45	-	-	-	10,64	-	68,55	-	0,72	-	68,55	-	1,34
29.05.16	24.00	-	125,06	108,17	16,89	68,08	62,60	5,48	7,00	5,00	0,60	16,89	-	-	-	17,47	-	67,98	-	1,15	-	67,98	-	1,75
30.05.16	24.00	-	126,41	113,61	12,80	68,36	63,06	5,30	7,00	5,00	0,61	12,80	-	-	-	13,20	-	68,29	-	0,87	-	68,29	-	1,48
31.05.16	24.00	-	134,15	121,62	12,53	68,36	63,32	5,04	7,00	5,00	0,62	12,53	-	-	-	13,02	-	68,30	-	0,86	-	68,30	-	1,48
01.06.16	24.00	-	143,23	131,19	12,04	68,40	63,53	4,87	7,00	5,00	0,64	12,04	-	-	-	12,47	-	68,35	-	0,82	-	68,35	-	1,47
02.06.16	24.00	-	146,37	137,51	8,86	68,65	63,84	4,81	7,00	5,00	0,67	8,86	-	-	-	12,47	-	68,57	-	0,61	-	68,57	-	1,28
03.06.16	24.00	-	140,34	136,95	3,39	68,51	63,63	4,88	7,00	5,00	0,68	3,39	-	-	-	9,43	-	68,41	-	0,23	-	68,41	-	1,02
04.06.16	24.00	-	121,38	115,51	5,87	67,69	62,31	5,38	7,00	5,00	0,63	5,87	-	-	-	6,08	-	67,63	-	0,40	-	67,63	-	1,38
05.06.16	24.00	-	123,88	113,05	10,83	67,96	62,35	5,61	7,00	5,00	0,65	10,83	-	-	-	11,15	-	67,93	-	0,74	-	67,93	-	1,33
06.06.16	24.00	-	124,82	114,78	10,04	67,71	62,12	5,59	7,00	5,00	0,64	10,04	-	-	-	10,33	-	67,63	-	0,68	-	67,63	-	1,22
07.06.16	24.00	-	123,64	114,79	8,85	66,78	61,33	5,45	7,00	5,00	0,63	8,85	-	-	-	9,21	-	66,72	-	0,59	-	66,72	-	1,20
08.06.16	24.00	-	127,23	119,48	7,75	68,38	62,85	5,53	7,00	5,00	0,67	7,75	-	-	-	7,85	-	68,28	-	0,53	-	68,28	-	1,51
09.06.16	24.00	-	130,16	111,18	12,98	66,95	61,54	5,41	7,00	5,00	0,64	12,98	-	-	-	13,16	-	66,78	-	0,87	-	66,78	-	1,46
10.06.16	24.00	-	130,43	118,27	12,16	67,06	61,67	5,39	7,00	5,00	0,65	12,16	-	-	-	12,54	-	67,49	-	0,66	-	67,49	-	1,32
11.06.16	24.00	-	129,12	119,39	9,78	67,52	62,01	5,51	7,00	5,00	0,66	9,78	-	-	-	10,19	-	67,28	-	0,55	-	67,28	-	1,22
12.06.16	24.00	-	129,21	121,06	8,15	67,37	61,86	5,51	7,00	5,00	0,67	8,15	-	-	-	8,64	-	67,41	-	0,55	-	67,41	-	1,24
13.06.16	24.00	-	132,88	116,13	16,75	67,24	61,55	5,69	7,00	5,00	0,67	16,75	-	-	-	11,80	-	67,54	-	0,50	-	67,54	-	1,20
14.06.16	24.00	-	138,19	130,03	8,16	67,59	62,34	5,25	7,00	5,00	0,69	8,16	-	-	-	8,66	-	67,94	-	0,50	-	67,94	-	1,24
15.06.16	24.00	-	131,68	120,49	11,19	67,54	62,09	5,45	7,00	5,00	0,69	11,19	-	-	-	7,88	-	68,48	-	0,25	-	68,48	-	0,95
16.06.16	24.00	-	138,72	131,34	7,38	68,01	62,78	5,23	7,00	5,00	0,69	7,38	-	-	-	3,44	-	68,48	-	0,15	-	68,48	-	0,82
17.06.16	24.00	-	137,13	133,51	3,62	68,58	63,40	5,18	7,00	5,00	0,70	3,62	-	-	-	1,93	-	66,86	-	0,38	-	66,86	-	1,06
18.06.16	24.00	-	134,80	132,56	2,24	68,20	62,98	5,22	7,00	5,00	0,68	2,24	-	-	-	5,88	-	68,10	-	0,26	-	68,10	-	0,93
19.06.16	24.00	-	134,50	127,89	5,61	68,20	62,98	5,22	7,00	5,00	0,66	5,61	-	-	-	3,42	-	67,06	-	0,16	-	67,06	-	0,84
20.06.16	24.00	-	134,93	131,05	3,88	67,15	62,12	5,03	7,00	5,00	0,68	3,88	-	-	-	2,28	-	67,22	-	0,32	-	67,22	-	0,98
21.06.16	24.00	-	136,94	134,58	2,36	67,82	62,80	5,02	7,00	5,00	0,66	2,36	-	-	-	4,78	-	67,63	-	0,28	-	67,63	-	0,95
22.06.16	24.00	-	135,28	130,52	4,76	67,31	62,31	5,00	7,00	5,00	0,68	4,76	-	-	-	4,02	-	67,77	-	0,63	-	67,77	-	1,28
23.06.16	24.00	-	138,60	134,52	4,08	67,71	62,72	4,99	7,00	5,00	0,68	4,08	-	-	-	9,58	-	67,77	-	0,53	-	67,77	-	1,28
Среднее	24.00	-	131,17	121,86	9,31	67,84	62,55	5,30	7,00	5,00	0,65	9,31	-	-	-	9,58	-	67,77	-	0,63	-	67,77	-	1,28
Итого	744,00	-	4066,27	3777,79	288,48	20,15	288,48	0,00	0,00	0,00	20,15	-	-	-	296,99	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	39,71	

Показания счетчиков на момент: 24.05.16 06:00  
 Дата: 24.05.16 03:00  
 М1(Г): 76182,32  
 М2(Г): 68348,79  
 М3(Г): 13556,14  
 М4(Г): 12856,17  
 В3(М3): 14250,75  
 В4(М3): 21792,32  
 Т3(М3): 215,95  
 Т4(М3): 215,95

Период расчета по среднему: 24.05.16 03:00  
 Период расчета по договору: 80245,62  
 Период превышения Ц: 72124,55  
 Период превышения Ц: 13932,65  
 Корректировка на температуру холлодной воды: 15,21 °C = 4,39 Кал/кВт.ч  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок  
 Итого по приборам учета: с учетом корректировок

ООО «ИнфраХит Монтаж»  
 «ИнфраХит Монтаж»  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Управление учета и энергосбыта КУУЛТЗ  
 Отдел учета и энергосбыта  
 27.06.2016