Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 5 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9137.038.1
Строит.Адрес: Александровской Фермы 5
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208238-ч(с)-0616.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 208238 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____

Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:
Термопреобр.:	Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,21

Расчетныи алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,228 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,18656
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0848
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=68,88 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	100,91	80,77	20,14	67,39	67,15	0,24	7,00	5,00	0,19	17,75	-	-	18,11	-	18,11	-	67,27	-	1,19			1,38
25.05.16	24,00	-	99,05	80,54	18,51	67,47	67,23	0,24	7,00	5,00	0,19	16,13	-	-	16,46	-	16,46	-	67,31	-	1,09			1,27
26.05.16	24,00	-	99,59	81,92	17,67	68,15	67,94	0,21	7,00	5,00	0,18	15,42	-	-	15,72	-	15,72	-	67,86	-	1,05			1,23
27.05.16	24,00	-	99,89	81,53	18,36	68,18	67,92	0,26	7,00	5,00	0,18	16,16	-	-	16,47	-	16,47	-	68,01	-	1,10			1,28
28.05.16	24,00	-	102,09	82,02	20,07	68,28	68,00	0,28	7,00	5,00	0,19	17,77	-	-	18,13	-	18,13	-	68,22	-	1,21			1,40
29.05.16	24,00	-	101,96	80,43	21,53	67,76	67,55	0,21	7,00	5,00	0,19	19,13	-	-	19,54	-	19,54	-	67,46	-	1,29			1,48
30.05.16	24,00	-	102,33	82,93	19,40	68,03	67,77	0,26	7,00	5,00	0,18	17,08	-	-	17,44	-	17,44	-	67,90	-	1,16			1,35
31.05.16	24,00	-	104,70	84,82	19,88	68,22	67,97	0,25	7,00	5,00	0,18	17,58	-	-	17,92	-	17,92	-	68,12	-	1,20			1,38
01.06.16	24,00	-	107,14	85,17	21,97	68,29	68,04	0,25	7,00	5,00	0,18	19,64	-	-	20,06	-	20,06	-	68,23	-	1,34			1,53
02.06.16	24,00	-	105,03	85,02	20,01	68,55	68,33	0,22	7,00	5,00	0,19	17,63	-	-	18,01	-	18,01	-	68,35	-	1,21			1,39
03.06.16	24,00	-	98,61	79,71	18,90	68,45	68,23	0,22	7,00	5,00	0,19	16,59	-	-	16,94	-	16,94	-	68,12	-	1,13			1,32
04.06.16	24,00	-	85,90	68,06	17,84	67,68	67,37	0,31	7,00	5,00	0,17	15,76	-	-	16,10	-	16,10	-	67,54	-	1,07			1,23
05.06.16	24,00	-	87,76	66,79	20,97	68,00	67,66	0,34	7,00	5,00	0,17	18,85	-	-	19,26	-	19,26	-	67,98	-	1,28			1,45
06.06.16	24,00	-	86,73	67,46	19,27	67,75	67,45	0,30	7,00	5,00	0,17	17,11	-	-	17,47	-	17,47	-	67,56	-	1,16			1,33
07.06.16	24,00	-	90,10	69,21	20,89	66,87	66,56	0,31	7,00	5,00	0,17	18,73	-	-	19,11	-	19,11	-	66,79	-	1,25			1,42
08.06.16	24,00	-	91,78	71,57	20,21	68,35	68,06	0,29	7,00	5,00	0,17	18,00	-	-	18,37	-	18,37	-	68,18	-	1,23			1,40
09.06.16	24,00	-	94,51	73,08	21,43	66,96	66,75	0,21	7,00	5,00	0,18	19,12	-	-	19,50	-	19,50	-	66,58	-	1,27			1,45
10.06.16	24,00	-	94,49	74,26	20,23	67,13	66,90	0,23	7,00	5,00	0,19	17,89	-	-	18,27	-	18,27	-	66,83	-	1,20			1,38
11.06.16	24,00	-	93,39	74,11	19,28	67,52	67,19	0,33	7,00	5,00	0,18	16,97	-	-	17,32	-	17,32	-	67,56	-	1,15			1,33
12.06.16	24,00	-	94,65	73,27	21,38	67,43	67,15	0,28	7,00	5,00	0,19	19,03	-	-	19,40	-	19,40	-	67,24	-	1,28			1,47
13.06.16	24,00	-	96,96	71,82	25,14	67,14	66,82	0,32	7,00	5,00	0,18	22,77	-	-	23,22	-	23,22	-	67,11	-	1,53			1,72
14.06.16	24,00	-	95,25	73,79	21,46	67,58	67,34	0,24	7,00	5,00	0,19	19,11	-	-	19,49	-	19,49	-	67,33	-	1,29			1,47
15.06.16	24,00	-	98,63	78,59	20,04	67,49	67,23	0,26	7,00	5,00	0,19	17,58	-	-	17,95	-	17,95	-	67,43	-	1,19			1,38
16.06.16	24,00	-	98,27	78,37	19,90	67,96	67,71	0,25	7,00	5,00	0,20	17,43	-	-	17,79	-	17,79	-	67,83	-	1,18			1,38
17.06.16	24,00	-	95,27	77,17	18,10	68,54	68,29	0,25	7,00	5,00	0,18	15,79	-	-	16,11	-	16,11	-	68,35	-	1,08			1,26
18.06.16	24,00	-	94,67	75,92	18,75	66,88	66,66	0,22	7,00	5,00	0,18	16,34	-	-	16,67	-	16,67	-	66,58	-	1,09			1,27
19.06.16	24,00	-	94,60	75,27	19,33	68,17	67,94	0,23	7,00	5,00	0,19	16,92	-	-	17,26	-	17,26	-	67,91	-	1,15			1,34
20.06.16	24,00	-	94,09	75,33	18,76	67,12	66,87	0,25	7,00	5,00	0,18	16,37	-	-	16,71	-	16,71	-	66,99	-	1,10			1,28
21.06.16	24,00	-	95,51	76,85	18,66	67,75	67,51	0,24	7,00	5,00	0,19	16,21	-	-	16,55	-	16,55	-	67,57	-	1,10			1,29
22.06.16	24,00	-	96,19	77,11	19,08	67,25	67,00	0,25	7,00	5,00	0,19	16,64	-	-	16,96	-	16,96	-	67,09	-	1,12			1,31
23.06.16	24,00	-	96,37	78,25	18,12	67,61	67,37	0,24	7,00	5,00	0,19	15,71	-	-	16,05	-	16,05	-	67,42	-	1,06			1,25
Среднее	24,00	-	96,66	76,81	19,85	67,74	67,48	0,26	7,00	5,00	0,18	17,52	-	-	17,88	-	17,88	-	67,57	-	1,18	-	-	1,37
Итого	744,00		2996,42	2381,14	615,28						5,68	543,21	0,00	0,00	554,36	0,00	554,36	0,00			36,72	0,00	0,00	42,40

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	30.05.16 16:00	25485,75	20363,49	4538,21	-	4650,41	-	910,37	-
	24.06.16 04:00	27830,76	22218,92	4970,73	-	5091,84	-	944,09	-

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,97 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 115,64 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -8,26 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **43,11** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **670,00** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «___» 27 ИЮН 2016 г.

печать энергосбыта