Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9138.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 7 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Александровской Фермы 7 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207961-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207961 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0848
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,18656
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=33,84

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	71,54	52,74	18,80	67,95	67,71	0,24	7,00	5,00	0,00	20,11	-	-	20,51	-	20,51	-	67,81	-	1,37			1,37
25.05.16	24,00	-	72,20	52,50	19,70	68,04	67,82	0,22	7,00	5,00	0,00	21,03	-	-	21,47	-	21,47	-	67,88	-	1,43			1,43
26.05.16	24,00	-	73,23	53,45	19,78	68,75	68,54	0,21	7,00	5,00	0,00	21,01	-	-	21,48	-	21,48	-	68,59	-	1,44			1,44
27.05.16	24,00	-	73,92	53,15	20,77	68,81	68,55	0,26	7,00	5,00	0,00	21,87	-	-	22,34	-	22,34	-	68,70	-	1,51			1,51
28.05.16	24,00	-	73,87	53,52	20,35	68,92	68,64	0,28	7,00	5,00	0,00	21,53	-	-	22,01	-	22,01	-	68,85	-	1,48			1,48
29.05.16	24,00	-	73,61	52,58	21,03	68,35	68,15	0,20	7,00	5,00	0,00	22,20	-	-	22,68	-	22,68	-	68,12	-	1,51			1,51
30.05.16	24,00	-	75,04	54,18	20,86	68,62	68,39	0,23	7,00	5,00	0,00	22,07	-	-	22,54	-	22,54	-	68,50	-	1,51			1,51
31.05.16	24,00	-	74,67	55,50	19,17	68,79	68,55	0,24	7,00	5,00	0,00	20,52	-	-	20,98	-	20,98	-	68,70	-	1,41			1,41
01.06.16	24,00	-	73,41	55,83	17,58	68,86	68,62	0,24	7,00	5,00	0,00	19,01	-	-	19,43	-	19,43	-	68,80	-	1,31			1,31
02.06.16	24,00	-	75,01	55,63	19,38	69,13	68,92	0,21	7,00	5,00	0,00	20,77	-	-	21,24	-	21,24	-	69,00	-	1,43			1,43
03.06.16	24,00	-	70,35	52,16	18,19	69,01	68,84	0,17	7,00	5,00	0,00	19,53	-	-	19,96	-	19,96	-	68,72	-	1,34			1,34
04.06.16	24,00	-	61,93	44,58	17,35	68,37	68,06	0,31	7,00	5,00	0,00	18,49	-	-	18,90	-	18,90	-	68,25	-	1,26			1,26
05.06.16	24,00	-	64,73	43,77	20,96	68,71	68,32	0,39	7,00	5,00	0,00	22,18	-	-	22,65	-	22,65	-	68,73	-	1,53			1,53
06.06.16	24,00	-	63,15	44,21	18,94	68,42	68,12	0,30	7,00	5,00	0,00	20,10	-	-	20,53	-	20,53	-	68,23	-	1,37			1,37
07.06.16	24,00	-	64,75	45,37	19,38	67,48	67,18	0,30	7,00	5,00	0,00	20,53	-	-	20,99	-	20,99	-	67,36	-	1,38			1,38
08.06.16	24,00	-	64,80	46,96	17,84	68,96	68,71	0,25	7,00	5,00	0,00	19,12	-	-	19,53	-	19,53	-	68,72	-	1,31			1,31
09.06.16	24,00	-	66,83	47,95	18,88	67,57	67,38	0,19	7,00	5,00	0,00	20,19	-	-	20,62	-	20,62	-	67,22	-	1,36			1,36
10.06.16	24,00	-	67,51	48,62	18,89	67,67	67,55	0,12	7,00	5,00	0,00	20,18	-	-	20,62	-	20,62	-	67,19	-	1,36			1,36
11.06.16	24,00	-	65,53	48,59	16,94	68,18	67,84	0,34	7,00	5,00	0,00	18,31	-	-	18,70	-	18,70	-	68,17	-	1,25			1,25
12.06.16	24,00	-	66,64	48,02	18,62	68,07	67,79	0,28	7,00	5,00	0,00	19,92	-	-	20,35	-	20,35	-	67,92	-	1,35			1,35
13.06.16	24,00	-	66,53	47,15	19,38	67,79	67,47	0,32	7,00	5,00	0,00	20,71	-	-	21,15	-	21,15	-	67,70	-	1,40			1,40
14.06.16	24,00	-	67,81	48,32	19,49	68,13	67,93	0,20	7,00	5,00	0,00	20,79	-	-	21,25	-	21,25	-	67,83	-	1,41			1,41
15.06.16	24,00	-	71,02	51,35	19,67	68,07	67,83	0,24	7,00	5,00	0,00	21,00	-	-	21,45	-	21,45	-	67,92	-	1,43			1,43
16.06.16	24,00	-	69,78	51,19	18,59	68,54	68,30	0,24	7,00	5,00	0,00	19,90	-	-	20,34	-	20,34	-	68,40	-	1,36			1,36
17.06.16	24,00	-	66,21	50,45	15,76	69,12	68,88	0,24	7,00	5,00	0,00	17,01	-	-	17,38	-	17,38	-	68,94	-	1,17			1,17
18.06.16	24,00	-	66,32	49,64	16,68	67,44	67,24	0,20	7,00	5,00	0,00	17,88	-	-	18,26	-	18,26	-	67,21	-	1,20			1,20
19.06.16	24,00	-	65,88	49,29	16,59	68,76	68,51	0,25	7,00	5,00	0,00	17,79	-	-	18,18	-	18,18	-	68,53	-	1,22			1,22
20.06.16	24,00	-	67,20	49,24	17,96	67,65	67,43	0,22	7,00	5,00	0,00	19,18	-	-	19,58	-	19,58	-	67,45	-	1,29			1,29
21.06.16	24,00	-	66,25	50,31	15,94	68,34	68,10	0,24	7,00	5,00	0,00	17,16	-	-	17,54	-	17,54	-	68,18	-	1,17			1,17
22.06.16	24,00	-	67,83	50,43	17,40	67,83	67,60	0,23	7,00	5,00	0,00	18,64	-	-	19,03	-	19,03	-	67,64	-	1,26			1,26
23.06.16	24,00	-	67,22	51,10	16,12	68,19	67,97	0,22	7,00	5,00	0,00	17,35	-	-	17,70	-	17,70	-	67,98	-	1,18			1,18
Среднее	24,00	-	68,86	50,25	18,61	68,34	68,09	0,24	7,00	5,00	-	19,87	-	-	20,30	-	20,30	-	68,17	-	1,36	-	-	1,36
Итого	744,00		2134,77	1557,78	576,99						0,00	616,08	0,00	0,00	629,39	0,00	629,39	0,00			42,02	0,00	0,00	42,02

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 04:00	17776,95	13011,47	4898,23	-	5022,90	-	785,92	-
	24.06.16 02:00	19908,43	14566,72	5513,49	-	5651,46	-	825,76	-

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,43 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 126,63 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -9,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **41,08** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **756,02** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 г.
«_____»