Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Александровской Фермы 9 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Александровской Фермы 9
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207225-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207225 Режим (схема):
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:
Термопреобр.: Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24.00	-	75,43	58,52	16,91	67,33	67,00	0,33	7,00	5,00	0,00	18,71	-	-	19,08	-	19,08	-	67,07	-	1,25			1,25
25.05.16	24.00	-	75,07	58,31	16,76	67,42	67,09	0,33	7,00	5,00	0,00	18,56	-	-	18,95	-	18,95	-	67,13	-	1,25			1,25
26.05.16	24.00	-	78,07	60,59	17,48	68,18	67,84	0,34	7,00	5,00	0,00	19,28	-	-	19,71	-	19,71	-	67,93	-	1,31			1,31
27.05.16	24.00	-	76,90	61,32	15,58	68,17	67,80	0,37	7,00	5,00	0,00	17,43	-	-	17,79	-	17,79	-	67,94	-	1,19			1,19
28.05.16	24.00	-	77,33	61,66	15,67	68,27	67,87	0,40	7,00	5,00	0,00	17,47	-	-	17,86	-	17,86	-	68,08	-	1,19			1,19
29.05.16	24.00	-	79,80	60,10	19,70	67,80	67,46	0,34	7,00	5,00	0,00	21,42	-	-	21,87	-	21,87	-	67,50	-	1,45			1,45
30.05.16	24.00	-	80,75	62,06	18,69	68,07	67,72	0,35	7,00	5,00	0,00	20,51	-	-	20,95	-	20,95	-	67,84	-	1,39			1,39
31.05.16	24.00	-	81,05	63,60	17,45	68,24	67,89	0,35	7,00	5,00	0,00	19,38	-	-	19,78	-	19,78	-	68,05	-	1,32			1,32
01.06.16	24.00	-	83,37	63,72	19,65	68,36	67,99	0,37	7,00	5,00	0,00	21,59	-	-	22,03	-	22,03	-	68,21	-	1,47			1,47
02.06.16	24.00	-	80,88	63,77	17,11	68,57	68,24	0,33	7,00	5,00	0,00	19,11	-	-	19,50	-	19,50	-	68,29	-	1,31			1,31
03.06.16	24.00	-	78,33	59,49	18,84	68,46	68,17	0,29	7,00	5,00	0,00	20,65	-	-	21,09	-	21,09	-	68,09	-	1,40			1,40
04.06.16	24.00	-	68,75	50,80	17,95	67,70	67,24	0,46	7,00	5,00	0,00	19,48	-	-	19,87	-	19,87	-	67,49	-	1,32			1,32
05.06.16	24.00	-	68,46	49,85	18,61	67,94	67,40	0,54	7,00	5,00	0,00	20,05	-	-	20,47	-	20,47	-	67,85	-	1,36			1,36
06.06.16	24.00	-	68,42	50,26	18,16	67,67	67,20	0,47	7,00	5,00	0,00	19,56	-	-	19,97	-	19,97	-	67,40	-	1,32			1,32
07.06.16	24.00	-	69,78	51,65	18,13	66,78	66,32	0,46	7,00	5,00	0,00	19,52	-	-	19,88	-	19,88	-	66,58	-	1,30			1,30
08.06.16	24.00	-	70,74	53,47	17,27	68,25	67,85	0,40	7,00	5,00	0,00	18,76	-	-	19,16	-	19,16	-	67,89	-	1,28			1,28
09.06.16	24.00	-	72,10	54,67	17,43	66,88	66,52	0,36	7,00	5,00	0,00	18,93	-	-	19,31	-	19,31	-	66,47	-	1,26			1,26
10.06.16	24.00	-	73,50	55,36	18,14	67,07	66,70	0,37	7,00	5,00	0,00	19,61	-	-	20,02	-	20,02	-	66,70	-	1,31			1,31
11.06.16	24.00	-	70,91	55,45	15,46	67,48	67,02	0,46	7,00	5,00	0,00	16,89	-	-	17,26	-	17,26	-	67,37	-	1,14			1,14
12.06.16	24.00	-	74,16	54,50	19,66	67,42	67,00	0,42	7,00	5,00	0,00	21,07	-	-	21,53	-	21,53	-	67,22	-	1,42			1,42
13.06.16	24.00	-	74,40	53,39	21,01	67,18	66,70	0,48	7,00	5,00	0,00	22,46	-	-	22,91	-	22,91	-	67,10	-	1,51			1,51
14.06.16	24.00	-	72,34	55,21	17,13	67,47	67,12	0,35	7,00	5,00	0,00	18,59	-	-	18,98	-	18,98	-	67,13	-	1,25			1,25
15.06.16	24.00	-	78,76	58,45	20,31	67,58	67,17	0,41	7,00	5,00	0,00	21,92	-	-	22,39	-	22,39	-	67,46	-	1,48			1,48
16.06.16	24.00	-	75,94	58,48	17,46	68,00	67,63	0,37	7,00	5,00	0,00	19,17	-	-	19,58	-	19,58	-	67,78	-	1,30			1,30
17.06.16	24.00	-	74,78	57,53	17,25	68,57	68,22	0,35	7,00	5,00	0,00	18,95	-	-	19,38	-	19,38	-	68,33	-	1,30			1,30
18.06.16	24.00	-	72,97	56,64	16,33	66,91	66,59	0,32	7,00	5,00	0,00	17,94	-	-	18,33	-	18,33	-	66,57	-	1,20			1,20
19.06.16	24.00	-	72,71	56,27	16,44	68,17	67,82	0,35	7,00	5,00	0,00	18,12	-	-	18,48	-	18,48	-	67,88	-	1,23			1,23
20.06.16	24.00	-	74,60	56,00	18,60	67,13	66,77	0,36	7,00	5,00	0,00	20,17	-	-	20,57	-	20,57	-	66,87	-	1,35			1,35
21.06.16	24.00	-	73,89	57,43	16,46	67,79	67,43	0,36	7,00	5,00	0,00	18,10	-	-	18,50	-	18,50	-	67,59	-	1,23			1,23
22.06.16	24.00	-	74,13	57,54	16,59	67,28	66,94	0,34	7,00	5,00	0,00	18,21	-	-	18,60	-	18,60	-	66,98	-	1,22			1,22
23.06.16	24.00	-	74,96	58,43	16,53	67,66	67,31	0,35	7,00	5,00	0,00	18,27	-	-	18,64	-	18,64	-	67,43	-	1,23			1,23
Среднее	24,00	-	74,94	57,24	17,70	67,74	67,36	0,38	7,00	5,00	-	19,35	-	-	19,76	-	19,76	-	67,49	-	1,31	-	-	1,31
Итого	744,00		2323,28	1774,52	548,76						0,00	599,88	0,00	0,00	612,44	0,00	612,44	0,00			40,50	0,00	0,00	40,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 06:00	39032,87	30068,04	10286,81	-	10514,26	-	1335,32	-
	24.06.16 09:00	41370,62	31854,09	10889,97	-	11130,05	-	1373,45	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,58 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 130,06 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -9,12 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **39,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **742,50** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление энергосбыта Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЁТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016 г.