Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 101-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: СПТ-943 № 14799
Подающ.тр.(М1): расходомер: ПРЭМ 40 Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: ПРЭМ-1 40 Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: ПРЭМ-1 32 Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14799-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 0;7

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: КТПТР-05
Термопреобр.: ТПТ-15-2
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,4546 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,09
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=145,38 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=2,16

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	*	130,55	110,08	20,48	67,96	62,12	5,84	5,00	4,00	0,63	20,81			21,25		21,25	-	67,56		1,41	-	-	2,04
25.05.16	24,00	*	130,55	110,08	20,48	67,96	62,12	5,84	5,00	4,00	0,63	20,81			21,25		21,25	-	67,56		1,41	-	-	2,04
26.05.16	24,00	*	130,55	110,08	20,48	67,96	62,12	5,84	5,00	4,00	0,63	20,81			21,25		21,25	-	67,56		1,41	-	-	2,04
27.05.16	24,00	*	130,46	110,19	20,27	68,02	62,23	5,80	5,00	4,00	0,63	20,61			21,05		21,05	-	67,64		1,39			2,02
28.05.16	24,00	*	130,54	110,88	19,65	68,09	62,20	5,89	5,00	4,00	0,64	20,00			20,42		20,42	-	67,75		1,35			1,99
29.05.16	24,00	*	130,66	109,16	21,50	67,77	61,93	5,84	5,00	4,00	0,63	21,82			22,28		22,28	-	67,30		1,47			2,10
30.05.16	24,00	*	135,16	111,62	23,54	67,81	62,15	5,66	5,00	4,00	0,62	23,82			24,32		24,32	-	67,48		1,61			2,23
31.05.16	24,00	*	135,67	114,89	20,79	68,07	62,55	5,52	5,00	4,00	0,62	21,09			21,53		21,53	-	67,73		1,43			2,05
01.06.16	24,00	*	135,90	115,64	20,26	68,05	62,60	5,44	5,00	4,00	0,62	20,59			21,03		21,03	-	67,68		1,39			2,01
02.06.16	24,00	*	135,94	115,50	20,44	68,45	63,05	5,40	5,00	4,00	0,61	20,78			21,22		21,22	-	68,02		1,41			2,03
03.06.16	24,00	*	93,08	74,24	18,84	68,37	63,97	4,40	5,00	4,00	0,37	18,46			18,84		18,84	-	67,40		1,24			1,62
04.06.16	24,00	*	46,98	22,51	24,47	66,51	65,80	0,71	5,00	4,00	0,15	22,49			22,95		22,95	-	66,24		1,49			1,64
05.06.16	24,00	*	38,75	11,87	26,87	66,32	65,65	0,68	5,00	4,00	0,17	24,58			25,08		25,08	-	66,04		1,62			1,79
06.06.16	24,00	*	25,35	0,00	25,35	65,11	19,86	45,25	5,00	4,00	0,10	23,93			24,40		24,40	-	64,76		1,55			1,65
07.06.16	24,00	*	22,72	0,00	22,72	63,74	18,59	45,15	5,00	4,00	0,03	22,40			22,82		22,82	-	63,20		1,42			1,45
08.06.16	24,00	*	23,49	0,00	23,49	64,80	18,30	46,51	5,00	4,00	0,03	23,16			23,60		23,60	-	64,27		1,49			1,52
09.06.16	24,00	*	113,83	90,12	23,71	67,09	66,84	0,26	5,00	4,00	0,02	24,04			24,53		24,53	-	66,43		1,60			1,62
10.06.16	24,00	*	121,01	96,99	24,02	67,07	66,82	0,24	5,00	4,00	0,03	24,24			24,74		24,74	-	66,41		1,61			1,64
11.06.16	24,00	*	119,57	96,03	23,54	67,34	67,00	0,34	5,00	4,00	0,03	23,76			24,25		24,25	-	67,05		1,59			1,62
12.06.16	24,00	*	117,51	95,80	21,70	67,46	67,15	0,31	5,00	4,00	0,02	21,99			22,45		22,45	-	67,02		1,47			1,50
13.06.16	24,00	*	117,70	93,79	23,91	66,92	66,56	0,36	5,00	4,00	0,03	24,15			24,65		24,65	-	66,69		1,61			1,64
14.06.16	24,00	*	121,01	95,64	25,36	67,77	67,47	0,30	5,00	4,00	0,02	25,64			26,18		26,18	-	67,35		1,73			1,75
15.06.16	24,00	*	126,34	105,62	20,71	67,17	66,87	0,30	5,00	4,00	0,01	21,12			21,56		21,56	-	66,84		1,41			1,43
16.06.16	24,00	*	127,82	105,87	21,94	67,96	67,68	0,28	5,00	4,00	0,02	22,29			22,76		22,76	-	67,60		1,51			1,52
17.06.16	24,00	*	122,22	102,45	19,77	68,52	68,26	0,26	5,00	4,00	0,02	20,10			20,53		20,53	-	67,97		1,37			1,38
18.06.16	24,00	*	125,34	103,37	21,97	66,83	66,57	0,26	5,00	4,00	0,02	22,29			22,74		22,74	-	66,43		1,48			1,50
19.06.16	24,00	*	124,38	102,89	21,49	68,10	67,82	0,28	5,00	4,00	0,02	21,83			22,29		22,29	-	67,67		1,48			1,49
20.06.16	24,00	*	127,01	106,16	20,85	67,06	66,79	0,27	5,00	4,00	0,02	21,20			21,63		21,63	-	66,66		1,41			1,43
21.06.16	24,00	*	126,48	105,89	20,58	67,71	67,43	0,28	5,00	4,00	0,02	20,93			21,36		21,36	-	67,35		1,41			1,43
22.06.16	24,00	*	127,84	105,90	21,94	67,25	66,99	0,27	5,00	4,00	0,02	22,28			22,74		22,74	-	66,86		1,49			1,51
23.06.16	24,00	*	126,42	106,90	19,53	67,56	67,29	0,27	5,00	4,00	0,02	19,84			20,26		20,26	-	67,14		1,33			1,35
Среднее	24,00	-	110,35	88,39	21,96	67,32	60,73	6,58	5,00	4,00	0,24	22,00	-	-	22,45	-	22,45	-	66,89	-	1,47	-	-	1,71
Итого	744,00		3420,82	2740,17	680,65						7,42	681,86	0,00	0,00	695,98	0,00	695,98	0,00			45,59	0,00	0,00	53,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	27.05.16 11:00	133897,40	109010,07	28292,40	0,00	28939,96	0,00	5248,27	
	24.06.16 00:00	136873,56	111372,84	28905,82	0,00	29566,05	0,00	5294,48	

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,87 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 150,18 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -10,37 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,09** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **846,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016 г.
«____» _____
печать энергосбыта