Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 101-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8819.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 101-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207262-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207262 Режим (схема): 3003
Приборы УУТЭ поверены до _____
Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н / Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н / Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н / Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: КТСП-Н / Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: / Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,205 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,12144
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0552
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=61,92 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=22,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Учет отопление (ТВ-1)											Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	97,87	87,91	9,96	67,30	60,64	6,66	7,00	5,00	0,59	62,63	52,67	9,96	63,87	53,48	10,39	-	67,13	57,10	0,67			1,26
25.05.16	24,00	-	96,69	88,75	7,94	67,36	60,68	6,68	7,00	5,00	0,59	61,42	53,48	7,94	62,64	54,32	8,32	-	67,19	57,15	0,53			1,13
26.05.16	24,00	-	101,46	92,90	8,56	68,05	61,55	6,50	7,00	5,00	0,61	64,58	56,02	8,56	65,96	56,91	9,05	-	67,89	58,16	0,58			1,19
27.05.16	24,00	-	102,55	95,17	7,38	67,97	61,42	6,55	7,00	5,00	0,62	64,99	57,61	7,38	66,42	58,56	7,86	-	67,80	58,04	0,50			1,12
28.05.16	24,00	-	103,11	95,61	7,50	68,10	61,45	6,65	7,00	5,00	0,64	65,34	57,84	7,50	66,77	58,76	8,01	-	67,94	57,98	0,51			1,15
29.05.16	24,00	-	101,96	92,75	9,21	67,76	61,14	6,62	7,00	5,00	0,62	64,98	55,77	9,21	66,39	56,63	9,76	-	67,59	57,67	0,62			1,24
30.05.16	24,00	-	104,61	96,53	8,08	67,90	61,55	6,35	7,00	5,00	0,61	66,45	58,37	8,08	67,88	59,29	8,59	-	67,74	58,23	0,55			1,16
31.05.16	24,00	-	106,99	99,80	7,19	68,15	61,95	6,20	7,00	5,00	0,62	67,69	60,50	7,19	69,13	61,48	7,65	-	67,99	58,71	0,49			1,11
01.06.16	24,00	-	108,18	100,95	7,23	68,19	62,10	6,09	7,00	5,00	0,62	68,52	61,29	7,23	69,96	62,29	7,67	-	68,03	58,92	0,49			1,11
02.06.16	24,00	-	108,47	100,47	8,00	68,56	62,50	6,06	7,00	5,00	0,61	68,92	60,92	8,00	70,37	61,93	8,44	-	68,40	59,37	0,55			1,16
03.06.16	24,00	-	103,13	97,05	6,08	68,50	62,20	6,30	7,00	5,00	0,61	64,99	58,91	6,08	66,36	59,90	6,46	-	68,34	59,10	0,42			1,03
04.06.16	24,00	-	89,08	82,18	6,90	67,81	60,80	7,01	7,00	5,00	0,58	56,20	49,30	6,90	57,40	50,07	7,33	-	67,63	57,07	0,47			1,04
05.06.16	24,00	-	89,54	80,92	8,62	68,14	60,74	7,40	7,00	5,00	0,60	56,94	48,32	8,62	58,14	49,10	9,04	-	67,96	56,75	0,59			1,19
06.06.16	24,00	-	88,96	81,12	7,84	67,84	60,26	7,58	7,00	5,00	0,62	56,40	48,56	7,84	57,59	49,29	8,30	-	67,65	56,23	0,53			1,15
07.06.16	24,00	-	91,51	83,84	7,67	66,97	59,74	7,23	7,00	5,00	0,61	57,97	50,30	7,67	59,17	51,06	8,11	-	66,79	55,91	0,51			1,12
08.06.16	24,00	-	94,73	86,51	8,22	68,36	61,19	7,17	7,00	5,00	0,62	60,24	52,02	8,22	61,50	52,85	8,65	-	68,18	57,39	0,56			1,18
09.06.16	24,00	-	90,03	81,14	8,89	67,16	59,66	7,50	7,00	5,00	0,61	57,37	48,48	8,89	58,57	49,18	9,39	-	66,96	55,66	0,60			1,21
10.06.16	24,00	-	91,01	83,31	7,70	67,25	59,79	7,46	7,00	5,00	0,62	57,71	50,01	7,70	58,91	50,77	8,14	-	67,06	55,83	0,52			1,14
11.06.16	24,00	-	90,89	82,48	8,41	67,54	59,98	7,56	7,00	5,00	0,62	57,80	49,39	8,41	59,00	50,13	8,87	-	67,37	55,87	0,57			1,19
12.06.16	24,00	-	90,36	81,80	8,56	67,52	59,94	7,58	7,00	5,00	0,62	57,45	48,89	8,56	58,65	49,64	9,01	-	67,33	55,86	0,58			1,20
13.06.16	24,00	-	89,60	78,53	11,07	67,07	59,51	7,56	7,00	5,00	0,60	57,58	46,51	11,07	58,78	47,16	11,62	-	66,90	55,31	0,74			1,34
14.06.16	24,00	-	90,76	82,21	8,55	67,71	60,37	7,34	7,00	5,00	0,61	57,75	49,20	8,55	58,97	49,90	9,07	-	67,52	56,40	0,58			1,18
15.06.16	24,00	-	99,66	91,96	7,70	67,44	60,74	6,70	7,00	5,00	0,62	63,28	55,58	7,70	64,61	56,48	8,13	-	67,27	57,22	0,52			1,14
16.06.16	24,00	-	99,34	91,85	7,49	68,05	61,48	6,57	7,00	5,00	0,60	62,94	55,45	7,49	64,30	56,35	7,95	-	67,88	58,08	0,51			1,11
17.06.16	24,00	-	96,88	89,68	7,20	68,50	61,90	6,60	7,00	5,00	0,59	61,36	54,16	7,20	62,66	55,06	7,60	-	68,33	58,48	0,49			1,09
18.06.16	24,00	-	97,72	90,20	7,52	66,86	60,61	6,25	7,00	5,00	0,56	62,00	54,48	7,52	63,21	55,28	7,93	-	66,70	57,36	0,50			1,07
19.06.16	24,00	-	97,21	89,10	8,11	68,21	61,53	6,68	7,00	5,00	0,60	61,72	53,61	8,11	63,02	54,43	8,59	-	68,04	58,02	0,55			1,15
20.06.16	24,00	-	100,14	92,69	7,45	67,15	61,26	5,89	7,00	5,00	0,55	62,08	54,63	7,45	63,37	55,49	7,88	-	67,01	57,91	0,50			1,05
21.06.16	24,00	-	103,79	96,31	7,48	67,90	61,96	5,94	7,00	5,00	0,57	65,68	58,20	7,48	67,09	59,16	7,93	-	67,73	58,91	0,51			1,08
22.06.16	24,00	-	103,34	96,20	7,14	67,39	61,32	6,07	7,00	5,00	0,59	65,34	58,20	7,14	66,76	59,13	7,63	-	67,23	58,19	0,48			1,07
23.06.16	24,00	-	103,84	97,53	6,31	67,77	61,71	6,06	7,00	5,00	0,59	65,53	59,22	6,31	66,93	60,19	6,74	-	67,60	58,61	0,43			1,02
Среднее	24,00	-	97,85	89,92	7,93	67,76	61,02	6,74	7,00	5,00	0,60	62,06	54,13	7,93	63,37	54,98	8,39	-	67,59	57,47	0,54	-	-	1,14
Итого	744,00		3033,41	2787,45	245,96						18,71	1923,85	1677,89	245,96	1964,38	1704,27	260,11	0,00			16,62	0,00	0,00	35,33

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 03:00	17497,09	9403,62	10224,75	8648,83	10484,72	8805,06	802,49	-
	24.06.16 01:00	20526,73	9403,62	12146,27	10324,36	12446,73	10506,93	1007,92	-

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,38 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 52,03 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -3,74 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,97** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **312,14** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел приборов учета КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.