Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 103 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8820.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 103
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 206091

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-206091-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,256 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1188
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,054
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=77,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=21,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	79,20	64,64	14,56	67,90	59,97	7,93	7,00	5,00	0,60	13,34	-	-	13,62	-	13,62	-	67,68	-	0,90			1,51
25.05.16	24,00	-	78,75	64,37	14,38	67,98	60,05	7,93	7,00	5,00	0,60	13,17	-	-	13,43	-	13,43	-	67,83	-	0,89			1,49
26.05.16	24,00	-	82,14	67,46	14,68	68,70	60,99	7,71	7,00	5,00	0,61	13,52	-	-	13,82	-	13,82	-	68,54	-	0,93			1,53
27.05.16	24,00	-	81,41	68,66	12,75	68,75	61,06	7,69	7,00	5,00	0,61	11,56	-	-	11,80	-	11,80	-	68,58	-	0,79			1,41
28.05.16	24,00	-	82,86	69,05	13,81	68,80	61,01	7,79	7,00	5,00	0,63	12,62	-	-	12,89	-	12,89	-	68,69	-	0,87			1,49
29.05.16	24,00	-	84,35	67,69	16,66	68,40	60,65	7,75	7,00	5,00	0,61	15,43	-	-	15,75	-	15,75	-	68,17	-	1,05			1,67
30.05.16	24,00	-	83,43	69,93	13,50	68,51	61,02	7,49	7,00	5,00	0,61	12,34	-	-	12,61	-	12,61	-	68,46	-	0,85			1,45
31.05.16	24,00	-	86,90	71,57	15,33	68,72	61,38	7,34	7,00	5,00	0,61	14,21	-	-	14,51	-	14,51	-	68,60	-	0,98			1,58
01.06.16	24,00	-	86,37	72,23	14,14	68,74	65,58	3,16	7,00	5,00	0,30	13,12	-	-	13,40	-	13,40	-	68,59	-	0,90			1,20
02.06.16	24,00	-	85,00	72,14	12,86	69,10	68,80	0,30	7,00	5,00	0,10	11,83	-	-	12,11	-	12,11	-	68,94	-	0,82			0,92
03.06.16	24,00	-	82,68	69,43	13,25	68,92	68,64	0,28	7,00	5,00	0,10	12,20	-	-	12,47	-	12,47	-	68,62	-	0,84			0,94
04.06.16	24,00	-	72,89	60,52	12,37	68,23	67,85	0,38	7,00	5,00	0,09	11,43	-	-	11,64	-	11,64	-	68,08	-	0,78			0,87
05.06.16	24,00	-	77,48	60,77	16,71	68,57	68,16	0,41	7,00	5,00	0,10	15,68	-	-	15,99	-	15,99	-	68,56	-	1,07			1,17
06.06.16	24,00	-	75,83	60,88	14,95	68,15	67,74	0,41	7,00	5,00	0,10	13,93	-	-	14,22	-	14,22	-	68,06	-	0,95			1,05
07.06.16	24,00	-	79,30	63,02	16,28	67,29	66,91	0,38	7,00	5,00	0,10	15,29	-	-	15,62	-	15,62	-	67,22	-	1,03			1,12
08.06.16	24,00	-	81,59	65,12	16,47	68,65	68,29	0,36	7,00	5,00	0,10	15,44	-	-	15,76	-	15,76	-	68,53	-	1,06			1,16
09.06.16	24,00	-	77,09	60,33	16,76	67,83	67,49	0,34	7,00	5,00	0,10	15,71	-	-	16,04	-	16,04	-	67,47	-	1,06			1,16
10.06.16	24,00	-	76,35	61,42	14,93	67,91	67,58	0,33	7,00	5,00	0,10	13,91	-	-	14,20	-	14,20	-	67,50	-	0,94			1,04
11.06.16	24,00	-	76,42	61,13	15,29	68,27	67,82	0,45	7,00	5,00	0,10	14,25	-	-	14,57	-	14,57	-	68,29	-	0,97			1,07
12.06.16	24,00	-	76,46	60,73	15,73	68,24	67,85	0,39	7,00	5,00	0,10	14,72	-	-	15,03	-	15,03	-	68,03	-	1,00			1,10
13.06.16	24,00	-	75,49	59,34	16,15	67,83	67,40	0,43	7,00	5,00	0,10	15,01	-	-	15,33	-	15,33	-	67,78	-	1,02			1,12
14.06.16	24,00	-	76,30	59,29	17,01	68,43	68,13	0,30	7,00	5,00	0,21	14,28	-	-	14,61	-	14,61	-	68,19	-	0,97			1,19
15.06.16	24,00	-	81,70	65,61	16,09	68,08	67,75	0,33	7,00	5,00	0,21	13,38	-	-	13,68	-	13,68	-	68,09	-	0,91			1,12
16.06.16	24,00	-	82,70	65,07	17,63	68,64	68,37	0,27	7,00	5,00	0,21	14,93	-	-	15,27	-	15,27	-	68,46	-	1,02			1,23
17.06.16	24,00	-	79,09	63,51	15,58	69,31	69,02	0,29	7,00	5,00	0,20	12,99	-	-	13,27	-	13,27	-	69,15	-	0,90			1,10
18.06.16	24,00	-	79,47	64,05	15,42	67,55	67,28	0,27	7,00	5,00	0,20	12,84	-	-	13,11	-	13,11	-	67,33	-	0,87			1,06
19.06.16	24,00	-	79,30	63,54	15,76	68,88	68,61	0,27	7,00	5,00	0,20	13,17	-	-	13,44	-	13,44	-	68,63	-	0,90			1,11
20.06.16	24,00	-	84,10	65,68	18,42	67,78	67,51	0,27	7,00	5,00	0,20	15,81	-	-	16,14	-	16,14	-	67,68	-	1,07			1,27
21.06.16	24,00	-	80,85	65,53	15,32	68,49	68,21	0,28	7,00	5,00	0,20	12,66	-	-	12,95	-	12,95	-	68,41	-	0,87			1,07
22.06.16	24,00	-	82,21	65,46	16,75	67,96	67,69	0,27	7,00	5,00	0,20	14,08	-	-	14,38	-	14,38	-	67,89	-	0,96			1,16
23.06.16	24,00	-	82,11	66,20	15,91	68,34	68,06	0,28	7,00	5,00	0,21	13,25	-	-	13,54	-	13,54	-	68,31	-	0,91			1,11
Среднее	24,00	-	80,32	64,98	15,34	68,35	66,03	2,33	7,00	5,00	0,27	13,75	-	-	14,04	-	14,04	-	68,21	-	0,94	-	-	1,21
Итого	744,00		2489,82	2014,37	475,45						8,41	426,10	0,00	0,00	435,20	0,00	435,20	0,00			29,05	0,00	0,00	37,46

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 03:00	22371,71	17469,93	4923,31	-	5038,05	-	868,12	-
	24.06.16 01:00	24858,55	19481,52	5349,21	-	5473,05	-	905,53	-

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,79 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 95,36 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -6,48 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,77** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **530,56** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.