Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 105-2 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8821.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 105-2
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207725

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207725-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14806
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0673
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,88

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	15,47	0,24	15,23	63,26	60,35	2,91	7,00	5,00	-0,03	15,87	-	-	16,17	-	16,17	-	62,94	-	1,00			0,97
25.05.16	24,00	-	16,07	0,00	16,07	63,27	51,19	12,08	7,00	5,00	-0,02	16,45	-	-	16,74	-	16,74	-	62,92	-	1,03			1,02
26.05.16	24,00	-	16,03	0,00	16,03	63,70	51,68	12,02	7,00	5,00	-0,01	16,32	-	-	16,60	-	16,60	-	63,39	-	1,04			1,02
27.05.16	24,00	-	15,42	0,00	15,42	63,72	51,44	12,28	7,00	5,00	-0,02	15,75	-	-	16,04	-	16,04	-	63,38	-	1,00			0,98
28.05.16	24,00	-	16,63	0,00	16,63	63,85	51,27	12,58	7,00	5,00	-0,02	17,01	-	-	17,33	-	17,33	-	63,51	-	1,08			1,06
29.05.16	24,00	-	20,41	0,00	20,41	63,47	51,21	12,26	7,00	5,00	-0,02	20,85	-	-	21,22	-	21,22	-	63,21	-	1,32			1,30
30.05.16	24,00	-	15,52	0,00	15,52	64,04	51,75	12,29	7,00	5,00	-0,01	15,81	-	-	16,08	-	16,08	-	63,72	-	1,01			0,99
31.05.16	24,00	-	16,34	0,00	16,34	64,12	52,07	12,05	7,00	5,00	-0,02	16,73	-	-	17,01	-	17,01	-	63,78	-	1,07			1,05
01.06.16	24,00	-	14,93	0,00	14,93	64,34	52,36	11,98	7,00	5,00	-0,02	15,35	-	-	15,66	-	15,66	-	63,97	-	0,98			0,96
02.06.16	24,00	-	17,62	0,00	17,62	64,49	52,74	11,75	7,00	5,00	-0,02	17,96	-	-	18,27	-	18,27	-	64,19	-	1,15			1,14
03.06.16	24,00	-	15,83	0,00	15,83	63,93	52,42	11,51	7,00	5,00	-0,02	16,17	-	-	16,46	-	16,46	-	63,63	-	1,03			1,01
04.06.16	24,00	-	15,93	0,00	15,93	62,77	50,42	12,35	7,00	5,00	-0,01	16,23	-	-	16,53	-	16,53	-	62,45	-	1,01			1,00
05.06.16	24,00	-	16,98	0,00	16,98	63,06	50,12	12,94	7,00	5,00	-0,02	17,32	-	-	17,64	-	17,64	-	62,75	-	1,09			1,07
06.06.16	24,00	-	18,03	0,10	17,93	55,07	48,86	6,21	7,00	5,00	-0,02	18,44	-	-	18,68	-	18,68	-	54,80	-	1,01			0,99
07.06.16	24,00	-	22,08	0,00	22,08	46,72	24,54	22,18	7,00	5,00	-0,02	22,60	-	-	22,83	-	22,83	-	46,59	-	1,05			1,03
08.06.16	24,00	-	22,62	0,00	22,62	47,99	23,02	24,97	7,00	5,00	-0,02	23,15	-	-	23,39	-	23,39	-	47,84	-	1,11			1,09
09.06.16	24,00	-	21,88	0,00	21,88	46,50	21,76	24,74	7,00	5,00	-0,02	22,42	-	-	22,63	-	22,63	-	46,32	-	1,04			1,02
10.06.16	24,00	-	22,90	0,00	22,90	47,36	20,88	26,48	7,00	5,00	-0,02	23,37	-	-	23,63	-	23,63	-	47,24	-	1,10			1,09
11.06.16	24,00	-	22,45	0,00	22,45	51,75	22,11	29,64	7,00	5,00	-0,02	22,91	-	-	23,23	-	23,23	-	51,55	-	1,18			1,16
12.06.16	24,00	-	18,16	0,00	18,16	61,04	31,05	29,99	7,00	5,00	0,00	18,32	-	-	18,65	-	18,65	-	60,79	-	1,11			1,11
13.06.16	24,00	-	20,63	0,00	20,63	61,30	31,92	29,38	7,00	5,00	-0,01	20,83	-	-	21,20	-	21,20	-	61,08	-	1,27			1,27
14.06.16	24,00	-	17,31	0,00	17,31	61,54	33,10	28,44	7,00	5,00	-0,02	17,61	-	-	17,92	-	17,92	-	61,25	-	1,08			1,07
15.06.16	24,00	-	14,83	0,10	14,73	62,64	57,74	4,90	7,00	5,00	-0,01	15,00	-	-	15,24	-	15,24	-	62,31	-	0,94			0,92
16.06.16	24,00	-	15,84	0,00	15,84	63,84	51,44	12,40	7,00	5,00	0,00	16,01	-	-	16,30	-	16,30	-	63,52	-	1,02			1,01
17.06.16	24,00	-	16,81	0,00	16,81	64,56	52,00	12,56	7,00	5,00	-0,01	17,08	-	-	17,40	-	17,40	-	64,27	-	1,10			1,09
18.06.16	24,00	-	14,12	0,00	14,12	62,65	50,83	11,82	7,00	5,00	0,00	14,25	-	-	14,49	-	14,49	-	62,33	-	0,89			0,89
19.06.16	24,00	-	14,71	0,00	14,71	63,90	51,66	12,24	7,00	5,00	-0,01	14,88	-	-	15,17	-	15,17	-	63,60	-	0,95			0,94
20.06.16	24,00	-	14,01	0,00	14,01	63,06	51,24	11,82	7,00	5,00	-0,01	14,24	-	-	14,49	-	14,49	-	62,76	-	0,89			0,89
21.06.16	24,00	-	16,36	0,00	16,36	63,81	51,91	11,90	7,00	5,00	-0,01	16,64	-	-	16,98	-	16,98	-	63,53	-	1,05			1,04
22.06.16	24,00	-	16,44	0,00	16,44	63,71	51,80	11,91	7,00	5,00	-0,01	16,66	-	-	16,98	-	16,98	-	63,43	-	1,06			1,05
23.06.16	24,00	-	13,46	0,00	13,46	64,26	52,36	11,90	7,00	5,00	-0,01	13,74	-	-	14,00	-	14,00	-	63,87	-	0,88			0,87
Среднее	24,00	-	17,28	0,01	17,27	60,64	45,39	15,24	7,00	5,00	-0,01	17,61	-	-	17,90	-	17,90	-	60,35	-	1,05	-	-	1,04
Итого	744,00		535,82	0,44	535,38						-0,45	545,97	0,00	0,00	554,96	0,00	554,96	0,00			32,54	0,00	0,00	32,09

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 04:00	15677,68	13354,45	2691,47	-	2757,22	-	503,54	-
	24.06.16 02:00	16213,57	13354,89	3237,46	-	3312,20	-	535,64	-

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,98 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 111,91 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения tZ:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -8,30 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **31,21** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **666,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ

печать энергосбыта

«____» 27 ИЮН 2016 г.