Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 107 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 8562.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 107
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207709-ч(с)-0616.txt

Вычислитель: ВКТ-7 № 207709 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,321 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1518
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,069
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=27,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	58,68	41,99	16,69	64,33	63,83	0,50	7,00	5,00	0,01	16,98	-	-	17,30	-	17,30	-	64,16	-	1,09			1,10
25.05.16	24,00	-	56,73	41,87	14,86	64,39	63,88	0,51	7,00	5,00	0,01	15,20	-	-	15,48	-	15,48	-	64,23	-	0,98			0,98
26.05.16	24,00	-	59,14	42,51	16,63	64,91	64,46	0,45	7,00	5,00	0,01	16,94	-	-	17,27	-	17,27	-	64,65	-	1,09			1,10
27.05.16	24,00	-	59,42	42,36	17,06	64,88	64,38	0,50	7,00	5,00	0,01	17,39	-	-	17,73	-	17,73	-	64,69	-	1,12			1,13
28.05.16	24,00	-	57,78	42,68	15,10	64,93	64,40	0,53	7,00	5,00	0,01	15,38	-	-	15,67	-	15,67	-	64,76	-	1,00			1,00
29.05.16	24,00	-	56,65	41,97	14,68	64,65	64,16	0,49	7,00	5,00	0,01	14,91	-	-	15,20	-	15,20	-	64,40	-	0,96			0,97
30.05.16	24,00	-	59,48	43,13	16,35	64,95	64,46	0,49	7,00	5,00	0,01	16,62	-	-	16,94	-	16,94	-	64,82	-	1,08			1,09
31.05.16	24,00	-	60,53	43,92	16,61	65,20	64,72	0,48	7,00	5,00	0,02	16,76	-	-	17,10	-	17,10	-	65,05	-	1,09			1,11
01.06.16	24,00	-	62,17	44,06	18,11	65,32	64,84	0,48	7,00	5,00	0,01	18,28	-	-	18,63	-	18,63	-	65,21	-	1,19			1,21
02.06.16	24,00	-	59,04	43,97	15,07	65,57	65,14	0,43	7,00	5,00	0,01	15,29	-	-	15,56	-	15,56	-	65,32	-	1,00			1,01
03.06.16	24,00	-	56,03	41,33	14,70	65,29	64,86	0,43	7,00	5,00	0,02	14,81	-	-	15,09	-	15,09	-	64,98	-	0,96			0,98
04.06.16	24,00	-	50,95	35,51	15,44	63,96	63,35	0,61	7,00	5,00	0,02	15,60	-	-	15,88	-	15,88	-	63,77	-	0,99			1,01
05.06.16	24,00	-	52,27	35,01	17,26	64,10	63,42	0,68	7,00	5,00	0,02	17,40	-	-	17,74	-	17,74	-	63,98	-	1,11			1,13
06.06.16	24,00	-	39,56	20,69	18,87	61,14	62,47	-1,33	7,00	5,00	0,01	19,07	-	-	19,38	-	19,38	-	58,50	-	1,12			1,13
07.06.16	24,00	-	20,55	0,00	20,55	50,78	26,28	24,50	7,00	5,00	0,00	20,74	-	-	20,96	-	20,96	-	50,21	-	1,04			1,05
08.06.16	24,00	-	20,97	0,00	20,97	52,58	27,56	25,02	7,00	5,00	0,00	21,23	-	-	21,49	-	21,49	-	51,97	-	1,10			1,10
09.06.16	24,00	-	23,40	0,00	23,40	51,24	26,42	24,82	7,00	5,00	0,00	23,72	-	-	23,99	-	23,99	-	50,68	-	1,20			1,20
10.06.16	24,00	-	22,50	0,00	22,50	51,36	27,27	24,09	7,00	5,00	0,00	22,85	-	-	23,16	-	23,16	-	50,75	-	1,16			1,16
11.06.16	24,00	-	22,32	0,00	22,32	55,00	27,25	27,75	7,00	5,00	0,00	22,60	-	-	22,92	-	22,92	-	54,31	-	1,23			1,23
12.06.16	24,00	-	19,43	0,00	19,43	61,83	24,21	37,62	7,00	5,00	0,00	19,67	-	-	20,02	-	20,02	-	61,00	-	1,20			1,20
13.06.16	24,00	-	21,52	0,00	21,52	62,20	28,54	33,66	7,00	5,00	0,01	21,67	-	-	22,06	-	22,06	-	61,43	-	1,33			1,34
14.06.16	24,00	-	19,68	0,00	19,68	62,44	28,45	33,99	7,00	5,00	0,00	19,91	-	-	20,24	-	20,24	-	61,67	-	1,23			1,23
15.06.16	24,00	-	30,74	12,44	18,30	64,14	64,35	-0,21	7,00	5,00	0,01	18,45	-	-	18,78	-	18,78	-	63,00	-	1,16			1,17
16.06.16	24,00	-	58,24	39,86	18,38	65,03	64,48	0,55	7,00	5,00	0,03	18,34	-	-	18,70	-	18,70	-	64,87	-	1,19			1,22
17.06.16	24,00	-	54,78	39,36	15,42	65,52	64,99	0,53	7,00	5,00	0,01	15,57	-	-	15,86	-	15,86	-	65,28	-	1,02			1,03
18.06.16	24,00	-	54,56	38,88	15,68	63,83	63,33	0,50	7,00	5,00	0,02	15,83	-	-	16,13	-	16,13	-	63,57	-	1,01			1,02
19.06.16	24,00	-	58,40	38,60	19,80	65,11	64,54	0,57	7,00	5,00	0,01	20,03	-	-	20,43	-	20,43	-	64,94	-	1,30			1,31
20.06.16	24,00	-	56,01	38,66	17,35	64,20	63,68	0,52	7,00	5,00	0,01	17,59	-	-	17,93	-	17,93	-	64,00	-	1,13			1,14
21.06.16	24,00	-	56,59	39,36	17,23	64,98	64,44	0,54	7,00	5,00	0,01	17,52	-	-	17,85	-	17,85	-	64,81	-	1,14			1,14
22.06.16	24,00	-	55,82	38,82	17,00	64,85	64,28	0,57	7,00	5,00	0,01	17,28	-	-	17,58	-	17,58	-	64,71	-	1,11			1,13
23.06.16	24,00	-	55,08	38,72	16,36	65,60	65,07	0,53	7,00	5,00	0,01	16,64	-	-	16,97	-	16,97	-	65,37	-	1,09			1,10
Среднее	24,00	-	46,42	28,57	17,85	62,40	54,63	7,77	7,00	5,00	0,01	18,07	-	-	18,39	-	18,39	-	61,97	-	1,11	-	-	1,12
Итого	744,00		1439,02	885,70	553,32						0,30	560,27	0,00	0,00	570,04	0,00	570,04	0,00			34,42	0,00	0,00	34,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 03:00	55711,55	51518,93	46844,52	-	47977,38	-	963,16	-
	24.06.16 01:00	57148,45	52402,65	47404,63	-	48547,26	-	991,86	-

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,78 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 122,27 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -8,52 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,68** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **692,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«___» 27 ИЮН 2016 г.