Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 109-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 109-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-14806-ч(с)-0616.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 14806 Режим (схема): 0;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-1 40	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-1 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,501 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,089
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,089
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=150,3 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00		24,87	0,00	24,87	64,51	38,88	25,63	5,00	4,00	0,03	24,37	0,00	0,00	24,85	0,00	24,85	-	64,56	0,00	1,57			1,60
25.05.16	24,00		24,98	0,00	24,98	64,61	39,69	24,92	5,00	4,00	0,03	24,49	0,00	0,00	24,96	0,00	24,96	-	64,67	0,00	1,58			1,61
26.05.16	24,00		23,93	0,00	23,93	64,98	39,20	25,79	5,00	4,00	0,03	23,45	0,00	0,00	23,92	0,00	23,92	-	65,03	0,00	1,53			1,56
27.05.16	24,00		24,07	0,00	24,07	65,04	39,01	26,03	5,00	4,00	0,03	23,60	0,00	0,00	24,07	0,00	24,07	-	65,10	0,00	1,54			1,57
28.05.16	24,00		24,44	0,00	24,44	65,09	39,34	25,74	5,00	4,00	0,03	23,99	0,00	0,00	24,46	0,00	24,46	-	65,14	0,00	1,56			1,59
29.05.16	24,00		28,29	0,00	28,29	64,86	38,99	25,87	5,00	4,00	0,03	27,77	0,00	0,00	28,32	0,00	28,32	-	64,93	0,00	1,80			1,84
30.05.16	24,00		24,26	0,00	24,26	65,05	39,45	25,60	5,00	4,00	0,03	23,82	0,00	0,00	24,29	0,00	24,29	-	65,09	0,00	1,55			1,58
31.05.16	24,00		25,22	0,00	25,22	65,35	38,95	26,40	5,00	4,00	0,03	24,77	0,00	0,00	25,27	0,00	25,27	-	65,40	0,00	1,62			1,65
01.06.16	24,00		25,05	0,00	25,05	65,40	39,11	26,29	5,00	4,00	0,03	24,63	0,00	0,00	25,12	0,00	25,12	-	65,45	0,00	1,61			1,64
02.06.16	24,00		24,62	0,00	24,62	65,72	40,82	24,90	5,00	4,00	0,03	24,12	0,00	0,00	24,61	0,00	24,61	-	65,75	0,00	1,59			1,62
03.06.16	24,00		22,93	0,00	22,93	65,43	43,19	22,23	5,00	4,00	0,03	22,44	0,00	0,00	22,88	0,00	22,88	-	65,45	0,00	1,47			1,50
04.06.16	24,00		21,90	0,00	21,90	64,28	42,51	21,77	5,00	4,00	0,03	21,43	0,00	0,00	21,84	0,00	21,84	-	64,31	0,00	1,38			1,41
05.06.16	24,00		23,46	0,00	23,46	64,77	41,66	23,11	5,00	4,00	0,03	22,98	0,00	0,00	23,43	0,00	23,43	-	64,81	0,00	1,49			1,52
06.06.16	24,00	*	24,13	0,43	23,70	60,78	51,98	8,80	5,00	4,00	0,01	23,63	0,00	0,00	24,04	0,00	24,04	-	60,83	0,00	1,44			1,44
07.06.16	24,00	*	25,98	0,00	25,98	53,66	19,95	33,71	5,00	4,00	0,02	25,60	0,00	0,00	25,95	0,00	25,95	-	53,75	0,00	1,38			1,39
08.06.16	24,00		27,26	0,00	27,26	56,15	19,20	36,94	5,00	4,00	0,02	26,92	0,00	0,00	27,33	0,00	27,33	-	56,25	0,00	1,51			1,53
09.06.16	24,00	*	28,34	0,00	28,33	55,64	17,39	38,25	5,00	4,00	0,02	27,95	0,00	0,00	28,36	0,00	28,36	-	55,76	0,00	1,56			1,58
10.06.16	24,00	*	27,76	0,00	27,76	55,53	17,30	38,24	5,00	4,00	0,02	27,36	0,00	0,00	27,77	0,00	27,77	-	55,66	0,00	1,52			1,54
11.06.16	24,00	*	25,81	0,00	25,81	56,28	21,21	35,07	5,00	4,00	0,02	25,44	0,00	0,00	25,82	0,00	25,82	-	56,40	0,00	1,43			1,45
12.06.16	24,00	*	22,27	0,00	22,27	62,37	23,17	39,20	5,00	4,00	0,02	21,92	0,00	0,00	22,32	0,00	22,32	-	62,46	0,00	1,37			1,39
13.06.16	24,00		28,87	0,00	28,87	62,57	23,73	38,84	5,00	4,00	0,02	28,45	0,00	0,00	28,97	0,00	28,97	-	62,69	0,00	1,78			1,81
14.06.16	24,00	*	24,65	0,00	24,65	63,16	25,26	37,90	5,00	4,00	0,02	24,31	0,00	0,00	24,76	0,00	24,76	-	63,24	0,00	1,54			1,56
15.06.16	24,00	*	47,95	24,25	23,70	64,29	64,50	-0,22	5,00	4,00	0,03	23,32	0,00	0,00	23,77	0,00	23,77	-	63,94	0,00	1,49			1,52
16.06.16	24,00	*	71,57	47,69	23,88	65,64	65,46	0,18	5,00	4,00	0,04	23,39	0,00	0,00	23,86	0,00	23,86	-	65,86	0,00	1,54			1,58
17.06.16	24,00	*	68,65	46,45	22,21	66,17	66,00	0,17	5,00	4,00	0,03	21,77	0,00	0,00	22,22	0,00	22,22	-	66,32	0,00	1,44			1,48
18.06.16	24,00		67,56	45,47	22,09	64,40	64,27	0,13	5,00	4,00	0,04	21,61	0,00	0,00	22,03	0,00	22,03	-	64,48	0,00	1,39			1,43
19.06.16	24,00	*	66,74	45,31	21,43	65,66	65,48	0,19	5,00	4,00	0,04	20,98	0,00	0,00	21,40	0,00	21,40	-	65,84	0,00	1,38			1,42
20.06.16	24,00	*	66,25	45,15	21,10	64,78	64,58	0,20	5,00	4,00	0,04	20,63	0,00	0,00	21,04	0,00	21,04	-	64,99	0,00	1,34			1,38
21.06.16	24,00		67,71	45,93	21,79	65,52	65,32	0,20	5,00	4,00	0,04	21,34	0,00	0,00	21,77	0,00	21,77	-	65,71	0,00	1,40			1,44
22.06.16	24,00	*	113,73	91,21	22,52	65,63	65,69	-0,06	5,00	4,00	0,03	21,97	0,00	0,00	22,41	0,00	22,41	-	65,60	0,00	1,44			1,47
23.06.16	24,00	*	166,50	145,36	21,15	66,38	66,45	-0,08	5,00	4,00	0,04	20,41	0,00	0,00	20,83	0,00	20,83	-	66,47	0,00	1,36			1,40
Среднее	24,00	-	41,61	17,33	24,28	63,22	42,83	20,39	5,00	4,00	-	23,83	-	-	24,28	-	24,28	-	63,29	-	1,50	-	-	1,53
Итого	744,00		1289,77	537,25	752,53						0,86	738,87	0,00	0,00	752,63	0,00	752,63	0,00			46,61	0,00	0,00	47,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 01:00	161497,33	132319,96	25995,48	0,00	26580,30	0,00	5094,55	
	24.06.16 00:00	162791,58	132862,95	26733,15	0,00	27331,71	0,00	5141,95	

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,80 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 151,67 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -11,24 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **45,17** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **904,31** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ «____» 27 ИЮН 2016 г.

Печать энергосбыта