Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 11 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник 1я Невская котельная

Договор: 8794.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 11
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 207218
Подающ.тр.(М1): расходомер: Gmin= Gmax=
Обратн.тр.(М2): расходомер: Gmin= Gmax=
тр-д. ГВС(М3): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.цирк.ГВС(М4): расходомер: Gmin= Gmax=
тр.подпитки(V5): расходомер: Gmin= Gmax=

Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207218-ч(с)-0616.txt
Режим (схема): 3001

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Txв, гр.С= 14,78

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: M1(h1-h2)+Mr(h2-hx)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1) M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	Учет ГВС (ТВ-2) M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Контрольные данные Qгвс изл.	Qтех.гвс	Общее теплопотр-е Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	17,34	9,28	8,06	62,47	59,16	3,31	7,00	5,00	0,00	13,14	-	-	13,36	-	13,36	-	60,52	-	0,80			0,80
25.05.16	24,00	-	17,71	9,96	7,75	60,80	58,00	2,80	7,00	5,00	0,00	12,96	-	-	13,17	-	13,17	-	58,71	-	0,76			0,76
26.05.16	24,00	-	17,78	9,72	8,06	60,12	57,67	2,45	7,00	5,00	0,00	12,20	-	-	12,40	-	12,40	-	58,37	-	0,71			0,71
27.05.16	24,00	-	17,90	9,02	8,88	60,03	58,05	1,98	7,00	5,00	0,00	12,69	-	-	12,88	-	12,88	-	58,53	-	0,74			0,74
28.05.16	24,00	-	17,17	9,22	7,95	59,28	55,96	3,32	7,00	5,00	0,00	12,77	-	-	12,98	-	12,98	-	57,25	-	0,73			0,73
29.05.16	24,00	-	17,31	9,72	7,59	59,47	54,88	4,59	7,00	5,00	0,00	14,38	-	-	14,59	-	14,59	-	57,15	-	0,82			0,82
30.05.16	24,00	-	17,25	9,31	7,94	60,58	58,53	2,05	7,00	5,00	0,00	11,07	-	-	11,25	-	11,25	-	59,17	-	0,66			0,66
31.05.16	24,00	-	17,64	9,82	7,82	60,94	57,54	3,40	7,00	5,00	0,00	12,43	-	-	12,64	-	12,64	-	58,78	-	0,73			0,73
01.06.16	24,00	-	14,55	11,92	2,63	58,62	55,70	2,92	7,00	5,00	0,00	10,59	-	-	10,75	-	10,75	-	56,23	-	0,60			0,60
02.06.16	24,00	-	20,16	10,74	9,42	61,55	59,92	1,63	7,00	5,00	0,00	12,03	-	-	12,23	-	12,23	-	60,80	-	0,73			0,73
03.06.16	24,00	-	19,84	10,43	9,41	62,78	61,29	1,49	7,00	5,00	0,00	11,48	-	-	11,68	-	11,68	-	61,95	-	0,71			0,71
04.06.16	24,00	-	19,68	12,26	7,42	61,49	60,31	1,18	7,00	5,00	0,00	8,45	-	-	8,62	-	8,62	-	60,73	-	0,51			0,51
05.06.16	24,00	-	19,72	11,20	8,52	62,73	60,75	1,98	7,00	5,00	0,00	10,08	-	-	10,26	-	10,26	-	62,54	-	0,63			0,63
06.06.16	24,00	-	19,97	10,55	9,42	62,06	60,24	1,82	7,00	5,00	0,00	11,57	-	-	11,79	-	11,79	-	61,41	-	0,71			0,71
07.06.16	24,00	-	20,18	10,77	9,41	60,62	59,11	1,51	7,00	5,00	0,00	11,33	-	-	11,55	-	11,55	-	59,88	-	0,68			0,68
08.06.16	24,00	-	20,30	11,37	8,93	61,20	59,57	1,63	7,00	5,00	0,00	11,38	-	-	11,56	-	11,56	-	60,29	-	0,69			0,69
09.06.16	24,00	-	20,63	10,90	9,73	61,86	60,15	1,71	7,00	5,00	0,00	11,72	-	-	11,91	-	11,91	-	60,99	-	0,71			0,71
10.06.16	24,00	-	20,46	10,80	9,66	60,91	59,17	1,74	7,00	5,00	0,00	11,63	-	-	11,84	-	11,84	-	60,14	-	0,70			0,70
11.06.16	24,00	-	20,39	10,53	9,86	59,65	57,47	2,18	7,00	5,00	0,00	13,15	-	-	13,35	-	13,35	-	58,63	-	0,77			0,77
12.06.16	24,00	-	20,22	10,82	9,40	59,30	57,54	1,76	7,00	5,00	0,00	11,18	-	-	11,36	-	11,36	-	58,62	-	0,66			0,66
13.06.16	24,00	-	20,48	11,47	9,01	60,00	57,97	2,03	7,00	5,00	0,00	12,03	-	-	12,24	-	12,24	-	59,31	-	0,71			0,71
14.06.16	24,00	-	21,22	12,02	9,20	61,21	59,70	1,51	7,00	5,00	0,00	11,76	-	-	11,98	-	11,98	-	60,13	-	0,71			0,71
15.06.16	24,00	-	21,71	12,02	9,69	61,53	60,39	1,14	7,00	5,00	0,00	11,17	-	-	11,38	-	11,38	-	60,63	-	0,68			0,68
16.06.16	24,00	-	21,54	11,48	10,06	60,60	59,22	1,38	7,00	5,00	0,00	12,13	-	-	12,33	-	12,33	-	59,91	-	0,73			0,73
17.06.16	24,00	-	21,45	11,70	9,75	56,01	54,14	1,87	7,00	5,00	0,00	11,59	-	-	11,78	-	11,78	-	56,38	-	0,65			0,65
18.06.16	24,00	-	20,49	11,59	8,90	58,69	57,58	1,11	7,00	5,00	0,00	10,19	-	-	10,38	-	10,38	-	57,93	-	0,59			0,59
19.06.16	24,00	-	20,90	11,00	9,90	58,53	57,07	1,46	7,00	5,00	0,00	12,10	-	-	12,27	-	12,27	-	58,13	-	0,70			0,70
20.06.16	24,00	-	18,87	11,51	7,36	59,72	58,39	1,33	7,00	5,00	0,00	11,65	-	-	11,83	-	11,83	-	57,65	-	0,67			0,67
21.06.16	24,00	-	19,21	10,50	8,71	60,46	59,02	1,44	7,00	5,00	0,00	10,95	-	-	11,14	-	11,14	-	59,62	-	0,65			0,65
22.06.16	24,00	-	18,72	10,11	8,61	60,63	59,14	1,49	7,00	5,00	0,00	11,05	-	-	11,24	-	11,24	-	59,70	-	0,66			0,66
23.06.16	24,00	-	18,34	10,08	8,26	60,69	59,18	1,51	7,00	5,00	0,00	10,38	-	-	10,56	-	10,56	-	59,63	-	0,62			0,62
Среднее	24,00	-	19,33	10,70	8,62	60,47	58,48	1,99	7,00	5,00	-	11,65	-	-	11,85	-	11,85	-	59,35	-	0,69	-	-	0,69
Итого	744,00		599,13	331,82	267,31						0,00	361,23	0,00	0,00	367,30	0,00	367,30	0,00			21,42	0,00	0,00	21,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.05.16 06:00	17990,40	15834,06	2629,44	-	2689,59	-	577,04	-
	24.06.16 04:00	18589,13	16165,41	2990,90	-	3057,12	-	593,88	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 4,51 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 76,86 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,78 °C = -5,34 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **20,59** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **444,16** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ / _____

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.