Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 111 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-15831-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: СПТ-943 № 15831 | Режим (схема): 2;7 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	*	142,69	125,20	17,49	69,01	68,80	0,21	7,20	3,90	0,06	17,16	0,00	0,00	17,54	0,00	17,54	-	68,79	0,00	1,18			1,24
25.05.16	24,00	*	142,05	124,33	17,72	69,06	68,85	0,21	7,20	3,90	0,07	17,30	0,00	0,00	17,68	0,00	17,68	-	68,88	0,00	1,19			1,26
26.05.16	24,00	*	144,27	126,71	17,56	69,74	69,55	0,19	7,20	3,90	0,07	17,17	0,00	0,00	17,56	0,00	17,56	-	69,42	0,00	1,19			1,26
27.05.16	24,00	*	142,12	126,12	16,00	69,79	69,56	0,23	7,20	3,90	0,07	15,56	0,00	0,00	15,90	0,00	15,90	-	69,52	0,00	1,08			1,16
28.05.16	24,00	*	143,09	126,83	16,26	69,88	69,64	0,23	7,20	3,90	0,08	15,76	0,00	0,00	16,11	0,00	16,11	-	69,68	0,00	1,10			1,18
29.05.16	24,00	*	141,79	125,61	16,18	69,42	69,22	0,20	7,20	3,90	0,08	15,60	0,00	0,00	15,95	0,00	15,95	-	69,07	0,00	1,08			1,16
30.05.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
31.05.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
01.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
02.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
03.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
04.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
05.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
06.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
07.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
08.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
09.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
10.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
11.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
12.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
13.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
14.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
15.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
16.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
17.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
18.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
19.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
20.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
21.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
22.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
23.06.16	24,00		142,34	126,19	16,15	69,69	69,47	0,22	7,20	3,90	0,08	15,64	-	-	15,99	-	15,99	-	69,42	-	1,09	-	-	1,16
Среднее	24,00	-	142,40	126,11	16,29	69,65	69,43	0,22	7,20	3,90	0,07	15,79	-	-	16,14	-	16,14	-	69,39	-	1,10	-	-	1,17
Итого	744,00		4414,40	3909,46	504,95						2,32	489,58	0,00	0,00	500,43	0,00	500,43	0,00			33,99	0,00	0,00	36,31

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб,ч
	24.05.16 01:00	39758,19	34361,61	4454,15	0,00	4566,82	0,00	1405,31	-
	30.05.16 10:00	40660,37	35159,03	4556,14	0,00	4671,05	0,00	1412,82	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,14 Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему 111,91 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -7,45 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **37,01** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **612,34** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/
печать энергосбыта

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016
«____» _____ г.