Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 111 / ТЦ-2 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор:
Строит.Адрес: Бабушкина 111
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: СПТ943-10250-ч(с)-0616.txt

Вычислитель: СПТ-943 № 10250 Режим (схема): 2;7 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 50	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТПТР-05	Преобр.давления:	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: ТПТ-15-2	Преобр.давления:	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:	

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=0 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=0

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	*	88,16	74,19	13,98	67,92	67,69	0,23	7,20	3,90	0,18	11,67	0,00	0,00	11,91	0,00	11,91	-	67,53	0,00	0,79			0,97
25.05.16	24,00	*	88,08	73,58	14,50	67,98	67,75	0,23	7,20	3,90	0,18	12,27	0,00	0,00	12,53	0,00	12,53	-	67,58	0,00	0,83			1,01
26.05.16	24,00	*	89,53	75,07	14,46	68,66	68,47	0,20	7,20	3,90	0,18	12,20	0,00	0,00	12,46	0,00	12,46	-	68,09	0,00	0,83			1,01
27.05.16	24,00	*	88,40	74,57	13,83	68,70	68,46	0,24	7,20	3,90	0,18	11,55	0,00	0,00	11,80	0,00	11,80	-	68,23	0,00	0,79			0,97
28.05.16	24,00	*	88,63	74,98	13,65	68,76	68,52	0,23	7,20	3,90	0,18	11,38	0,00	0,00	11,63	0,00	11,63	-	68,29	0,00	0,78			0,96
29.05.16	24,00	*	89,26	74,26	15,00	68,39	68,18	0,21	7,20	3,90	0,18	12,71	0,00	0,00	12,98	0,00	12,98	-	67,95	0,00	0,86			1,05
30.05.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
31.05.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
01.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
02.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
03.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
04.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
05.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
06.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
07.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
08.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
09.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
10.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
11.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
12.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
13.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
14.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
15.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
16.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
17.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
18.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
19.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
20.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
21.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
22.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
23.06.16	24,00		88,76	74,60	14,16	68,62	68,39	0,23	7,20	3,90	0,18	11,88	-	-	12,14	-	12,14	-	68,16	-	0,81	-	-	0,99
Среднее	24,00	-	88,75	74,57	14,17	68,57	68,35	0,23	7,20	3,90	0,18	11,90	-	-	12,15	-	12,15	-	68,12	-	0,81	-	-	0,99
Итого	744,00		2751,14	2311,74	439,41						5,70	368,86	0,00	0,00	376,76	0,00	376,76	0,00			25,14	0,00	0,00	30,84

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 01:00	26906,23	23020,50	3378,35	0,00	3460,95	0,00	949,97	-
	30.05.16 10:00	27471,52	23495,27	3454,40	0,00	3538,62	0,00	956,30	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,96 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 84,96 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -5,61 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **32,19** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **461,72** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать подрядчика
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.