Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9976.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113-1 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 113-1 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-241779-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 241779 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,29 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14102
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0641
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=87,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=25,68

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 01.06.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	P1	P2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
01.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
02.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
03.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
04.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
05.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
06.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
07.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
08.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
09.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
10.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
11.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
12.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
13.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
14.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
15.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
16.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
17.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
18.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
19.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
20.06.16	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
21.06.16	24,00	-	85,21	71,25	13,96	68,61	62,83	5,78	7,00	5,00	0,41	13,96	-	-	14,26	-	14,26	-	68,37	-	0,96			1,37
22.06.16	24,00	-	86,90	71,29	15,61	68,09	62,38	5,71	7,00	5,00	0,41	15,61	-	-	15,93	-	15,93	-	67,80	-	1,06			1,47
23.06.16	24,00	-	88,05	72,01	16,04	68,48	62,63	5,85	7,00	5,00	0,42	16,04	-	-	16,37	-	16,37	-	68,16	-	1,10			1,52
Среднее	24,00	-	86,72	71,52	15,20	68,39	62,61	5,78	7,00	5,00	0,42	15,20	-	-	15,52	-	15,52	-	68,11	-	1,04	-	-	1,45
Итого	552,00		1994,56	1644,88	349,68						9,56	349,68	0,00	0,00	356,96	0,00	356,96	0,00			23,87	0,00	0,00	33,42

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч.
	03.06.16 15:00	0,00	0,54	0,00	-	0,00	-	-0,03	-
	24.06.16 03:00	296,72	0,54	53,23	-	54,34	-	20,27	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 10,17 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 108,64 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -5,32 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **38,28** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **465,60** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
печать потребителя
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«____» _____ г.
печать энергосбыта

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.

Урегул.
дог. отнош