

Абонент: ЖЭС Невского Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 113.3 / СЛО-ПЭС
 Обслуживающая организация: ООО "Индрахит-Монтаж"
 Источник: Обуховский ЭЛ

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за июнь 2016
 Договор: 9896.038.1
 Строит. адрес: Бабушкина 113.3
 Телефон: (812) 313-47-06

Узел учета: ПЭС
 Код УЭТЗ:
 Расчитать/взять совместно с УЭТЗ: график 150/70

Тех. гр. С = 15.21

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВК7-7 № 20/9/28
 Подсчетчик (М1): расколочер: ПРМ 40
 Обратч.тр.(М2): расколочер: ПРМ 40
 ТР-Д. ГЭС(М3): расколочер: ПРМ 40
 ТР-Цирк. ГЭС(М4): расколочер: ПРМ 32
 ТР-подпитки(У5): расколочер: ПРМ 32
 Расчетный алгоритм: змя: Ч=М1*(П1-П2)+П2*(П3-П4)
 Расчетный алгоритм: змя: Ч=М1*(П1-П2)+П2*(П3-П4)
 Расчетный алгоритм: змя: Ч=М1*(П1-П2)+П2*(П3-П4)
 Расчетный алгоритм: змя: Ч=М1*(П1-П2)+П2*(П3-П4)

Часовые и сточн. арды в фазлах: ВК7-20/9/28-С(С)-08161хТ
 Режим (Смак): 3001
 Ресин (Смак): 45
 Ресин (Смак): 45
 Ресин (Смак): 45
 Ресин (Смак): 30
 Ресин (Смак): 30

Приборы УЭТЗ поверены до _____
 Термодатчик: КТСН-Н
 Термодатчик: КТСН-Н
 Термодатчик: КТСН-Н
 Термодатчик: КТСН-Н
 Термодатчик: КТСН-Н

Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Договорные нагрузки (Гкал/час): Огр=0.293 Овент.= Отажлор.= Огр=0.2031
 Договорные нагрузки (Гр.час): Огр.гес.сл.= Огр.гес.сл.= Огр.гес.сл.=
 Договорные расходы (Гр.сут.): Огр=88.32 Огр=88.32 Огр=88.32
 Договорные расходы (Гр.сут.): Огр=88.32 Огр=88.32 Огр=88.32

Дата	Тип	НС	Учет отопления (ТВ-1)												Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие теплопотребл.		
			М1	М2	дн1	С	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	Отопл	М3	М4	дн1	М5	М6	длвс	Утопл	Т3	Т4	Огр.общ.	Огр.изл.	Огр.гвс		Гкал	
24.06.16	24.00	-	122.70	108.55	14.15	68.94	65.04	3.90	7.00	5.00	0.43	14.15	-	-	14.68	-	14.68	-	68.94	-	0.97	-	-	-	-	-	1.41
25.06.16	24.00	-	123.01	107.81	15.20	69.04	65.18	3.86	7.00	5.00	0.42	15.20	-	-	15.73	-	15.73	-	68.94	-	1.05	-	-	-	-	-	1.47
26.06.16	24.00	-	122.69	109.90	12.79	69.82	65.88	3.94	7.00	5.00	0.44	12.79	-	-	13.25	-	13.25	-	69.70	-	0.89	-	-	-	-	-	1.33
27.06.16	24.00	-	122.95	109.14	13.81	69.80	65.74	4.06	7.00	5.00	0.45	13.81	-	-	14.36	-	14.36	-	69.69	-	0.96	-	-	-	-	-	1.41
28.06.16	24.00	-	123.92	109.94	13.98	69.92	65.78	4.14	7.00	5.00	0.46	13.98	-	-	14.56	-	14.56	-	69.82	-	0.98	-	-	-	-	-	1.44
29.06.16	24.00	-	123.30	107.85	15.45	69.30	65.34	3.96	7.00	5.00	0.44	15.45	-	-	16.01	-	16.01	-	69.18	-	1.07	-	-	-	-	-	1.51
30.06.16	24.00	-	126.35	113.51	12.84	69.57	65.75	3.82	7.00	5.00	0.44	12.84	-	-	13.35	-	13.35	-	69.47	-	0.89	-	-	-	-	-	1.33
31.06.16	24.00	-	134.64	121.60	13.04	69.50	65.89	3.61	7.00	5.00	0.45	13.04	-	-	13.57	-	13.57	-	69.41	-	0.91	-	-	-	-	-	1.35
01.06.16	24.00	-	138.68	126.61	12.07	69.46	65.96	3.54	7.00	5.00	0.45	12.07	-	-	12.54	-	12.54	-	69.39	-	1.29	-	-	-	-	-	1.28
02.06.16	24.00	-	138.37	126.23	12.14	69.70	66.26	3.44	7.00	5.00	0.44	12.14	-	-	12.67	-	12.67	-	69.61	-	0.85	-	-	-	-	-	1.28
03.06.16	24.00	-	132.59	119.75	12.84	69.60	66.10	3.50	7.00	5.00	0.42	12.84	-	-	13.35	-	13.35	-	69.48	-	0.89	-	-	-	-	-	1.32
04.06.16	24.00	-	115.78	104.27	11.51	68.96	64.95	4.01	7.00	5.00	0.42	11.51	-	-	12.04	-	12.04	-	68.86	-	0.79	-	-	-	-	-	1.22
05.06.16	24.00	-	117.21	102.26	14.95	69.23	65.00	4.23	7.00	5.00	0.44	14.95	-	-	15.52	-	15.52	-	69.16	-	1.03	-	-	-	-	-	1.47
06.06.16	24.00	-	115.16	102.86	12.30	68.98	64.65	4.33	7.00	5.00	0.45	12.30	-	-	12.79	-	12.79	-	68.86	-	0.85	-	-	-	-	-	1.30
07.06.16	24.00	-	118.49	105.14	13.35	68.03	63.88	4.15	7.00	5.00	0.44	13.35	-	-	13.85	-	13.85	-	67.94	-	0.91	-	-	-	-	-	1.35
08.06.16	24.00	-	122.36	107.88	14.48	69.63	65.51	4.12	7.00	5.00	0.45	14.48	-	-	15.07	-	15.07	-	69.50	-	1.01	-	-	-	-	-	1.46
09.06.16	24.00	-	124.58	110.46	14.12	68.16	64.13	4.03	7.00	5.00	0.45	14.12	-	-	14.70	-	14.70	-	68.02	-	0.96	-	-	-	-	-	1.41
10.06.16	24.00	-	124.47	111.77	12.70	68.25	64.30	3.95	7.00	5.00	0.45	12.70	-	-	13.20	-	13.20	-	68.10	-	0.86	-	-	-	-	-	1.31
11.06.16	24.00	-	124.47	111.23	13.24	68.76	64.73	4.03	7.00	5.00	0.46	13.24	-	-	13.77	-	13.77	-	68.69	-	0.91	-	-	-	-	-	1.37
12.06.16	24.00	-	123.30	108.83	14.74	68.60	64.56	4.04	7.00	5.00	0.45	14.74	-	-	12.92	-	12.92	-	68.50	-	0.85	-	-	-	-	-	1.31
13.06.16	24.00	-	129.57	108.83	14.74	68.38	64.37	4.01	7.00	5.00	0.44	14.74	-	-	15.31	-	15.31	-	68.28	-	1.01	-	-	-	-	-	1.45
14.06.16	24.00	-	124.99	111.11	13.88	68.73	64.91	3.82	7.00	5.00	0.43	13.88	-	-	14.46	-	14.46	-	68.59	-	0.95	-	-	-	-	-	1.38
15.06.16	24.00	-	128.66	116.60	12.06	68.72	64.95	3.77	7.00	5.00	0.45	12.06	-	-	12.53	-	12.53	-	68.63	-	0.83	-	-	-	-	-	1.27
16.06.16	24.00	-	129.60	116.44	13.16	69.14	65.48	3.66	7.00	5.00	0.44	13.16	-	-	13.69	-	13.69	-	69.05	-	0.91	-	-	-	-	-	1.34
17.06.16	24.00	-	127.93	115.75	12.18	69.75	66.12	3.63	7.00	5.00	0.43	12.18	-	-	12.67	-	12.67	-	69.64	-	0.85	-	-	-	-	-	1.28
18.06.16	24.00	-	128.51	114.13	14.38	68.03	64.54	3.49	7.00	5.00	0.41	14.38	-	-	14.91	-	14.91	-	67.92	-	0.98	-	-	-	-	-	1.38
19.06.16	24.00	-	126.08	113.60	12.48	69.37	65.66	3.71	7.00	5.00	0.43	12.48	-	-	13.03	-	13.03	-	69.26	-	0.94	-	-	-	-	-	1.29
20.06.16	24.00	-	125.74	113.40	12.34	68.27	64.67	3.60	7.00	5.00	0.41	12.34	-	-	12.82	-	12.82	-	68.18	-	0.84	-	-	-	-	-	1.26
21.06.16	24.00	-	127.20	115.22	11.98	68.92	65.30	3.62	7.00	5.00	0.42	11.98	-	-	12.42	-	12.42	-	68.83	-	0.82	-	-	-	-	-	1.25
22.06.16	24.00	-	126.34	114.07	12.27	68.85	65.21	3.64	7.00	5.00	0.42	12.27	-	-	12.76	-	12.76	-	68.76	-	0.84	-	-	-	-	-	1.27
23.06.16	24.00	-	126.34	114.07	12.27	68.85	65.21	3.64	7.00	5.00	0.42	12.27	-	-	12.76	-	12.76	-	68.76	-	0.84	-	-	-	-	-	1.27
Среднее	24.00	-	125.48	112.29	13.20	69.04	65.20	3.85	7.00	5.00	0.44	13.20	-	-	13.72	-	13.72	-	68.94	-	0.91	-	-	-	-	-	1.35
Итого	744.00	-	3899.98	3480.86	409.12	13.55	409.12	0.00	0.00	425.28	0.00	425.28	0.00	425.28	0.00	425.28	0.00	425.28	0.00	28.20	0.00	0.00	41.75				

Показание счетчиков на момент снятия данных:	Дата время	М1(Г)	М2(Г)	М3(Г)	М4(Г)	У3(К3)	У4(К3)	Общ.пот+гвс (Гкал)	Требу.ч
24.06.16 07:00	44565.62	39412.80	3963.43	3638.31	1131.71	-	-	1131.71	-
22.06.16 06:00	48189.60	42661.89	5231.09	5342.55	1129.86	-	-	1129.86	-

Период расчета по среднему: 22.06.16 06:00 - 24.06.16 07:00

Количество тепловой энергии, расчитанное по среднему: 8.82 Гкал

Объем тепловой энергии, расчитанный по среднему: 88.51 куб.м

Период расчета по договору: 7

Период превышения 12: 15.21 °C = -6.22 Гкал

Корректировка на температуру холодной воды: 44.35 Гкал

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 513.79 куб.м

Итого по приборам учета: с учетом корректировок 513.79 куб.м

ООО «Индрахит-Монтаж»
 Лицензия на деятельность
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГВП "ТЭК СПб"
 Федеральное предприятие
 Управление приборного учета
 Отдел складского учета

27 ИЮН 2016