Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-1 / ТЦ-1 СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9977.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 115-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-219451-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 219451 Режим (схема): 3001 Приборы УУТЭ поверены до _____ Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: M1(h1-h2)+Mг(h2-hх)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23889 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,31124
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,07574
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=72 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=30,24

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24.00	-	85,21	63,98	21,23	68,62	68,41	0,21	7,00	5,00	0,03	21,08	-	-	21,54	-	21,54	-	68,71	-	1,45			1,47
25.05.16	24.00	-	85,97	63,42	22,55	68,69	68,49	0,20	7,00	5,00	0,03	22,34	-	-	22,84	-	22,84	-	68,75	-	1,54			1,57
26.05.16	24.00	-	86,68	64,71	21,97	69,46	69,26	0,20	7,00	5,00	0,03	21,78	-	-	22,29	-	22,29	-	69,53	-	1,51			1,54
27.05.16	24.00	-	85,09	64,33	20,76	69,48	69,25	0,23	7,00	5,00	0,03	20,54	-	-	21,01	-	21,01	-	69,57	-	1,43			1,46
28.05.16	24.00	-	85,58	64,72	20,86	69,56	69,32	0,24	7,00	5,00	0,03	20,69	-	-	21,15	-	21,15	-	69,68	-	1,44			1,47
29.05.16	24.00	-	85,29	63,93	21,36	69,01	68,82	0,19	7,00	5,00	0,03	21,16	-	-	21,65	-	21,65	-	68,97	-	1,46			1,49
30.05.16	24.00	-	85,77	65,86	19,91	69,20	69,00	0,20	7,00	5,00	0,02	19,76	-	-	20,21	-	20,21	-	69,25	-	1,37			1,39
31.05.16	24.00	-	88,92	68,26	20,66	69,28	69,08	0,20	7,00	5,00	0,02	20,55	-	-	21,02	-	21,02	-	69,39	-	1,43			1,45
01.06.16	24.00	-	89,46	69,41	20,05	69,28	69,06	0,22	7,00	5,00	0,02	19,95	-	-	20,41	-	20,41	-	69,44	-	1,39			1,41
02.06.16	24.00	-	91,69	69,28	22,41	69,56	69,39	0,17	7,00	5,00	0,02	22,35	-	-	22,85	-	22,85	-	69,61	-	1,56			1,57
03.06.16	24.00	-	85,24	67,36	17,88	69,49	69,32	0,17	7,00	5,00	0,01	17,93	-	-	18,36	-	18,36	-	69,48	-	1,24			1,26
04.06.16	24.00	-	77,36	58,75	18,61	68,87	68,61	0,26	7,00	5,00	0,01	18,70	-	-	19,12	-	19,12	-	68,97	-	1,29			1,30
05.06.16	24.00	-	77,20	58,03	19,17	69,21	68,90	0,31	7,00	5,00	0,01	19,29	-	-	19,71	-	19,71	-	69,36	-	1,34			1,35
06.06.16	24.00	-	79,38	57,84	21,54	68,95	68,69	0,26	7,00	5,00	0,01	21,65	-	-	22,14	-	22,14	-	68,99	-	1,49			1,50
07.06.16	24.00	-	77,77	59,42	18,35	67,96	67,68	0,28	7,00	5,00	0,01	18,49	-	-	18,92	-	18,92	-	68,08	-	1,26			1,27
08.06.16	24.00	-	81,74	60,76	20,98	69,45	69,24	0,21	7,00	5,00	0,01	21,08	-	-	21,54	-	21,54	-	69,36	-	1,47			1,47
09.06.16	24.00	-	83,48	62,10	21,38	68,07	67,89	0,18	7,00	5,00	0,02	21,39	-	-	21,86	-	21,86	-	67,97	-	1,45			1,47
10.06.16	24.00	-	84,58	62,84	21,74	68,31	68,08	0,23	7,00	5,00	0,01	21,84	-	-	22,30	-	22,30	-	68,34	-	1,49			1,51
11.06.16	24.00	-	83,61	62,54	21,07	68,67	68,38	0,29	7,00	5,00	0,02	21,08	-	-	21,56	-	21,56	-	68,85	-	1,45			1,47
12.06.16	24.00	-	83,11	62,39	20,72	68,59	68,34	0,25	7,00	5,00	0,01	20,84	-	-	21,28	-	21,28	-	68,65	-	1,43			1,44
13.06.16	24.00	-	84,04	61,25	22,79	68,26	68,00	0,26	7,00	5,00	0,01	22,90	-	-	23,39	-	23,39	-	68,39	-	1,57			1,58
14.06.16	24.00	-	82,91	62,40	20,51	68,76	68,55	0,21	7,00	5,00	0,01	20,56	-	-	21,02	-	21,02	-	68,80	-	1,42			1,43
15.06.16	24.00	-	85,19	65,50	19,69	68,51	68,30	0,21	7,00	5,00	0,01	19,71	-	-	20,13	-	20,13	-	68,61	-	1,35			1,37
16.06.16	24.00	-	84,16	65,66	18,50	69,01	68,81	0,20	7,00	5,00	0,02	18,53	-	-	18,95	-	18,95	-	69,07	-	1,28			1,30
17.06.16	24.00	-	85,05	64,92	20,13	69,65	69,47	0,18	7,00	5,00	0,01	20,16	-	-	20,62	-	20,62	-	69,64	-	1,40			1,42
18.06.16	24.00	-	84,10	64,08	20,02	67,88	67,73	0,15	7,00	5,00	0,01	20,10	-	-	20,55	-	20,55	-	67,90	-	1,36			1,37
19.06.16	24.00	-	83,12	63,77	19,35	69,23	69,08	0,15	7,00	5,00	0,01	19,41	-	-	19,84	-	19,84	-	69,17	-	1,34			1,35
20.06.16	24.00	-	82,40	63,71	18,69	68,12	67,94	0,18	7,00	5,00	0,00	18,80	-	-	19,20	-	19,20	-	68,15	-	1,28			1,29
21.06.16	24.00	-	83,72	64,73	18,99	68,84	68,64	0,20	7,00	5,00	0,01	19,11	-	-	19,55	-	19,55	-	68,93	-	1,32			1,32
22.06.16	24.00	-	83,05	65,06	17,99	68,27	68,10	0,17	7,00	5,00	0,00	18,17	-	-	18,56	-	18,56	-	68,29	-	1,24			1,25
23.06.16	24.00	-	85,09	65,59	19,50	68,66	68,48	0,18	7,00	5,00	0,00	19,71	-	-	20,16	-	20,16	-	68,69	-	1,36			1,35
Среднее	24,00	-	84,06	63,76	20,30	68,87	68,66	0,21	7,00	5,00	0,02	20,31	-	-	20,77	-	20,77	-	68,92	-	1,40	-	-	1,42
Итого	744,00		2605,96	1976,60	629,36						0,47	629,65	0,00	0,00	643,73	0,00	643,73	0,00			43,41	0,00	0,00	43,87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 10:00	11987,54	8958,69	2789,68	-	2859,94	-	466,28	
	24.06.16 04:00	14576,40	10922,02	3415,59	-	3499,85	-	509,88	

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 9,14 Гкал;
Объем теплоносителя, рассчитанный по среднему 135,96 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -9,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **42,96** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **779,69** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации УУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЁТ ПРИНЯТ
«27» ИЮН 2016 г.

27 ИЮН 2016