Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9978.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 115-5 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 115-5 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208211-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208211 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетныи алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,198 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,14696
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0668
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=59,76 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

			Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
Дата	Ти	НС	М1,	М2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	76,66	65,79	10,87	69,06	64,68	4,38	7,00	5,00	0,01	28,61	17,54	11,07	29,22	17,78	11,44	-	68,97	53,44	1,04			1,04
25.05.16	24,00	-	76,24	65,57	10,67	69,16	64,80	4,36	7,00	5,00	0,00	28,34	17,47	10,87	28,94	17,71	11,23	-	69,06	53,61	1,02			1,03
26.05.16	24,00	-	77,06	66,65	10,41	69,95	65,54	4,41	7,00	5,00	0,01	28,32	17,81	10,51	28,96	18,05	10,91	-	69,84	54,23	1,01			1,03
27.05.16	24,00	-	76,15	66,38	9,77	69,92	65,44	4,48	7,00	5,00	0,01	27,67	17,73	9,94	28,30	17,97	10,33	-	69,84	53,98	0,98			0,98
28.05.16	24,00	-	78,54	66,45	12,09	70,04	65,47	4,57	7,00	5,00	0,01	30,01	17,75	12,26	30,68	17,99	12,69	-	69,98	53,83	1,14			1,15
29.05.16	24,00	-	77,12	65,60	11,52	69,40	64,93	4,47	7,00	5,00	0,01	29,16	17,50	11,66	29,80	17,74	12,06	-	69,27	53,37	1,09			1,10
30.05.16	24,00	-	78,21	67,89	10,32	69,73	65,36	4,37	7,00	5,00	0,01	28,55	18,16	10,39	29,19	18,40	10,79	-	69,65	54,17	1,01			1,02
31.05.16	24,00	-	80,24	70,20	10,04	69,73	65,50	4,23	7,00	5,00	0,02	28,86	18,83	10,03	29,52	19,07	10,45	-	69,65	54,61	0,98			1,00
01.06.16	24,00	-	81,34	71,17	10,17	69,80	65,59	4,21	7,00	5,00	0,01	29,26	19,09	10,17	29,93	19,33	10,60	-	69,73	54,82	1,00			1,01
02.06.16	24,00	-	80,71	70,96	9,75	70,01	65,80	4,21	7,00	5,00	0,02	28,72	19,04	9,68	29,35	19,28	10,07	-	69,93	54,95	0,96			0,99
03.06.16	24,00	-	76,39	67,45	8,94	69,93	65,63	4,30	7,00	5,00	0,02	26,90	18,05	8,85	27,50	18,29	9,21	-	69,81	54,55	0,90			0,92
04.06.16	24,00	-	68,92	59,32	9,60	69,34	64,55	4,79	7,00	5,00	0,02	25,33	15,72	9,61	25,89	15,96	9,93	-	69,25	52,29	0,93			0,95
05.06.16	24,00	-	70,12	58,36	11,76	69,66	64,72	4,94	7,00	5,00	0,03	27,14	15,44	11,70	27,76	15,68	12,08	-	69,60	52,15	1,09			1,11
06.06.16	24,00	-	68,80	58,92	9,88	69,45	64,38	5,07	7,00	5,00	0,03	25,33	15,59	9,74	25,89	15,83	10,06	-	69,36	51,37	0,96			0,99
07.06.16	24,00	-	71,75	59,89	11,86	68,45	63,60	4,85	7,00	5,00	0,03	27,62	15,86	11,76	28,24	16,10	12,14	-	68,40	51,22	1,08			1,11
08.06.16	24,00	-	71,98	61,91	10,07	70,04	65,10	4,94	7,00	5,00	0,02	26,47	16,42	10,05	27,06	16,66	10,40	-	69,90	52,41	0,99			1,01
09.06.16	24,00	-	77,93	66,54	11,39	68,30	63,89	4,41	7,00	5,00	0,04	39,12	28,22	10,90	39,97	28,66	11,31	-	67,95	57,80	1,03			1,07
10.06.16	24,00	-	107,66	98,31	9,35	68,89	64,80	4,09	7,00	5,00	0,09	71,10	62,70	8,40	72,64	63,87	8,77	-	68,83	62,65	0,97			1,05
11.06.16	24,00	-	107,42	98,01	9,41	69,40	65,19	4,21	7,00	5,00	0,09	70,96	62,50	8,46	72,53	63,69	8,84	-	69,37	63,03	0,98			1,07
12.06.16	24,00	-	107,60	97,76	9,84	69,24	65,07	4,17	7,00	5,00	0,07	71,18	62,08	9,10	72,74	63,26	9,48	-	69,21	62,90	1,02			1,09
13.06.16	24,00	-	106,33	96,37	9,96	69,03	64,79	4,24	7,00	5,00	0,07	70,40	61,08	9,32	71,93	62,21	9,72	-	69,00	62,60	1,03			1,10
14.06.16	24,00	-	108,15	98,29	9,86	69,30	65,22	4,08	7,00	5,00	0,07	71,51	62,35	9,16	73,05	63,51	9,54	-	69,27	63,11	1,02			1,09
15.06.16	24,00	-	112,90	103,00	9,90	69,28	65,44	3,84	7,00	5,00	0,08	74,49	65,41	9,08	76,14	66,62	9,52	-	69,24	63,44	1,01			1,09
16.06.16	24,00	-	112,60	102,79	9,81	69,66	65,92	3,74	7,00	5,00	0,07	74,30	65,25	9,05	75,95	66,51	9,44	-	69,64	63,97	1,00			1,07
17.06.16	24,00	-	111,40	102,29	9,11	70,30	66,58	3,72	7,00	5,00	0,08	73,19	64,93	8,26	74,85	66,20	8,65	-	70,27	64,63	0,95			1,03
18.06.16	24,00	-	110,10	101,08	9,02	68,58	64,99	3,59	7,00	5,00	0,07	72,46	64,18	8,28	74,02	65,38	8,64	-	68,55	63,10	0,92			0,99
19.06.16	24,00	-	109,16	100,76	8,40	69,94	66,12	3,82	7,00	5,00	0,08	71,44	63,98	7,46	73,08	65,21	7,87	-	69,90	64,13	0,89			0,98
20.06.16	24,00	-	108,87	100,67	8,20	68,79	65,11	3,68	7,00	5,00	0,08	71,26	63,94	7,32	72,81	65,14	7,67	-	68,76	63,19	0,86			0,94
21.06.16	24,00	-	110,08	101,67	8,41	69,45	65,79	3,66	7,00	5,00	0,10	71,79	64,59	7,20	73,37	65,80	7,57	-	69,42	63,86	0,86			0,96
22.06.16	24,00	-	110,97	102,82	8,15	68,94	65,29	3,65	7,00	5,00	0,10	72,19	65,29	6,90	73,79	66,51	7,28	-	68,90	63,39	0,84			0,94
23.06.16	24,00	-	111,64	103,99	7,65	69,34	65,68	3,66	7,00	5,00	0,11	72,46	66,16	6,30	74,09	67,38	6,71	-	69,30	63,79	0,80			0,92
Среднее	24,00	-	91,07	81,19	9,88	69,42	65,19	4,23	7,00	5,00	0,05	48,20	38,73	9,47	49,26	39,41	9,85	-	69,35	58,08	0,98	-	-	1,03
Итого	744,00		2823,04	2516,86	306,18						1,46	1494,14	1200,66	293,48	1527,19	1221,79	305,40	0,00			30,36	0,00	0,00	31,82

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.05.16 05:00	35737,01	31864,44	17512,10	14002,59	17922,87	14268,10	804,52	
	24.06.16 03:00	38561,78	34383,13	19011,33	15208,66	19455,28	15495,42	836,33	

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 6,58 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 50,31 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -4,46 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **33,93** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **355,71** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«___» _____ г.