Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 8999.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 60 / СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 60 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник Обуховский з-д | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-208237-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 208237 | Режим (схема): 3001 | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 15,21

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,3561 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1474
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,067
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=106,824 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=26,808

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	121,05	110,44	10,61	66,85	66,62	0,23	7,00	5,00	0,02	10,78	-	-	11,00	-	11,00	-	66,46	-	0,72			0,74
25.05.16	24,00	-	127,33	113,44	13,89	66,67	66,42	0,25	7,00	5,00	0,02	14,12	-	-	14,42	-	14,42	-	66,52	-	0,94			0,96
26.05.16	24,00	-	128,09	114,95	13,14	67,24	67,01	0,23	7,00	5,00	0,02	13,42	-	-	13,70	-	13,70	-	66,96	-	0,90			0,92
27.05.16	24,00	-	125,67	114,14	11,53	67,25	67,01	0,24	7,00	5,00	0,02	11,70	-	-	11,94	-	11,94	-	67,06	-	0,79			0,81
28.05.16	24,00	-	126,47	114,76	11,71	67,33	67,08	0,25	7,00	5,00	0,01	12,01	-	-	12,24	-	12,24	-	67,16	-	0,81			0,82
29.05.16	24,00	-	126,68	113,32	13,36	66,94	66,71	0,23	7,00	5,00	0,02	13,66	-	-	13,92	-	13,92	-	66,60	-	0,91			0,93
30.05.16	24,00	-	127,99	116,06	11,93	67,08	66,83	0,25	7,00	5,00	0,02	12,21	-	-	12,46	-	12,46	-	66,93	-	0,82			0,83
31.05.16	24,00	-	129,72	118,40	11,32	67,28	67,04	0,24	7,00	5,00	0,01	11,67	-	-	11,92	-	11,92	-	67,14	-	0,78			0,79
01.06.16	24,00	-	132,11	118,79	13,32	67,35	67,11	0,24	7,00	5,00	0,03	13,44	-	-	13,72	-	13,72	-	67,18	-	0,90			0,93
02.06.16	24,00	-	130,04	118,28	11,76	67,62	67,38	0,24	7,00	5,00	0,04	11,74	-	-	11,99	-	11,99	-	67,35	-	0,79			0,83
03.06.16	24,00	-	123,23	111,92	11,31	67,64	67,40	0,24	7,00	5,00	0,03	11,35	-	-	11,57	-	11,57	-	67,37	-	0,76			0,80
04.06.16	24,00	-	110,01	97,53	12,48	67,25	66,95	0,30	7,00	5,00	0,03	12,56	-	-	12,81	-	12,81	-	67,04	-	0,84			0,87
05.06.16	24,00	-	109,84	96,51	13,33	67,63	67,32	0,31	7,00	5,00	0,02	13,54	-	-	13,83	-	13,83	-	67,51	-	0,91			0,94
06.06.16	24,00	-	110,24	96,97	13,27	67,45	67,14	0,31	7,00	5,00	0,00	13,73	-	-	14,02	-	14,02	-	67,20	-	0,93			0,93
07.06.16	24,00	-	113,07	99,32	13,75	66,65	66,35	0,30	7,00	5,00	0,01	14,06	-	-	14,34	-	14,34	-	66,52	-	0,94			0,95
08.06.16	24,00	-	115,06	102,09	12,97	67,87	67,57	0,30	7,00	5,00	0,02	13,22	-	-	13,50	-	13,50	-	67,73	-	0,90			0,91
09.06.16	24,00	-	117,09	104,36	12,73	66,78	66,53	0,25	7,00	5,00	0,03	12,89	-	-	13,17	-	13,17	-	66,33	-	0,86			0,88
10.06.16	24,00	-	116,59	104,76	11,83	67,06	66,80	0,26	7,00	5,00	0,04	11,71	-	-	11,94	-	11,94	-	66,64	-	0,78			0,82
11.06.16	24,00	-	115,68	103,56	12,12	67,62	67,31	0,31	7,00	5,00	0,05	11,95	-	-	12,20	-	12,20	-	67,61	-	0,81			0,86
12.06.16	24,00	-	114,66	103,08	11,58	67,56	67,28	0,28	7,00	5,00	0,04	11,52	-	-	11,75	-	11,75	-	67,28	-	0,78			0,82
13.06.16	24,00	-	115,89	101,62	14,27	67,20	66,91	0,29	7,00	5,00	0,04	14,20	-	-	14,50	-	14,50	-	66,95	-	0,95			0,99
14.06.16	24,00	-	116,24	103,27	12,97	67,70	67,44	0,26	7,00	5,00	0,07	12,46	-	-	12,70	-	12,70	-	67,31	-	0,84			0,91
15.06.16	24,00	-	122,18	108,66	13,52	67,43	67,17	0,26	7,00	5,00	0,10	12,66	-	-	12,92	-	12,92	-	67,19	-	0,85			0,95
16.06.16	24,00	-	120,28	108,21	12,07	67,92	67,65	0,27	7,00	5,00	0,10	11,10	-	-	11,33	-	11,33	-	67,74	-	0,75			0,85
17.06.16	24,00	-	118,35	106,67	11,68	68,46	68,20	0,26	7,00	5,00	0,10	10,80	-	-	11,00	-	11,00	-	68,25	-	0,74			0,83
18.06.16	24,00	-	116,73	105,21	11,52	66,84	66,60	0,24	7,00	5,00	0,09	10,64	-	-	10,86	-	10,86	-	66,48	-	0,71			0,80
19.06.16	24,00	-	115,74	104,57	11,17	68,10	67,84	0,26	7,00	5,00	0,09	10,35	-	-	10,58	-	10,58	-	67,76	-	0,70			0,79
20.06.16	24,00	-	75,00	65,05	9,95	67,29	67,12	0,17	7,00	5,00	0,05	9,62	-	-	9,81	-	9,81	-	65,91	-	0,64			0,68
21.06.16	24,00	-	12,31	0,00	12,31	65,90	59,57	6,33	7,00	5,00	0,08	11,16	-	-	11,37	-	11,37	-	65,53	-	0,73			0,81
22.06.16	24,00	-	11,47	0,00	11,47	65,05	59,01	6,04	7,00	5,00	0,08	10,39	-	-	10,58	-	10,58	-	64,62	-	0,67			0,75
23.06.16	24,00	-	13,09	0,00	13,09	61,01	52,54	8,47	7,00	5,00	0,07	11,95	-	-	12,17	-	12,17	-	60,62	-	0,72			0,80
Среднее	24,00	-	108,32	96,00	12,32	67,03	66,13	0,91	7,00	5,00	0,04	12,15	-	-	12,40	-	12,40	-	66,74	-	0,81	-	-	0,85
Итого	744,00		3357,90	2975,94	381,96						1,34	376,61	0,00	0,00	384,26	0,00	384,26	0,00			25,16	0,00	0,00	26,50

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	24.05.16 03:00	53861,28	48204,90	5493,73	-	5615,16	-	1237,25	-
	24.06.16 09:00	57213,08	51171,62	5873,07	-	6002,18	-	1263,92	-

Период расчета по среднему: 7 суток.
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 5,50 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 79,61 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °С = -5,73 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **26,27** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **463,87** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016 печать энергосбыта «____» _____ г.