Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9173.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-1 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 61 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207819-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207819 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 14,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,32031 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,33326
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1005
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=96,093 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=40,2

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			М1,	М2,	dM,	Т1,	Т2,	dT,	Р1	Р2	Qотопл	М3,	М4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	Т3,	Т4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24.00	-	113,25	96,79	16,46	67,44	67,23	0,21	7,00	5,00	0,00	16,51	-	16,51	16,84	-	16,84	-	67,57	-	1,12			1,12
25.05.16	24.00	-	113,61	97,71	15,90	67,56	67,38	0,18	7,00	5,00	0,00	15,87	-	15,87	16,19	-	16,19	-	67,57	-	1,07			1,07
26.05.16	24.00	-	115,11	97,78	17,33	67,93	67,73	0,20	7,00	5,00	0,00	17,31	-	17,31	17,67	-	17,67	-	67,98	-	1,18			1,18
27.05.16	24.00	-	113,77	98,01	15,76	66,79	66,62	0,17	7,00	5,00	0,00	15,85	-	15,85	16,19	-	16,19	-	66,74	-	1,06			1,06
28.05.16	24.00	-	113,93	98,12	15,81	66,17	66,00	0,17	7,00	5,00	0,00	15,76	-	15,76	16,09	-	16,09	-	66,19	-	1,04			1,04
29.05.16	24.00	-	114,84	98,11	16,73	65,58	65,39	0,19	7,00	5,00	0,00	16,75	-	16,75	17,11	-	17,11	-	65,72	-	1,10			1,10
30.05.16	24.00	-	116,79	99,91	16,88	65,71	65,55	0,16	7,00	5,00	0,00	16,96	-	16,96	17,31	-	17,31	-	65,74	-	1,12			1,12
31.05.16	24.00	-	118,11	101,85	16,26	64,89	64,74	0,15	7,00	5,00	0,00	16,42	-	16,42	16,75	-	16,75	-	64,92	-	1,07			1,07
01.06.16	24.00	-	119,06	101,90	17,16	66,30	66,11	0,19	7,00	5,00	0,00	17,24	-	17,24	17,57	-	17,57	-	66,52	-	1,15			1,15
02.06.16	24.00	-	116,98	102,11	14,87	66,11	65,95	0,16	7,00	5,00	0,00	14,89	-	14,89	15,16	-	15,16	-	66,16	-	0,98			0,98
03.06.16	24.00	-	103,93	87,92	16,01	65,54	65,40	0,14	7,00	5,00	0,00	16,22	-	16,22	16,54	-	16,54	-	65,24	-	1,06			1,06
04.06.16	24.00	-	85,06	71,00	14,06	64,28	64,01	0,27	7,00	5,00	0,00	13,76	-	13,76	14,00	-	14,00	-	64,37	-	0,89			0,89
05.06.16	24.00	-	85,35	68,79	16,56	64,49	64,19	0,30	7,00	5,00	0,00	16,34	-	16,34	16,64	-	16,64	-	64,62	-	1,06			1,06
06.06.16	24.00	-	121,86	106,28	15,58	65,82	65,72	0,10	7,00	5,00	0,00	15,54	-	15,54	15,84	-	15,84	-	65,49	-	1,02			1,02
07.06.16	24.00	-	178,39	161,39	17,00	65,77	65,71	0,06	7,00	5,00	0,00	17,06	-	17,06	17,39	-	17,39	-	65,79	-	1,13			1,13
08.06.16	24.00	-	183,17	166,69	16,48	66,94	66,88	0,06	7,00	5,00	0,00	16,74	-	16,74	17,06	-	17,06	-	67,02	-	1,12			1,12
09.06.16	24.00	-	187,05	170,76	16,29	66,01	65,98	0,03	7,00	5,00	0,00	16,65	-	16,65	16,97	-	16,97	-	65,82	-	1,10			1,10
10.06.16	24.00	-	189,16	173,43	15,73	65,93	65,90	0,03	7,00	5,00	0,00	16,12	-	16,12	16,45	-	16,45	-	65,76	-	1,06			1,06
11.06.16	24.00	-	188,25	172,79	15,46	66,13	66,06	0,07	7,00	5,00	0,00	15,81	-	15,81	16,15	-	16,15	-	66,39	-	1,05			1,05
12.06.16	24.00	-	187,24	171,78	15,46	66,24	66,18	0,06	7,00	5,00	0,00	15,96	-	15,96	16,28	-	16,28	-	66,24	-	1,06			1,06
13.06.16	24.00	-	186,80	168,94	17,86	65,71	65,63	0,08	7,00	5,00	0,00	18,16	-	18,16	18,51	-	18,51	-	65,89	-	1,20			1,20
14.06.16	24.00	-	182,30	165,22	17,08	66,56	66,49	0,07	7,00	5,00	0,00	19,33	-	19,33	19,73	-	19,73	-	66,13	-	1,28			1,28
15.06.16	24.00	-	74,31	68,82	5,49	48,26	48,82	-0,56	7,00	5,00	0,00	6,28	-	6,28	6,33	-	6,33	-	43,73	-	0,27			0,27
16.06.16	24.00	-	147,39	141,53	5,86	61,83	61,37	0,46	7,00	5,00	0,00	13,70	-	13,70	13,88	-	13,88	-	48,33	-	0,66			0,66
17.06.16	24.00	-	465,88	453,85	12,03	68,16	68,19	-0,03	7,00	5,00	0,00	15,05	-	15,05	15,39	-	15,39	-	68,37	-	1,03			1,03
18.06.16	24.00	-	458,01	444,47	13,54	66,94	66,98	-0,04	7,00	5,00	0,00	14,56	-	14,56	14,86	-	14,86	-	66,90	-	0,98			0,98
19.06.16	24.00	-	455,11	442,34	12,77	68,25	68,28	-0,03	7,00	5,00	0,00	14,06	-	14,06	14,34	-	14,34	-	68,29	-	0,96			0,96
20.06.16	24.00	-	457,25	443,83	13,42	67,28	67,32	-0,04	7,00	5,00	0,00	14,50	-	14,50	14,79	-	14,79	-	67,27	-	0,98			0,98
21.06.16	24.00	-	466,88	452,97	13,91	67,92	67,95	-0,03	7,00	5,00	0,00	14,78	-	14,78	15,08	-	15,08	-	68,05	-	1,00			1,00
22.06.16	24.00	-	469,72	456,32	13,40	67,39	67,43	-0,04	7,00	5,00	0,00	14,82	-	14,82	15,12	-	15,12	-	67,45	-	1,00			1,00
23.06.16	24.00	-	474,60	461,49	13,11	67,74	67,77	-0,03	7,00	5,00	0,00	15,22	-	15,22	15,53	-	15,53	-	67,93	-	1,03			1,03
Среднее	24,00	-	209,78	194,93	14,85	65,73	65,64	0,09	7,00	5,00	-	15,62	-	15,62	15,93	-	15,93	-	65,17	-	1,03	-	-	1,03
Итого	744,00		6503,16	6042,90	460,26						0,00	484,22	0,00	484,22	493,76	0,00	493,76	0,00			31,80	0,00	0,00	31,80

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	М1(т)	М2(т)	М3(т)	М4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб, ч
	24.05.16 05:00	42670,30	36981,44	5926,12	-	6059,32	-	1174,10	-
	24.06.16 03:00	49215,94	43066,92	6410,42	-	6553,17	-	1205,04	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 7,09 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 106,70 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,59 °С = -7,06 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **31,83** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **600,46** куб.м;

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж» ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб" Филиал "Энергосбыт" Управление коммерческого учета Отдел эксплуатации КУУТЭ ОТЧЕТ ПРИНЯТ 27 ИЮН 2016

Распечатать энергосбыта

«____» _____ г.