

Абонент: ЖКС Неваское Района
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Буйличина 61 / ПЛ-2 СЛЮ-ТВС
 Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
 Источник: За Неваская котельная

Отчет о теплопотреблении по приборам УТТЗ за июнь 2016
 Договор: 9173.038.1
 Стройм. адрес: Буйличина 61
 Телефон: (812) 313-47-06
 Схема подключения: Двухтрубная

Узел учета: ГВС
 Кол. УТТЗ: 1
 График: 150/70
 Тв. гр. С= 14,99

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207809
 Податчик (M1): Расходомер: ПРМ 40
 Ораметр (M2): Расходомер: ПРМ 40
 ТР-д. ГВС (M3): ТР-д. ГВС (M4):
 ТР-д. ГВС (M5):
 Расчетный алгоритм: знач.: лето: расходомер: Gm1=
 расходомер: Gm2=
 расходомер: Gm3=
 расходомер: Gm4=
 расходомер: Gm5=

Часовые и суток: архивы в файлах: ВКТ-7\207809\С-0616.txt
 Режим (схема):
 Gm1 = 0.1
 Gm2 = 0.1
 Gm3 = 0.12
 Gm4 = 0.12
 Gm5 = 0
 Приборы УТТЗ поверены до _____
 Термометробр.: КТСЛН
 Термометробр.: КТСЛН
 Термометробр.: КТСЛН
 Термометробр.: КТСЛН
 Термометробр.:
 Термометробр.:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:
 Преобр. давления:

Дополнительные нагрузки, Гкал/час: Qот=0.3191 Qвент.= Qсч.пот.= Qгвс=0.33558
 Дополнительные нагрузки (ср.час.), Гкал/час: Qот.ср.= Qвент.ср.= Qсч.пот.ср.= Qгвс.ср.=
 Qот=95,73 Qвент.=0 Qсч.пот.=0 Qгвс.=40,876
 Общеклиматическое потребление за предельный отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Контрольные данные		Общие теплопотр-е				
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	Qотопл	M3	M4	DM	V3	V4	divс	Ухолл	T3	T4	Qгвс.общ.	Qсч.изл.		Qгвс.гвс.	Q.общ.		
24.05.16	24.00	-	100.53	80.67	19.86	69.62	69.62	0.20	7.00	5.00	0.00	0.00	18.86	-	18.86	19.29	-	20.72	-	20.72	-	19.29	-	70.01	-	1.32	1.32
25.05.16	24.00	-	102.71	81.40	21.31	69.88	69.72	0.16	7.00	5.00	0.00	0.00	20.29	-	20.29	20.72	-	20.72	-	20.72	-	20.72	-	69.95	-	1.42	1.42
26.05.16	24.00	-	101.79	81.52	20.27	70.22	70.05	0.17	7.00	5.00	0.00	0.00	19.24	-	19.24	19.69	-	19.69	-	19.69	-	19.69	-	70.29	-	1.35	1.35
27.05.16	24.00	-	100.47	81.74	18.73	69.09	68.93	0.16	7.00	5.00	0.00	0.00	17.92	-	17.92	18.28	-	18.28	-	18.28	-	18.28	-	69.12	-	1.24	1.24
28.05.16	24.00	-	102.86	81.75	21.11	68.47	68.29	0.18	7.00	5.00	0.00	0.00	20.23	-	20.23	20.64	-	20.64	-	20.64	-	20.64	-	68.55	-	1.39	1.39
29.05.16	24.00	-	104.41	81.77	22.64	67.81	67.64	0.17	7.00	5.00	0.00	0.00	21.49	-	21.49	22.21	-	22.21	-	22.21	-	22.21	-	67.94	-	1.48	1.48
30.05.16	24.00	-	103.58	83.34	20.24	67.87	67.72	0.15	7.00	5.00	0.00	0.00	19.49	-	19.49	19.88	-	19.88	-	19.88	-	19.88	-	67.92	-	1.33	1.33
31.05.16	24.00	-	104.42	85.04	19.38	67.00	66.85	0.15	7.00	5.00	0.00	0.00	18.53	-	18.53	18.92	-	18.92	-	18.92	-	18.92	-	67.11	-	1.24	1.24
01.06.16	24.00	-	106.32	84.98	21.34	68.47	68.29	0.18	7.00	5.00	0.00	0.00	20.40	-	20.40	20.85	-	20.85	-	20.85	-	20.85	-	68.67	-	1.40	1.40
02.06.16	24.00	-	103.49	85.23	18.26	68.27	68.12	0.15	7.00	5.00	0.00	0.00	17.25	-	17.25	17.63	-	17.63	-	17.63	-	17.63	-	68.35	-	1.18	1.18
03.06.16	24.00	-	92.29	73.17	19.12	67.87	67.73	0.14	7.00	5.00	0.00	0.00	18.41	-	18.41	18.80	-	18.80	-	18.80	-	18.80	-	67.77	-	1.25	1.25
04.06.16	24.00	-	79.79	58.87	20.92	67.21	66.96	0.25	7.00	5.00	0.00	0.00	19.69	-	19.69	20.10	-	20.10	-	20.10	-	20.10	-	67.30	-	1.33	1.33
05.06.16	24.00	-	78.14	56.92	21.22	67.54	67.22	0.32	7.00	5.00	0.00	0.00	19.79	-	19.79	20.21	-	20.21	-	20.21	-	20.21	-	67.75	-	1.34	1.34
06.06.16	24.00	-	109.20	88.98	20.22	67.96	67.88	0.08	7.00	5.00	0.00	0.00	19.07	-	19.07	19.45	-	19.45	-	19.45	-	19.45	-	67.86	-	1.29	1.29
07.06.16	24.00	-	155.87	135.63	20.24	67.23	67.19	0.04	7.00	5.00	0.00	0.00	19.26	-	19.26	19.64	-	19.64	-	19.64	-	19.64	-	67.27	-	1.30	1.30
08.06.16	24.00	-	161.88	143.98	21.90	68.43	68.37	0.06	7.00	5.00	0.00	0.00	20.85	-	20.85	21.31	-	21.31	-	21.31	-	21.31	-	68.53	-	1.43	1.43
09.06.16	24.00	-	165.10	143.41	21.69	67.42	67.40	0.02	7.00	5.00	0.00	0.00	20.74	-	20.74	21.17	-	21.17	-	21.17	-	21.17	-	67.29	-	1.40	1.40
10.06.16	24.00	-	168.08	145.67	22.41	67.35	67.32	0.03	7.00	5.00	0.00	0.00	21.43	-	21.43	21.87	-	21.87	-	21.87	-	21.87	-	67.33	-	1.44	1.44
11.06.16	24.00	-	167.39	145.23	22.16	67.59	67.51	0.08	7.00	5.00	0.00	0.00	21.24	-	21.24	21.70	-	21.70	-	21.70	-	21.70	-	67.90	-	1.44	1.44
12.06.16	24.00	-	165.30	144.45	20.85	67.67	67.62	0.05	7.00	5.00	0.00	0.00	20.06	-	20.06	20.49	-	20.49	-	20.49	-	20.49	-	67.72	-	1.36	1.36
13.06.16	24.00	-	164.98	141.98	23.00	67.15	67.09	0.06	7.00	5.00	0.00	0.00	22.10	-	22.10	22.58	-	22.58	-	22.58	-	22.58	-	67.27	-	1.49	1.49
14.06.16	24.00	-	157.96	138.82	19.14	67.93	67.88	0.05	7.00	5.00	0.00	0.00	19.90	-	19.90	20.34	-	20.34	-	20.34	-	20.34	-	67.60	-	1.35	1.35
15.06.16	24.00	-	65.56	57.73	7.83	48.27	48.96	-0.69	7.00	5.00	0.00	0.00	9.88	-	9.88	9.95	-	9.95	-	9.95	-	9.95	-	40.69	-	0.40	0.40
16.06.16	24.00	-	53.99	50.47	2.92	62.08	59.83	2.25	7.00	5.00	0.00	0.00	19.92	-	19.92	20.17	-	20.17	-	20.17	-	20.17	-	50.48	-	1.00	1.00
17.06.16	24.00	-	153.62	133.58	20.04	68.70	68.63	0.07	7.00	5.00	0.00	0.00	19.06	-	19.06	19.48	-	19.48	-	19.48	-	19.48	-	68.83	-	1.32	1.32
18.06.16	24.00	-	151.06	131.40	19.66	67.45	67.42	0.03	7.00	5.00	0.00	0.00	19.45	-	19.45	19.83	-	19.83	-	19.83	-	19.83	-	67.39	-	1.31	1.31
19.06.16	24.00	-	149.63	131.14	18.49	68.78	68.73	0.05	7.00	5.00	0.00	0.00	17.88	-	17.88	18.26	-	18.26	-	18.26	-	18.26	-	68.77	-	1.23	1.23
20.06.16	24.00	-	149.68	131.65	18.03	67.78	67.74	0.04	7.00	5.00	0.00	0.00	17.18	-	17.18	17.52	-	17.52	-	17.52	-	17.52	-	67.76	-	1.17	1.17
21.06.16	24.00	-	152.07	134.48	17.59	68.43	68.37	0.06	7.00	5.00	0.00	0.00	16.64	-	16.64	17.00	-	17.00	-	17.00	-	17.00	-	68.47	-	1.14	1.14
22.06.16	24.00	-	153.74	135.42	18.32	67.89	67.85	0.04	7.00	5.00	0.00	0.00	17.42	-	17.42	17.80	-	17.80	-	17.80	-	17.80	-	67.85	-	1.18	1.18
23.06.16	24.00	-	157.59	136.92	20.67	68.23	68.18	0.05	7.00	5.00	0.00	0.00	19.94	-	19.94	20.36	-	20.36	-	20.36	-	20.36	-	68.25	-	1.36	1.36
Среднее	24.00	-	125.25	105.91	19.34	67.29	67.13	0.15	7.00	5.00	0.00	0.00	19.16	-	19.16	19.55	-	19.55	-	19.55	-	19.55	-	66.71	-	1.29	1.29
Итого	744.00	-	3882.90	3283.34	595.56	67.29	67.13	0.15	7.00	5.00	0.00	0.00	593.87	-	593.87	606.14	-	606.14	-	606.14	-	606.14	-	39.87	-	39.87	39.87

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата время	M1(Г)	M2(Г)	M3(Г)	M4(Г)	V3(кв3)	V4(кв3)	Общ.от+гвс (квн)	Преб. ч
24.05.16 03:00	24.05.16 03:00	4827.23	3766.80	7897.46	-	8278.00	-	1281.44	-
24.06.16 03:00	24.06.16 03:00	4871.40	4089.71	8491.65	-	8684.47	-	1322.64	-

Период расчета по среднему:
 Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему:
 Объем тепловосителя, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого по приборам учета:
 с учетом корректировок

14.59 °C = -8.66 Гкал:
 39.80 Гкал:
 734.85 кв.м.

ООО «ИнфраХит Монтаж»
 ДЛЯ ОТЧЕТОВ

Филиал «Энергосбыт»
 Управление энергосбыта
 Отдел взаимодействия КУУТЗ
 07 ИЮН 2016