Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района | Договор: 9173.038.1 | Телефон: | Узел учета: ГВС
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 61 / ТЦ-3 СЦО+ГВС | Строит.Адрес: Бабушкина 61 | Код УУТЭ:
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж" | Телефон: (812) 313-47-06 | Рассматривать совместно с УУТЭ:
Источник 2я Невская котельная | Схема подключения: Двухтрубная | график: 150/70

Установленные приборы: | Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-211904-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 211904 | Режим (схема): | Приборы УУТЭ поверены до _____ | Тхв, гр.С= 14,59

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 40	Gmin= 0,1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТСП-Н	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТСП-Н	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,35558 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,36052
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,1176
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=107,28 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=44,64

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	С	С	С	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	С	С	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	202,72	179,75	22,97	71,01	70,83	0,18	7,00	5,00	0,15	21,39	-	21,39	21,88	-	21,88	-	71,02	-	1,52			1,67
25.05.16	24,00	-	204,30	181,77	22,53	71,07	70,91	0,16	7,00	5,00	0,18	20,64	-	20,64	21,10	-	21,10	-	70,94	-	1,46			1,64
26.05.16	24,00	-	204,69	181,72	22,97	71,40	71,23	0,17	7,00	5,00	0,20	20,80	-	20,80	21,30	-	21,30	-	71,30	-	1,48			1,68
27.05.16	24,00	-	205,26	181,21	24,05	70,23	70,05	0,18	7,00	5,00	0,21	21,76	-	21,76	22,27	-	22,27	-	70,09	-	1,53			1,73
28.05.16	24,00	-	204,86	181,78	23,08	69,59	69,39	0,20	7,00	5,00	0,21	20,72	-	20,72	21,20	-	21,20	-	69,50	-	1,44			1,65
29.05.16	24,00	-	207,37	178,42	28,95	68,92	68,62	0,30	7,00	5,00	0,40	24,08	-	24,08	24,61	-	24,61	-	68,87	-	1,66			2,06
30.05.16	24,00	-	105,16	86,33	18,83	68,90	68,67	0,23	7,00	5,00	0,23	15,99	-	15,99	16,33	-	16,33	-	68,18	-	1,09			1,32
31.05.16	24,00	-	19,20	0,00	19,20	67,33	25,11	42,22	7,00	5,00	0,01	19,13	-	19,13	19,52	-	19,52	-	66,92	-	1,28			1,29
01.06.16	24,00	-	17,38	0,00	17,38	68,82	23,83	44,99	7,00	5,00	0,01	17,35	-	17,35	17,70	-	17,70	-	68,32	-	1,19			1,20
02.06.16	24,00	-	17,16	0,00	17,16	68,50	23,75	44,75	7,00	5,00	0,01	17,14	-	17,14	17,50	-	17,50	-	68,00	-	1,16			1,18
03.06.16	24,00	-	16,96	0,00	16,96	68,07	23,69	44,38	7,00	5,00	0,01	16,93	-	16,93	17,31	-	17,31	-	67,59	-	1,15			1,16
04.06.16	24,00	-	17,43	0,00	17,43	67,76	22,69	45,07	7,00	5,00	0,01	17,41	-	17,41	17,79	-	17,79	-	67,28	-	1,17			1,18
05.06.16	24,00	-	19,70	0,00	19,70	68,39	21,44	46,95	7,00	5,00	0,01	19,66	-	19,66	20,08	-	20,08	-	67,92	-	1,34			1,35
06.06.16	24,00	-	17,63	0,00	17,63	68,06	20,43	47,63	7,00	5,00	0,01	17,60	-	17,60	17,98	-	17,98	-	67,56	-	1,19			1,20
07.06.16	24,00	-	19,60	0,00	19,60	67,16	20,39	46,77	7,00	5,00	0,01	19,55	-	19,55	19,95	-	19,95	-	66,68	-	1,30			1,32
08.06.16	24,00	-	22,61	0,00	22,61	68,36	20,89	47,47	7,00	5,00	0,02	22,52	-	22,52	23,01	-	23,01	-	67,94	-	1,53			1,55
09.06.16	24,00	-	19,65	0,00	19,65	66,96	20,28	46,68	7,00	5,00	0,02	19,60	-	19,60	19,99	-	19,99	-	66,48	-	1,30			1,32
10.06.16	24,00	-	26,71	0,00	26,71	67,76	20,08	47,68	7,00	5,00	0,02	26,57	-	26,57	27,12	-	27,12	-	67,39	-	1,79			1,81
11.06.16	24,00	-	18,09	0,00	18,09	67,64	20,21	47,43	7,00	5,00	0,01	18,01	-	18,01	18,39	-	18,39	-	67,15	-	1,21			1,22
12.06.16	24,00	-	17,47	0,00	17,47	67,44	20,03	47,41	7,00	5,00	0,02	17,41	-	17,41	17,80	-	17,80	-	66,94	-	1,16			1,18
13.06.16	24,00	-	20,76	0,00	20,76	67,61	20,11	47,51	7,00	5,00	0,02	20,66	-	20,66	21,10	-	21,10	-	67,16	-	1,39	-	-	1,40
14.06.16	24,00	-	20,76	0,00	20,76	67,61	20,11	47,51	7,00	5,00	0,02	20,66	-	20,66	21,10	-	21,10	-	67,16	-	1,39	-	-	1,40
15.06.16	24,00	-	18,73	0,00	18,73	46,45	19,92	26,53	7,00	5,00	0,01	18,46	-	18,46	18,65	-	18,65	-	46,38	-	0,86			0,87
16.06.16	24,00	-	28,39	0,00	28,39	53,95	19,85	34,10	7,00	5,00	0,02	28,13	-	28,13	28,53	-	28,53	-	53,64	-	1,51			1,53
17.06.16	24,00	-	22,63	0,00	22,63	56,00	19,96	36,05	7,00	5,00	0,02	22,42	-	22,42	22,76	-	22,76	-	55,73	-	1,25	-	-	1,27
18.06.16	24,00	-	22,63	0,00	22,63	56,00	19,96	36,05	7,00	5,00	0,02	22,42	-	22,42	22,76	-	22,76	-	55,73	-	1,25	-	-	1,27
19.06.16	24,00	-	22,63	0,00	22,63	56,00	19,96	36,05	7,00	5,00	0,02	22,42	-	22,42	22,76	-	22,76	-	55,73	-	1,25	-	-	1,27
20.06.16	24,00	-	22,63	0,00	22,63	56,00	19,96	36,05	7,00	5,00	0,02	22,42	-	22,42	22,76	-	22,76	-	55,73	-	1,25	-	-	1,27
21.06.16	24,00	-	16,18	0,00	16,18	67,83	24,54	43,29	7,00	5,00	0,00	16,22	-	16,22	16,53	-	16,53	-	67,34	-	1,09			1,10
22.06.16	24,00	-	16,97	0,00	16,97	67,38	24,56	42,82	7,00	5,00	0,00	17,00	-	17,00	17,35	-	17,35	-	66,92	-	1,14			1,14
23.06.16	24,00	-	18,55	0,00	18,55	67,87	24,79	43,08	7,00	5,00	0,01	18,55	-	18,55	18,94	-	18,94	-	67,43	-	1,25			1,26
Среднее	24,00	-	58,54	37,77	20,77	65,68	32,46	33,22	7,00	5,00	0,06	20,12	-	20,12	20,52	-	20,52	-	65,32	-	1,31	-	-	1,37
Итого	744,00		1814,79	1170,98	643,81						1,89	623,62	0,00	623,62	636,08	0,00	636,08	0,00			40,58	0,00	0,00	42,47

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Траб,ч
	24.05.16 05:00	53019,72	41218,60	10283,19	-	10513,16	-	5081,86	-
	24.06.16 03:00	54910,43	42358,45	11013,65	-	11258,89	-	5132,74	-

Период расчета по среднему: 7 суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 8,17 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 123,25 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 14,59 °С = -9,10 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **41,54** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **759,33** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
подпись потребителя
_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
печать энергосбыта
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27 ИЮН 2016
«____» _____ г.