Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за июнь 2016

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бабушкина 66-1 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 9969.038.1
Строит.Адрес: Бабушкина 66-1
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-207788-ч(с)-0616.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 207788 Режим (схема):

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ-3 32	Gmin= 0.1	Gmax= 45	Термопреобр.: КТПТР-01	Преобр.давления:
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ-3 20	Gmin= 0.12	Gmax= 30	Термопреобр.: ТПТ-1-3	Преобр.давления:
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Txв, гр.С= 15,21

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,307 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,1868
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,0849
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=92,64 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=34,08

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 24.05.2016 по 23.06.2016

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
24.05.16	24,00	-	114,91	85,68	29,23	68,84	68,55	0,29	7,00	5,00	0,00	29,92	-	-	30,57	-	30,57	-	68,83	-	2,06			2,06
25.05.16	24,00	-	114,13	85,32	28,81	68,94	68,64	0,30	7,00	5,00	0,00	29,49	-	-	30,13	-	30,13	-	68,92	-	2,03			2,03
26.05.16	24,00	-	115,46	86,74	28,72	69,71	69,45	0,26	7,00	5,00	0,00	29,41	-	-	30,07	-	30,07	-	69,63	-	2,05			2,05
27.05.16	24,00	-	112,67	86,41	26,26	69,67	69,37	0,30	7,00	5,00	0,00	26,98	-	-	27,59	-	27,59	-	69,65	-	1,88			1,88
28.05.16	24,00	-	112,99	86,91	26,08	69,78	69,47	0,31	7,00	5,00	0,00	26,88	-	-	27,46	-	27,46	-	69,79	-	1,88			1,88
29.05.16	24,00	-	114,97	85,59	29,38	69,21	68,94	0,27	7,00	5,00	0,00	30,14	-	-	30,80	-	30,80	-	69,11	-	2,09			2,09
30.05.16	24,00	-	114,10	88,10	26,00	69,48	69,21	0,27	7,00	5,00	0,00	26,77	-	-	27,36	-	27,36	-	69,42	-	1,86			1,86
31.05.16	24,00	-	115,84	90,00	25,84	69,61	69,34	0,27	7,00	5,00	0,00	26,56	-	-	27,17	-	27,17	-	69,59	-	1,85			1,85
01.06.16	24,00	-	116,94	90,32	26,62	69,71	69,44	0,27	7,00	5,00	0,00	27,39	-	-	28,02	-	28,02	-	69,72	-	1,91			1,91
02.06.16	24,00	-	115,76	89,97	25,79	69,95	69,69	0,26	7,00	5,00	0,00	26,61	-	-	27,21	-	27,21	-	69,88	-	1,86			1,86
03.06.16	24,00	-	110,25	85,47	24,78	69,87	69,62	0,25	7,00	5,00	0,00	25,47	-	-	26,03	-	26,03	-	69,75	-	1,78			1,78
04.06.16	24,00	-	96,41	75,74	20,67	69,27	68,92	0,35	7,00	5,00	0,00	21,41	-	-	21,86	-	21,86	-	69,28	-	1,48			1,48
05.06.16	24,00	-	102,46	74,57	27,89	69,65	69,26	0,39	7,00	5,00	0,00	28,66	-	-	29,29	-	29,29	-	69,67	-	2,00			2,00
06.06.16	24,00	-	101,70	74,89	26,81	69,42	69,06	0,36	7,00	5,00	0,00	27,51	-	-	28,09	-	28,09	-	69,34	-	1,91			1,91
07.06.16	24,00	-	103,65	76,68	26,97	68,39	68,03	0,36	7,00	5,00	0,00	27,57	-	-	28,16	-	28,16	-	68,38	-	1,89			1,89
08.06.16	19,00	-	83,31	62,79	20,52	69,90	69,59	0,31	7,00	5,00	0,00	22,67	-	-	23,17	-	23,17	-	69,82	-	1,58			1,58
09.06.16	22,00	-	97,60	74,57	23,03	68,60	68,29	0,31	7,00	5,00	0,00	24,88	-	-	25,42	-	25,42	-	68,46	-	1,70			1,70
10.06.16	24,00	-	104,86	82,32	22,54	68,61	68,33	0,28	7,00	5,00	0,00	23,23	-	-	23,72	-	23,72	-	68,41	-	1,59			1,59
11.06.16	24,00	-	107,07	81,74	25,33	69,08	68,70	0,38	7,00	5,00	0,00	26,03	-	-	26,61	-	26,61	-	69,19	-	1,80			1,80
12.06.16	24,00	-	108,98	81,30	27,68	68,93	68,60	0,33	7,00	5,00	0,00	28,37	-	-	29,00	-	29,00	-	68,86	-	1,95			1,95
13.06.16	24,00	-	109,23	79,98	29,25	68,70	68,32	0,38	7,00	5,00	0,00	29,97	-	-	30,64	-	30,64	-	68,78	-	2,06			2,06
14.06.16	24,00	-	109,45	81,47	27,98	69,04	68,76	0,28	7,00	5,00	0,00	28,65	-	-	29,27	-	29,27	-	68,95	-	1,98			1,98
15.06.16	24,00	-	112,16	85,29	26,87	68,94	68,65	0,29	7,00	5,00	0,00	27,54	-	-	28,14	-	28,14	-	68,93	-	1,90			1,90
16.06.16	24,00	-	62,70	64,36	-1,66	68,44	65,59	2,85	7,00	5,00	0,00	25,68	-	-	26,16	-	26,16	-	62,61	-	1,61			1,61
17.06.16	24,00	-	19,45	39,62	-20,17	56,42	54,79	1,63	7,00	5,00	0,00	25,29	-	-	25,67	-	25,67	-	54,12	-	1,37			1,37
18.06.16	24,00	-	107,38	84,94	22,44	67,90	67,66	0,24	7,00	5,00	0,00	23,79	-	-	24,27	-	24,27	-	67,78	-	1,61			1,61
19.06.16	24,00	-	110,59	84,27	26,32	69,32	69,05	0,27	7,00	5,00	0,00	27,63	-	-	28,23	-	28,23	-	69,21	-	1,91			1,91
20.06.16	24,00	-	108,07	84,11	23,96	68,36	68,10	0,26	7,00	5,00	0,00	25,25	-	-	25,76	-	25,76	-	68,30	-	1,73			1,73
21.06.16	24,00	-	109,60	85,29	24,31	69,16	68,88	0,28	7,00	5,00	0,00	25,51	-	-	26,10	-	26,10	-	69,12	-	1,76			1,76
22.06.16	24,00	-	110,70	85,64	25,06	68,59	68,33	0,26	7,00	5,00	0,00	26,24	-	-	26,79	-	26,79	-	68,53	-	1,80			1,80
23.06.16	24,00	-	111,01	86,83	24,18	68,94	68,69	0,25	7,00	5,00	0,00	25,32	-	-	25,86	-	25,86	-	68,85	-	1,75			1,75
Среднее	23,77	-	104,34	80,87	23,47	68,72	68,30	0,42	7,00	5,00	-	26,67	-	-	27,25	-	27,25	-	68,42	-	1,83	-	-	1,83
Итого	737,00		3234,40	2506,91	727,49						0,00	826,82	0,00	0,00	844,62	0,00	844,62	0,00			56,61	0,00	0,00	56,61

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Qобщ.от+гвс (Гкал)	Tраб, ч
	16.06.16 13:00	46497,33	35936,70	11307,06	-	11579,83	-	1428,10	-
	24.06.16 00:00	47182,11	36508,33	11500,13	-	11776,77	-	1486,54	-

Период расчета по среднему: 7 суток:
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: 12,39 Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему 183,75 куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 15,21 °C = -12,58 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **56,42** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **1028,37** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

ООО «ИнфраХит Монтаж»
ДЛЯ ОТЧЕТОВ

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
«____» 27 ИЮН 2016 г.

Печать энергосбыта